

#148396#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель Школа №11, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Мира 1, Калининград (новый корпус)
Номер абонента 3914
Порядковый номер 9978
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 23197064
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1	27	25,9	0,45	0,34	-
03.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,5	24,6	0,45	0,34	-
04.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,7	23,9	0,45	0,34	-
05.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,1	23,4	0,45	0,34	-
06.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,6	22,9	0,45	0,34	-
07.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23	22,5	0,45	0,34	-
08.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,7	22,2	0,46	0,34	-
09.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,4	22	0,46	0,34	-
10.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,2	21,8	0,46	0,34	-
11.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22	21,6	0,46	0,34	-
12.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,8	21,4	0,45	0,34	-
13.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,6	21,3	0,46	0,34	-
14.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	21,2	0,46	0,34	-
15.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	21,1	0,46	0,34	-
16.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	21,1	0,46	0,34	-
17.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,3	20,9	0,46	0,34	-
18.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,2	20,8	0,46	0,34	-
19.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21	20,7	0,46	0,34	-
20.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,9	20,6	0,46	0,34	-
21.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,8	20,4	0,46	0,34	-
22.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,6	20,4	0,46	0,34	-
23.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,3	20,1	0,45	0,34	-
24.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,9	19,8	0,45	0,34	-
25.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,6	19,6	0,45	0,34	-
26.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,4	19,3	0,45	0,34	-
27.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,2	19,2	0,46	0,34	-
28.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,3	19,2	0,46	0,34	-
29.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,3	19,2	0,46	0,34	-
30.08.2025	0,549	0	9,035	9,005	0	8,883	8,917	0	24	0	60,2	45,4	0,46	0,34	-
31.08.2025	1,51	0	27,39	27,33	0	26,878	27,005	0	24	0	64	50,6	0,45	0,34	-
01.09.2025	1,519	0	27,465	27,38	0	26,952	27,054	0	24	0	64	50,6	0,45	0,34	-
02.09.2025	1,713	0	27,465	27,34	0	26,94	27,025	0	24	0	64,8	49,7	0,45	0,34	-
03.09.2025	1,766	0	28,26	28,135	0	27,722	27,814	0	24	0	64,7	49,5	0,45	0,34	-
04.09.2025	1,646	0	26,54	26,4	0	26,034	26,096	0	24	0	64,8	49,7	0,45	0,34	-
05.09.2025	1,54	0	26,02	25,88	0	25,526	25,576	0	24	0	64,5	50,1	0,45	0,34	-
06.09.2025	1,053	0	22,29	22,215	0,01	21,892	21,946	0,01	24	0	62,5	51	0,42	0,33	-
07.09.2025	1,18	0,002	22,325	22,215	0	21,914	21,95	0	22	2	63,5	50,7	0,45	0,34	-
08.09.2025	1,47	0	24,39	24,23	0	23,933	23,954	0	24	0	64,2	49,5	0,45	0,35	-
09.09.2025	1,574	0	25,27	25,09	0	24,797	24,811	0	24	0	64,1	48,9	0,45	0,36	-
10.09.2025	1,381	0	23,3	23,145	0	22,867	22,882	0	24	0	63,8	49,4	0,45	0,35	-
11.09.2025	1,382	0	23,465	23,285	0	23,03	23,02	0	24	0	63,8	49,5	0,45	0,34	-
12.09.2025	1,44	0	23,63	23,46	0	23,192	23,198	0	24	0	63,7	48,9	0,45	0,34	-
13.09.2025	1,213	0	23,04	22,905	0	22,616	22,631	0	24	0	63,4	50,6	0,45	0,34	-
14.09.2025	1,193	0	22,76	22,64	0	22,344	22,369	0	24	0	63,4	50,7	0,45	0,34	-
15.09.2025	1,354	0	23,22	23,08	0	22,789	22,817	0	24	0	63,7	49,6	0,45	0,34	-
16.09.2025	1,445	0	25,345	25,185	0	24,887	24,902	0	24	0	62,9	49,1	0,45	0,34	-
17.09.2025	1,45	0	24,14	24,005	0	23,694	23,736	0	24	0	63,6	49	0,46	0,33	-
18.09.2025	1,475	0	23,625	23,495	0	23,185	23,235	0	24	0	63,9	48,7	0,46	0,33	-
19.09.2025	1,383	0	23,2	23,075	0	22,768	22,813	0	24	0	63,9	49,4	0,46	0,33	-
20.09.2025	1,219	0	22,81	22,715	0	22,389	22,444	0	24	0	63,6	50,6	0,46	0,33	-
Итого:	30,455	0	524,985	522,21	0,01	515,232	516,195	0,01	1197	0	0	0	0	0	0

Гкал	7,274														
------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Общее время работы системы, ч 1200

Период нормальной работы системы, ч 1197

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
01.08.2025	2712,761	33554,85	32287,985	5,45	32782,032	31873,738	5,383	6950	41
20.09.2025	2743,215	34079,835	32810,195	5,46	33297,264	32389,931	5,393	8148	43

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2025 14:21:32