

#115164#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 113, МАДОУ
Богдана Хмельницкого 12, Калининград
3801

Заводской номер счётчика 20110815	Показания прибора, ГДж 20.02.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.01.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7115,493	6785,345	330.148	78.854

Подпись исполнителя



#115163#

Отчёт за период с 20.01.2025 по 20.02.2025.

Номер абонента 3801
Порядковый номер 9364
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20110815
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.01.2025	-	10,518	0	130,349	0	0	126,942	0	0	24	0	77	57,2	0,42	0,38
22.01.2025	-	10,634	0	132,837	0	0	129,355	0	0	24	0	77,1	57,5	0,42	0,38
23.01.2025	-	10,545	0	130,24	0	0	126,824	0	0	24	0	77,1	57,3	0,42	0,37
24.01.2025	-	10,654	0	147,946	0	0	144,171	0	0	24	0	76	58,4	0,43	0,38
25.01.2025	-	10,354	0	162,33	0	0	158,16	0	0	24	0	76,3	60,7	0,45	0,37
26.01.2025	-	10,03	0	163,071	0	0	158,915	0	0	24	0	76	60,9	0,45	0,37
27.01.2025	-	10,682	0	168,723	0	0	164,399	0	0	24	0	76,3	60,8	0,45	0,37
28.01.2025	-	10,653	0	179,981	0	0	175,367	0	0	24	0	76,1	61,7	0,46	0,38
29.01.2025	-	10,399	0	174,879	0	0	170,472	0	0	24	0	75,5	60,9	0,45	0,37
30.01.2025	-	10,604	0	176,542	0	0	172,035	0	0	24	0	76	61,3	0,45	0,37
31.01.2025	-	10,545	0	164,159	0	0	159,958	0	0	24	0	76,2	60,5	0,44	0,37
01.02.2025	-	9,718	0	146,416	0	0	142,682	0	0	24	0	75,9	59,7	0,43	0,37
02.02.2025	-	9,504	0	137,083	0	0	133,587	0	0	24	0	75,9	58,9	0,42	0,37
03.02.2025	-	10,096	0	130,336	0	0	127,013	0	0	24	0	75,9	57	0,42	0,38
04.02.2025	-	10,486	0	143,286	0	0	139,634	0	0	24	0	75,9	58	0,43	0,38
05.02.2025	-	10,455	0	139,285	0	0	135,729	0	0	24	0	76	57,6	0,43	0,37
06.02.2025	-	9,75	0	126,935	0	0	123,745	0	0	24	0	75,3	56,5	0,36	0,32
07.02.2025	-	10,291	0	136,159	0	0	132,681	0	0	24	0	76,1	57,6	0,42	0,37
08.02.2025	-	10,447	0	117,934	0	0	114,689	0	0	24	0	79,2	57,5	0,41	0,37
09.02.2025	-	10,844	0	116,739	0	0	113,403	0	0	24	0	80,9	58,1	0,42	0,37
10.02.2025	-	11,583	0	114,47	0	0	111,059	0	0	24	0	82,9	58	0,41	0,37
11.02.2025	-	11,326	0	107,27	0	0	104,107	0	0	24	0	82,5	56,5	0,41	0,37
12.02.2025	-	11,371	0	110,192	0	0	106,949	0	0	24	0	82,3	57	0,41	0,37
13.02.2025	-	11,386	0	116,28	0	0	112,91	0	0	24	0	81,5	57,5	0,41	0,37
14.02.2025	-	11,307	0	123,533	0	0	120,02	0	0	24	0	80,6	58,2	0,41	0,37
15.02.2025	-	10,711	0	122,555	0	0	119,069	0	0	24	0	80,9	59,4	0,42	0,38
16.02.2025	-	10,767	0	122,073	0	0	118,517	0	0	24	0	81,8	60,2	0,42	0,37
17.02.2025	-	11,31	0	125,354	0	0	121,794	0	0	24	0	80,7	58,6	0,42	0,38
18.02.2025	-	10,997	0	128,606	0	0	125,058	0	0	24	0	79,4	58,5	0,42	0,37
19.02.2025	-	10,949	0	129,949	0	0	126,375	0	0	24	0	79,2	58,6	0,42	0,37
20.02.2025	-	11,234	0	117,846	0	0	114,426	0	0	24	0	81,7	58,3	0,41	0,37
Итого:	-	330,15	0	4243,358	0	0	4130,045	0	0	744	0	78,2	58,67	0,42	0,37

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	6785,345	104197,114	0	0	101657,533	0	0	28610	274
20.02.2025	7115,493	108440,471	0	0	105787,577	0	0	29354	274

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения