

#129329#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 113, МАДОУ
Богдана Хмельницкого 12, Калининград
3801

Заводской номер счётчика 20110815	Показания прибора, ГДж 20.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7724,928	7642,792	82.136	19.618

Подпись исполнителя _____



#129328#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 3801
 Порядковый номер 9364
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 20110815
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0,762	0	24,421	0	0	23,88	0	0	24	0	70,1	62,5	0,35	0,28
22.04.2025	-	0,77	0	25,655	0	0	25,088	0	0	24	0	70,1	62,8	0,34	0,28
23.04.2025	-	0,749	0	26,554	0	0	25,971	0	0	24	0	69,8	62,9	0,34	0,28
24.04.2025	-	0,738	0	26,638	0	0	26,05	0	0	24	0	69,9	63,2	0,34	0,28
25.04.2025	-	0,731	0	27,138	0	0	26,539	0	0	24	0	70	63,4	0,34	0,28
26.04.2025	-	0,35	0	14,007	0	0	13,713	0	0	24	0	68,2	62,1	0,33	0,28
27.04.2025	-	0,354	0	14,288	0	0	13,989	0	0	24	0	67,9	61,9	0,32	0,27
28.04.2025	-	0,769	0	28,772	0	0	28,135	0	0	24	0	70	63,5	0,32	0,28
29.04.2025	-	0,731	0	28,722	0	0	28,084	0	0	24	0	70,3	64,1	0,33	0,28
30.04.2025	-	0,788	0	31,483	0	0	30,777	0	0	24	0	70,5	64,4	0,33	0,28
01.05.2025	-	0,365	0	16,654	0	0	16,3	0	0	24	0	68,6	63,2	0,32	0,28
02.05.2025	-	0,358	0	16,253	0	0	15,907	0	0	24	0	68,5	63,2	0,33	0,28
03.05.2025	-	0,352	0	15,974	0	0	15,635	0	0	24	0	68,5	63,1	0,33	0,28
04.05.2025	-	0,375	0	17,593	0	0	17,22	0	0	24	0	68,4	63,2	0,32	0,28
05.05.2025	-	0,762	0	32,275	0	0	31,557	0	0	24	0	70,3	64,6	0,32	0,28
06.05.2025	-	0,785	0	44,333	0	0	43,325	0	0	24	0	71,1	66,8	0,32	0,28
07.05.2025	-	0,793	0	64,93	0	0	63,44	0	0	24	0	71,5	68,5	0,32	0,28
08.05.2025	-	0,487	0	61,048	0	0	59,664	0	0	24	0	71	69,1	0,31	0,28
09.05.2025	-	0,486	0	60,816	0	0	59,438	0	0	24	0	71	69	0,31	0,28
10.05.2025	-	0,476	0	60,074	0	0	58,702	0	0	24	0	71,2	69,3	0,31	0,28
11.05.2025	-	0,477	0	63,756	0	0	62,303	0	0	24	0	71,2	69,4	0,32	0,28
12.05.2025	-	4,493	0	87,412	0	0	85,406	0	0	24	0	71,5	59	0,31	0,27
13.05.2025	-	8,869	0	135,096	0	0	131,981	0	0	24	0	71,7	55,7	0,31	0,28
14.05.2025	-	8,417	0	120,441	0	0	117,644	0	0	24	0	72	54,9	0,31	0,28
15.05.2025	-	8,506	0	128,917	0	0	125,924	0	0	24	0	71,9	55,8	0,32	0,28
16.05.2025	-	8,345	0	129,826	0	0	126,837	0	0	24	0	71,7	56	0,32	0,28
17.05.2025	-	7,66	0	123,957	0	0	121,06	0	0	24	0	72,2	57,1	0,32	0,28
18.05.2025	-	7,46	0	118,776	0	0	116,025	0	0	24	0	71,9	56,5	0,31	0,28
19.05.2025	-	8,04	0	127,471	0	0	124,505	0	0	24	0	72	56,6	0,32	0,28
20.05.2025	-	7,888	0	126,465	0	0	123,546	0	0	24	0	71,7	56,5	0,31	0,28
Итого:	-	82,136	0	1799,745	0	0	1758,645	0	0	720	0	70,49	62,28	0,32	0,28

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	7642,792	116779,553	0	0	113917,656	0	0	30768	276
20.05.2025	7724,928	118579,298	0	0	115676,299	0	0	31488	276

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения