

#131555#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 113, МАДОУ
Богдана Хмельницкого 12, Калининград
3801

Заводской номер счётчика 20110815	Показания прибора, ГДж 23.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7749,298	7724,928	24.37	5.821

Подпись исполнителя



044 24.05.25 nov.



#131554#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 3801
Порядковый номер 9364
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20110815
Номер системы 1
Отчёт сформирован 18.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	7,83	0	131,555	0	0	128,529	0	0	24	0	71,7	57,1	0,32	0,28
22.05.2025	-	8,207	0	147,211	0	0	143,791	0	0	24	0	72	58,4	0,33	0,28
23.05.2025	-	8,332	0	157,122	0	0	153,447	0	0	24	0	72,3	59,3	0,34	0,28
Итого:	-	24,369	0	435,888	0	0	425,767	0	0	72	0	72	58,27	0,33	0,28

Общее время работы системы 72 час.

Период нормальной работы системы 72 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	7724,928	118579,298	0	0	115676,299	0	0	31488	276
23.05.2025	7749,298	119015,186	0	0	116102,066	0	0	31560	276

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения