

#113629#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Носова 3А, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00188683	Показания прибора, Гкал 17.02.2025	Предыдущие показания, Гкал 31.01.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	76,12	33,406	42.714

Подпись исполнителя _____



#113628#

Отчёт за период с 31.01.2025 по 17.02.2025.

Номер абонента 13
 Порядковый номер 7167
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00188683
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 19.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.02.2025	-	2,17	0,421	243,63	235,52	237,75	230,82	6,93	24	0	0	73,4	66,1	7,32	0,41	0,34
02.02.2025	-	2,249	0,444	245,78	237,55	239,47	232,52	6,95	24	0	0	75,9	68,4	7,52	0,41	0,34
03.02.2025	-	2,268	0,437	243,36	235,23	237,08	230,19	6,89	24	0	0	76,4	68,7	7,7	0,41	0,34
04.02.2025	-	2,227	0,434	245,73	237,54	239,68	232,67	7,01	24	0	0	74,5	67	7,46	0,41	0,34
05.02.2025	-	2,205	0,423	243,13	235,08	237,11	230,29	6,82	24	0	0	74,5	67	7,5	0,41	0,34
06.02.2025	-	2,124	0,432	249,11	240,93	243,24	236,15	7,09	24	0	0	72,8	65,8	6,95	0,41	0,34
07.02.2025	-	2,286	0,435	245,31	237,09	239,06	232,14	6,92	24	0	0	75,7	68	7,71	0,41	0,34
08.02.2025	-	2,458	0,449	240,02	231,93	233,19	226,52	6,67	24	0	0	80,6	72	8,61	0,41	0,34
09.02.2025	-	2,539	0,451	235,45	227,38	228,47	221,9	6,57	24	0	0	82,6	73,5	9,11	0,4	0,34
10.02.2025	-	2,563	0,436	229,23	221,35	222,23	215,93	6,3	24	0	0	83,8	74,2	9,53	0,4	0,34
11.02.2025	-	2,515	0,392	211,83	204,55	205,43	199,64	5,79	24	0	0	83,4	73,2	10,29	0,4	0,35
12.02.2025	-	2,446	0,375	203,21	196,19	197,1	191,56	5,54	24	0	0	83,2	72,7	10,47	0,4	0,35
13.02.2025	-	2,435	0,391	209,49	202,25	203,28	197,51	5,77	24	0	0	82,5	72,4	10,05	0,4	0,35
14.02.2025	-	2,469	0,399	216,6	209,16	210,29	204,31	5,98	24	0	0	81,7	71,9	9,81	0,4	0,35
15.02.2025	-	2,431	0,397	215,66	208,31	209,39	203,48	5,91	24	0	0	81,8	72,1	9,69	0,4	0,35
16.02.2025	-	2,479	0,394	211,53	204,22	205,23	199,4	5,83	24	0	0	82,8	72,6	10,14	0,4	0,35
17.02.2025	-	2,411	0,387	211,6	204,41	205,48	199,71	5,77	24	0	0	81,5	71,6	9,83	0,41	0,35
Итого:	-	40,275	7,097	3900,67	3768,69	3793,48	3684,74	108,74	408	0	-	79,24	70,42	8,81	0,41	0,34

Общее время работы системы 408 час.

Период нормальной работы системы 408 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
31.01.2025	33,406	3748,97	3623,54	3660,05	3552,55
17.02.2025	76,12	7874,75	7609,71	7672,25	7449,8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения