

#116199#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Носова 3А, Калининград
13
7167
ВКТ-7
00188683
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.02.2025	2,17	0,421	243,63	235,52	237,75	230,82	6,93	24	0	0	73,4	66,1	7,32	0,41	0,34	-
02.02.2025	2,249	0,444	245,78	237,55	239,47	232,52	6,95	24	0	0	75,9	68,4	7,52	0,41	0,34	-
03.02.2025	2,268	0,437	243,36	235,23	237,08	230,19	6,89	24	0	0	76,4	68,7	7,7	0,41	0,34	-
04.02.2025	2,227	0,434	245,73	237,54	239,68	232,67	7,01	24	0	0	74,5	67	7,46	0,41	0,34	-
05.02.2025	2,205	0,423	243,13	235,08	237,11	230,29	6,82	24	0	0	74,5	67	7,5	0,41	0,34	-
06.02.2025	2,124	0,432	249,11	240,93	243,24	236,15	7,09	24	0	0	72,8	65,8	6,95	0,41	0,34	-
07.02.2025	2,286	0,435	245,31	237,09	239,06	232,14	6,92	24	0	0	75,7	68	7,71	0,41	0,34	-
08.02.2025	2,458	0,449	240,02	231,93	233,19	226,52	6,67	24	0	0	80,6	72	8,61	0,41	0,34	-
09.02.2025	2,539	0,451	235,45	227,38	228,47	221,9	6,57	24	0	0	82,6	73,5	9,11	0,4	0,34	-
10.02.2025	2,563	0,436	229,23	221,35	222,23	215,93	6,3	24	0	0	83,8	74,2	9,53	0,4	0,34	-
11.02.2025	2,515	0,392	211,83	204,55	205,43	199,64	5,79	24	0	0	83,4	73,2	10,29	0,4	0,35	-
12.02.2025	2,446	0,375	203,21	196,19	197,1	191,56	5,54	24	0	0	83,2	72,7	10,47	0,4	0,35	-
13.02.2025	2,435	0,391	209,49	202,25	203,28	197,51	5,77	24	0	0	82,5	72,4	10,05	0,4	0,35	-
14.02.2025	2,469	0,399	216,6	209,16	210,29	204,31	5,98	24	0	0	81,7	71,9	9,81	0,4	0,35	-
15.02.2025	2,431	0,397	215,66	208,31	209,39	203,48	5,91	24	0	0	81,8	72,1	9,69	0,4	0,35	-
16.02.2025	2,479	0,394	211,53	204,22	205,23	199,4	5,83	24	0	0	82,8	72,6	10,14	0,4	0,35	-
17.02.2025	2,411	0,387	211,6	204,41	205,48	199,71	5,77	24	0	0	81,5	71,6	9,83	0,41	0,35	-
18.02.2025	2,439	0,413	225,11	217,48	218,72	212,51	6,21	24	0	0	80,5	71,3	9,24	0,41	0,35	-
19.02.2025	2,468	0,426	233,37	225,53	226,73	220,34	6,39	24	0	0	80,4	71,4	8,99	0,4	0,34	-
20.02.2025	2,55	0,421	226,89	219,2	220,1	213,93	6,17	24	0	0	83	73,4	9,65	0,4	0,35	-
21.02.2025	2,452	0,411	223,56	216,02	217,17	211,01	6,16	24	0	0	81,3	71,9	9,37	0,4	0,34	-
22.02.2025	2,406	0,406	230,9	223,19	224,73	218,39	6,34	24	0	0	77,8	69	8,88	0,4	0,34	-
23.02.2025	2,251	0,387	224,27	216,79	218,5	212,3	6,2	24	0	0	76	67,5	8,51	0,4	0,34	-
Итого:	54,841	0	5264,77	5086,9	5119,43	4973,22	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,841															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
31.01.2025	33,406	3748,97	3623,54	3660,05	3552,55
23.02.2025	88,247	9013,74	8710,44	8779,48	8525,77

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.02.2025 11:26:37