

#120791#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Носова 3А, Калининград

13

7167

ВКТ-7

00188683

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,189	0,394	229,47	221,85	223,79	217,37	6,42	24	0	0	74,5	66,5	8,01	0,39	0,34	-
25.02.2025	2,054	0,373	220	212,66	214,9	208,62	6,28	24	0	0	72,2	64,4	7,82	0,4	0,34	-
26.02.2025	2,11	0,394	233,27	225,59	227,85	221,28	6,57	24	0	0	72,2	64,7	7,53	0,4	0,34	-
27.02.2025	2,009	0,387	234,55	226,79	229,3	222,65	6,65	24	0	0	70,4	63,4	7,06	0,4	0,34	-
28.02.2025	2,043	0,385	227,42	219,86	222,27	215,78	6,49	24	0	0	71,1	63,7	7,47	0,4	0,34	-
01.03.2025	2,172	0,393	231,39	223,7	225,8	219,29	6,51	24	0	0	73,5	65,6	7,86	0,4	0,34	-
02.03.2025	2,147	0,403	236,36	228,58	230,69	224,07	6,62	24	0	0	73,3	65,7	7,56	0,4	0,34	-
03.03.2025	2,057	0,39	234,63	226,93	229,26	222,66	6,6	24	0	0	71,3	64	7,27	0,4	0,34	-
04.03.2025	2,029	0,393	236,27	228,55	230,93	224,27	6,66	24	0	0	70,9	63,9	7,07	0,4	0,34	-
05.03.2025	2,021	0,399	241,62	233,78	236,25	229,45	6,8	24	0	0	70,4	63,5	6,87	0,4	0,34	-
06.03.2025	2,023	0,41	246,93	238,91	241,39	234,43	6,96	24	0	0	70,6	63,9	6,67	0,4	0,34	-
07.03.2025	1,983	0,411	244,71	236,72	239,28	232,32	6,96	24	0	0	70,3	63,7	6,56	0,4	0,34	-
08.03.2025	2,007	0,418	248,21	240,04	242,69	235,58	7,11	24	0	0	70,2	63,7	6,54	0,4	0,33	-
09.03.2025	1,974	0,416	246,71	238,59	241,27	234,17	7,1	24	0	0	70	63,6	6,44	0,41	0,34	-
10.03.2025	1,991	0,439	258,03	249,6	252,26	244,86	7,4	24	0	0	70,4	64,3	6,14	0,4	0,34	-
11.03.2025	2,03	0,418	244,69	236,56	239,21	232,12	7,09	24	0	0	70,6	63,8	6,73	0,4	0,34	-
12.03.2025	1,989	0,417	244,19	236,19	238,62	231,67	6,95	24	0	0	71,2	64,7	6,58	0,4	0,34	-
13.03.2025	2,116	0,411	236,81	228,96	231,17	224,42	6,75	24	0	0	73,1	65,7	7,37	0,4	0,34	-
14.03.2025	2,156	0,411	235,27	227,5	229,38	222,81	6,57	24	0	0	75	67,4	7,61	0,4	0,34	-
15.03.2025	2,216	0,418	236,45	228,56	230,49	223,81	6,68	24	0	0	75,4	67,6	7,79	0,4	0,34	-
16.03.2025	2,241	0,419	237,49	229,56	231,45	224,77	6,68	24	0	0	75,8	67,9	7,86	0,4	0,34	-
17.03.2025	2,263	0,408	229,37	221,64	223,46	216,98	6,48	24	0	0	76,3	68	8,29	0,4	0,34	-
18.03.2025	2,233	0,416	236,45	228,51	230,62	223,87	6,75	24	0	0	74,5	66,6	7,86	0,4	0,34	-
19.03.2025	2,119	0,408	236,3	228,37	230,78	223,96	6,82	24	0	0	72,4	65	7,41	0,4	0,34	-
20.03.2025	2,096	0,408	239,81	231,75	234,34	227,42	6,92	24	0	0	71,2	64	7,2	0,4	0,34	-
21.03.2025	2,016	0,424	248,83	240,47	243,35	236,05	7,3	24	0	0	69,8	63,2	6,52	0,4	0,34	-
22.03.2025	2,089	0,437	252,96	244,47	247,27	239,88	7,39	24	0	0	70,8	64,1	6,68	0,4	0,34	-
23.03.2025	2,034	0,424	251,77	243,42	246,25	238,96	7,29	24	0	0	69,8	63,3	6,52	0,4	0,34	-
Итого:	58,407	0	6699,96	6478,11	6544,32	6353,52	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	58,407															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	88,247	9013,74	8710,44	8779,48	8525,77
23.03.2025	146,654	15713,7	15188,55	15323,8	14879,29

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:28:27