

#125865#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Носова 3А, Калининград

13

7167

ВКТ-7

00188683

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,044	0,428	249,58	241,23	244,02	236,75	7,27	24	0	0	70,4	63,8	6,61	0,4	0,34	5,5
25.03.2025	2,039	0,431	249,91	241,54	244,4	237,06	7,34	24	0	0	70,1	63,6	6,57	0,4	0,33	4,4
26.03.2025	2,01	0,438	253,75	245,28	248,19	240,73	7,46	24	0	0	69,8	63,5	6,33	0,4	0,33	6,9
27.03.2025	1,997	0,427	251,63	243,3	246,11	238,82	7,29	24	0	0	69,8	63,4	6,36	0,41	0,33	5,7
28.03.2025	2,036	0,454	264,32	255,58	258,49	250,78	7,71	24	0	0	70,1	64	6,1	0,4	0,33	8,9
29.03.2025	2,035	0,455	265,62	256,78	259,79	252,03	7,76	24	0	0	69,8	63,7	6,06	0,4	0,33	9,9
30.03.2025	2,043	0,454	261,16	252,4	255,37	247,68	7,69	24	0	0	70,1	63,9	6,21	0,4	0,33	6,8
31.03.2025	2,055	0,438	256,66	248,14	250,97	243,52	7,45	24	0	0	70,1	63,7	6,42	0,4	0,33	5,9
01.04.2025	2,028	0,44	256,68	248,17	250,98	243,51	7,47	24	0	0	70,2	63,9	6,31	0,41	0,33	-
02.04.2025	2,093	0,46	268,32	259,47	262,39	254,6	7,79	24	0	0	70,1	63,9	6,21	0,41	0,33	-
03.04.2025	2,065	0,476	275,7	266,62	269,55	261,55	8	24	0	0	70,5	64,6	5,89	0,4	0,33	-
04.04.2025	2,04	0,46	265,75	256,93	259,87	252,1	7,77	24	0	0	70,2	64,1	6,07	0,41	0,34	-
05.04.2025	2,173	0,448	257,56	249,09	251,39	244,09	7,3	24	0	0	73,1	66,3	6,84	0,41	0,34	-
06.04.2025	2,229	0,443	251,83	243,51	245,56	238,47	7,09	24	0	0	75	67,8	7,25	0,41	0,34	-
07.04.2025	2,196	0,457	254,42	245,89	248,18	240,83	7,35	24	0	0	74,2	67,2	6,98	0,4	0,33	-
08.04.2025	2,103	0,449	251,81	243,27	245,94	238,53	7,41	24	0	0	72,1	65,4	6,73	0,41	0,33	-
09.04.2025	2,134	0,454	257,55	248,92	251,5	244	7,5	24	0	0	72,5	65,8	6,66	0,41	0,34	-
10.04.2025	2,132	0,444	253,99	245,53	248,04	240,69	7,35	24	0	0	72,5	65,7	6,78	0,4	0,33	-
11.04.2025	2,055	0,445	257,57	249,05	251,74	244,29	7,45	24	0	0	71,1	64,7	6,39	0,4	0,33	-
12.04.2025	2,013	0,452	262,17	253,49	256,39	248,72	7,67	24	0	0	70,1	64	6,09	0,41	0,33	-
13.04.2025	2,04	0,473	275,4	266,36	269,3	261,34	7,96	24	0	0	70,1	64,3	5,82	0,41	0,32	-
14.04.2025	2,031	0,504	290,58	281,14	284,2	275,75	8,45	24	0	0	70	64,6	5,35	0,39	0,28	-
15.04.2025	1,689	0,517	290,72	281,41	284,22	275,76	8,46	24	0	0	70,5	66,4	4,08	0,4	0,24	-
16.04.2025	0,9	0,519	271,53	262,98	265,58	257,4	8,18	24	0	0	69,8	68,4	1,41	0,39	0,23	-
17.04.2025	0,928	0,533	276,63	267,82	270,57	262,15	8,42	24	0	0	69,7	68,3	1,44	0,35	0,21	-
18.04.2025	0,837	0,476	252,07	244,11	246,7	239,07	7,63	24	0	0	68,8	67,3	1,44	0,3	0,2	-
19.04.2025	0,768	0,414	218,45	211,52	213,69	207,1	6,59	24	0	0	69,4	67,8	1,64	0,31	0,21	-
20.04.2025	0,832	0,445	225,18	217,94	220,06	213,17	6,89	24	0	0	71,2	69,4	1,74	0,4	0,35	-
21.04.2025	0,566	0,253	136,92	132,46	134,1	129,9	4,2	24	0	1	67,6	65,3	2,32	0,49	0,47	-
22.04.2025	0,555	0,205	113,69	109,92	111,4	107,9	3,5	24	0	0	66,9	63,8	3,12	0,49	0,47	-
23.04.2025	0,534	0,206	113,24	109,48	110,89	107,43	3,46	24	0	0	67,3	64,3	2,96	0,5	0,47	-
Итого:	53,2	0	7630,39	7379,33	7459,58	7235,72	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,2															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	146,654	15713,7	15188,55	15323,8	14879,29
23.04.2025	199,854	23344,09	22567,88	22783,38	22115,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.04.2025 9:35:10