

# #116198#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Нарвская 6-8А, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 4602  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123092  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2025 | 2,667    | 0         | 127,21  | 128,37  | 0       | 124,25  | 126,85  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 72,1   | 50,6   | 21,46 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 25.01.2025 | 2,642    | 0         | 129,99  | 131,26  | 0       | 127,11  | 129,75  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,3   | 49,5   | 20,78 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 26.01.2025 | 2,627    | 0         | 131,21  | 132,52  | 0       | 128,33  | 130,99  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 69,9   | 49,4   | 20,5  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 27.01.2025 | 2,597    | 0         | 129,73  | 131     | 0       | 126,91  | 129,53  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 69,6   | 49,1   | 20,49 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 28.01.2025 | 2,582    | 0         | 129,36  | 130,69  | 0       | 126,51  | 129,19  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 69,9   | 49,4   | 20,43 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 29.01.2025 | 2,397    | 0         | 124,39  | 125,76  | 0       | 121,63  | 124,29  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 69,5   | 49,8   | 19,71 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 30.01.2025 | 2,354    | 0         | 121,47  | 123,33  | 0       | 119,04  | 122,09  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 66,2   | 46,4   | 19,81 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 31.01.2025 | 2,504    | 0         | 124,77  | 126,28  | 0       | 122,06  | 124,85  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 69,5   | 49     | 20,54 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 01.02.2025 | 2,65     | 0         | 123,49  | 124,77  | 0       | 120,7   | 123,37  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 49     | 21,95 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 02.02.2025 | 2,792    | 0         | 123,43  | 124,64  | 0       | 120,54  | 123,22  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 72,9   | 49,8   | 23,16 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 03.02.2025 | 2,773    | 0         | 123,78  | 124,9   | 0       | 120,76  | 123,37  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 74,3   | 51,3   | 23,01 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 04.02.2025 | 2,685    | 0         | 124,59  | 125,9   | 0       | 121,75  | 124,44  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 71,9   | 49,9   | 22,06 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 05.02.2025 | 2,753    | 0         | 123,37  | 124,55  | 0       | 120,5   | 123,13  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 72,2   | 49,4   | 22,85 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 06.02.2025 | 2,631    | 0         | 126,01  | 127,37  | 0       | 123,21  | 125,94  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,2   | 48,8   | 21,36 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 07.02.2025 | 2,765    | 0         | 124,77  | 126,02  | 0       | 121,79  | 124,55  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 72,9   | 50,2   | 22,73 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 08.02.2025 | 3,052    | 0         | 121,62  | 122,59  | 0       | 118,38  | 121,06  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 77,7   | 51,9   | 25,8  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 09.02.2025 | 3,161    | 0         | 119,52  | 120,28  | 0       | 116,24  | 118,78  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 79,2   | 52     | 27,2  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 10.02.2025 | 3,093    | 0         | 117,78  | 118,56  | 0       | 114,46  | 117     | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 80,6   | 53,5   | 27,02 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 11.02.2025 | 3,177    | 0         | 118,13  | 119,06  | 0       | 114,79  | 117,49  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 80,9   | 53,3   | 27,67 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 12.02.2025 | 3,201    | 0         | 113,93  | 115     | 0       | 110,75  | 113,58  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 80,4   | 51,5   | 28,9  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 13.02.2025 | 3,04     | 0         | 115,67  | 116,99  | 0       | 112,45  | 115,51  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 79,8   | 52,7   | 27,07 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 14.02.2025 | 3,09     | 0         | 117,76  | 119,12  | 0       | 114,56  | 117,6   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 78,9   | 52     | 26,95 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 15.02.2025 | 3,009    | 0         | 118,54  | 119,75  | 0       | 115,32  | 118,14  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 79,4   | 53,3   | 26,1  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 16.02.2025 | 3,146    | 0         | 124,25  | 125,76  | 0       | 120,78  | 124,06  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 80,1   | 54,1   | 26,03 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 17.02.2025 | 3,099    | 0         | 122,72  | 124,66  | 0       | 119,32  | 122,99  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 79,5   | 53,5   | 26    | 0,7     | 0,7     | -           |
| 18.02.2025 | 3,024    | 0         | 120,93  | 122,71  | 0       | 117,7   | 121,14  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 77,8   | 52,2   | 25,69 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 19.02.2025 | 2,999    | 0         | 122,27  | 123,88  | 0       | 119,02  | 122,27  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 77,9   | 52,7   | 25,2  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 20.02.2025 | 3,128    | 0         | 121,5   | 122,79  | 0       | 118,1   | 121,18  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 80,1   | 53,6   | 26,49 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 21.02.2025 | 3,037    | 0         | 123,28  | 124,58  | 0       | 119,92  | 122,93  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 78,6   | 53,3   | 25,33 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 22.02.2025 | 2,972    | 0         | 123,76  | 125,19  | 0       | 120,67  | 123,69  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 75,4   | 50,8   | 24,64 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 23.02.2025 | 2,854    | 0         | 122,43  | 123,88  | 0       | 119,47  | 122,44  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 74     | 50,1   | 23,89 | 0,7     | 0,7     | -           |
| Итого:     | 88,501   | 0         | 3811,66 | 3852,16 | 0       | 3717,02 | 3805,42 | 0      | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 88,501   |           |         |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т   | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 23.01.2025 | 760,526  | 65532,34 | 66359,73 | 0       | 64044,95 | 65270,95 | 0      |
| 23.02.2025 | 849,027  | 69344    | 70211,89 | 0       | 67761,97 | 69076,37 | 0      |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.02.2025 8:02:23