

#120790#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Нарвская 6-8А, Калининград
13
4602
ВКТ-7
00123092
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,675	0	123,63	125,24	0	120,79	123,82	0	0	24	0	0	71,8	49,6	22,17	0,7	0,7	-
25.02.2025	2,676	0	122,23	123,92	0	119,57	122,59	0	0	24	0	0	70,3	47,9	22,41	0,7	0,7	-
26.02.2025	2,629	0	124,73	126,52	0	121,97	125,14	0	0	24	0	0	70,1	48,6	21,57	0,7	0,7	-
27.02.2025	2,624	0	131,66	133,71	0	128,73	132,18	0	0	24	0	0	70	49,6	20,42	0,7	0,7	-
28.02.2025	2,561	0	125,15	127,12	0	122,44	125,7	0	0	24	0	0	69,8	48,9	20,94	0,7	0,7	-
01.03.2025	2,718	0	122,58	124,3	0	119,78	122,92	0	0	24	0	0	71,4	48,7	22,7	0,7	0,7	-
02.03.2025	2,622	0	124,09	125,91	0	121,32	124,48	0	0	24	0	0	70,6	49	21,65	0,7	0,7	-
03.03.2025	2,731	0	130,05	131,97	0	127,21	130,48	0	0	24	0	0	70,1	48,7	21,48	0,7	0,7	-
04.03.2025	2,706	0	131,12	133,27	0	128,23	131,81	0	0	24	0	0	69,9	48,8	21,11	0,7	0,7	-
05.03.2025	2,696	0	129,01	131,15	0	126,17	129,69	0	0	24	0	0	70	48,6	21,4	0,7	0,7	-
06.03.2025	2,645	0	131,24	133,37	0	128,37	131,85	0	0	24	0	0	70	49,4	20,6	0,7	0,7	-
07.03.2025	2,596	0	131,78	133,92	0	128,91	132,37	0	0	24	0	0	70	49,8	20,16	0,7	0,7	-
08.03.2025	2,571	0	132,11	134,35	0	129,17	132,78	0	0	24	0	0	70,1	50,1	19,94	0,7	0,7	-
09.03.2025	2,534	0	132,51	134,88	0	129,57	133,29	0	0	24	0	0	70,2	50,6	19,58	0,7	0,7	-
10.03.2025	2,546	0	134,34	136,87	0	131,39	135,26	0	0	24	0	0	70	50,6	19,41	0,7	0,7	-
11.03.2025	2,434	0	128,65	131,15	0	125,84	129,6	0	0	24	0	0	69,6	50,3	19,34	0,7	0,7	-
12.03.2025	2,529	0	128,16	130,5	0	125,34	129,01	0	0	24	0	0	69,9	49,7	20,2	0,7	0,7	-
13.03.2025	2,618	0	127,55	129,86	0	124,67	128,37	0	0	24	0	0	71	50	21	0,7	0,7	-
14.03.2025	2,647	0	125,21	127,32	0	122,3	125,79	0	0	24	0	0	72,3	50,7	21,66	0,7	0,7	-
15.03.2025	2,75	0	124,98	126,96	0	121,98	125,41	0	0	24	0	0	73,5	51	22,56	0,7	0,7	-
16.03.2025	2,778	0	125,06	127,1	0	122,1	125,58	0	0	24	0	0	73,3	50,5	22,78	0,7	0,7	-
17.03.2025	2,794	0	123,26	125,21	0	120,26	123,69	0	0	24	0	0	74,1	50,9	23,22	0,7	0,7	-
18.03.2025	2,714	0	125,22	127,34	0	122,36	125,89	0	0	24	0	0	71,8	49,6	22,18	0,7	0,7	-
19.03.2025	2,625	0	125,86	127,99	0	123,08	126,56	0	0	24	0	0	70,2	48,9	21,37	0,7	0,7	-
20.03.2025	2,617	0	126,57	128,74	0	123,79	127,29	0	0	24	0	0	70,1	48,9	21,16	0,7	0,7	-
21.03.2025	2,611	0	128,8	131,13	0	125,94	129,62	0	0	24	0	0	70,2	49,4	20,76	0,7	0,7	-
22.03.2025	2,601	0	128,37	130,71	0	125,58	129,24	0	0	24	0	0	70	49,3	20,73	0,7	0,7	-
23.03.2025	2,655	0	129,24	131,6	0	126,39	130,13	0	0	24	0	0	69,8	48,8	21,04	0,7	0,7	-
Итого:	73,903	0	3573,16	3632,11	0	3493,25	3590,54	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	73,903																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	849,027	69344	70211,89	0	67761,97	69076,37	0
23.03.2025	922,93	72917,16	73844	0	71255,22	72666,91	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 16:54:08