

#125863#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Чайковского 46-48, Калининград

13

5730

ВКТ-7

00211603

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,302	0,015	89,04	87,43	87,05	86,63	0,42	24	0	0	70,8	44,6	26,27	0,7	0,5	5,5
25.03.2025	2,355	0,019	90,73	89,1	88,7	88,24	0,46	24	0	0	70,9	44,5	26,39	0,7	0,5	4,4
26.03.2025	2,303	0,01	89,8	88,24	87,79	87,47	0,32	24	0	0	70,8	44,6	26,1	0,7	0,5	6,9
27.03.2025	1,607	0,007	62,7	61,61	61,29	61,04	0,25	24	0	1	70,7	44,7	26,07	0,7	0,5	5,7
28.03.2025	2,34	0,014	92,98	91,4	90,86	90,48	0,38	24	0	0	70,9	45,4	25,57	0,7	0,5	8,9
29.03.2025	2,285	0,006	92,54	91,17	90,48	90,24	0,24	24	0	0	70,9	45,8	25,13	0,7	0,5	9,9
30.03.2025	2,342	0,013	93,11	91,59	91,02	90,65	0,37	24	0	0	70,7	45,2	25,56	0,7	0,5	6,8
31.03.2025	2,375	0,022	93,54	91,83	91,46	90,92	0,54	24	0	0	70,7	45	25,73	0,7	0,5	5,9
01.04.2025	2,358	0,019	90,97	89,24	88,95	88,42	0,53	24	0	0	70,7	44,4	26,27	0,7	0,5	-
02.04.2025	2,235	0,023	86,79	85,04	84,87	84,3	0,57	24	0	0	70,6	44,6	26,06	0,7	0,5	-
03.04.2025	2,294	0,023	90,4	88,57	88,39	87,71	0,68	24	0	0	70,6	44,9	25,66	0,7	0,5	-
04.04.2025	2,229	0,024	87,07	85,21	85,13	84,46	0,67	24	0	0	70,7	44,8	25,89	0,7	0,5	-
05.04.2025	2,25	0,024	82,16	80,27	80,29	79,55	0,74	24	0	0	71,4	43,6	27,74	0,7	0,5	-
06.04.2025	2,424	0,024	81,96	79,94	80,03	79,22	0,81	24	0	0	73,4	43,5	29,91	0,7	0,5	-
07.04.2025	2,352	0,024	83,3	81,36	81,37	80,64	0,73	24	0	0	72,2	43,5	28,61	0,7	0,5	-
08.04.2025	2,313	0,024	85,21	83,31	83,3	82,58	0,72	24	0	0	70,8	43,4	27,46	0,7	0,5	-
09.04.2025	2,294	0,024	84,02	82,17	82,14	81,44	0,7	24	0	0	70,8	43,2	27,61	0,7	0,5	-
10.04.2025	2,327	0,024	82,98	81,07	81,1	80,33	0,77	24	0	0	71,2	42,8	28,37	0,7	0,5	-
11.04.2025	1,174	0,012	42,34	41,36	41,41	41	0,41	24	0	1	70,7	42,7	27,99	0,7	0,5	-
12.04.2025	2,454	0,024	96,11	94,2	93,94	93,29	0,65	24	0	0	70,9	45	25,85	0,7	0,5	-
13.04.2025	2,396	0,02	98,83	97,09	96,62	96,11	0,51	24	0	0	70,8	46,2	24,59	0,7	0,5	-
14.04.2025	2,362	0,012	103,58	101,93	101,23	100,86	0,37	24	0	0	71,1	47,9	23,19	0,7	0,5	-
15.04.2025	2,391	0,007	111,53	110,07	109,03	108,82	0,21	24	0	0	70,8	49	21,85	0,7	0,5	-
16.04.2025	2,432	0,001	119,98	118,76	117,29	117,37	-0,08	24	0	0	70,8	50,1	20,74	0,7	0,5	-
17.04.2025	1,276	0,004	139,39	138,87	136,26	136,43	-0,17	24	0	0	70,8	61,5	9,37	0,7	0,5	-
18.04.2025	0,37	0,009	75,6	75,27	73,94	73,81	0,13	24	0	0	70	65,2	4,84	0,7	0,5	-
19.04.2025	0,383	0,004	21,06	20,72	20,64	20,48	0,16	24	0	0	67,4	49,1	18,23	0,7	0,5	-
20.04.2025	0,469	0,012	24,68	24,11	24,18	23,83	0,35	24	0	0	67,5	48,7	18,79	0,7	0,5	-
21.04.2025	0,451	0,014	33,55	32,94	32,93	32,54	0,39	24	0	0	63,9	50,7	13,25	0,7	0,5	-
22.04.2025	0,442	0,021	21,95	21,26	21,5	21	0,5	24	0	1	67,8	48,1	19,66	0,7	0,5	-
23.04.2025	0,449	0,016	22,15	21,47	21,7	21,23	0,47	24	0	1	67,8	48	19,84	0,7	0,5	-
Итого:	58,034	0	2470,05	2426,6	2414,89	2401,09	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	58,034															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	371,323	13233,19	12964,04	12924,12	12848,66
23.04.2025	429,357	15703,24	15390,64	15339,01	15249,75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:31:00