

#130409#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Чайковского 46-48, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00211603	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	442,69	429,357	13.333

Подпись исполнителя



#130408#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211603
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,465	0,014	23,43	22,81	22,94	22,54	0,4	24	0	1	67,8	48,1	19,66	0,7	0,5
25.04.2025	-	0,418	0,012	21,86	21,3	21,41	21,06	0,35	24	0	0	67,4	48,6	18,81	0,7	0,5
26.04.2025	-	0,462	0,01	23,33	22,75	22,82	22,48	0,34	24	0	0	67,8	48,2	19,63	0,7	0,5
27.04.2025	-	0,521	0,015	25,83	25,16	25,32	24,88	0,44	24	0	1	67,9	48	19,88	0,7	0,5
28.04.2025	-	0,471	0,017	23,66	23,01	23,19	22,75	0,44	24	0	0	67,6	48	19,57	0,7	0,5
29.04.2025	-	0,447	0,021	21,95	21,28	21,51	21,03	0,48	24	0	0	67,6	47,7	19,86	0,7	0,5
30.04.2025	-	0,401	0,02	20,22	19,55	19,8	19,31	0,49	24	0	1	67,4	48,1	19,29	0,7	0,5
01.05.2025	-	0,448	0,022	22,24	21,46	21,79	21,21	0,58	24	0	1	67,7	48,2	19,48	0,7	0,5
02.05.2025	-	0,409	0,022	20,95	20,24	20,54	19,99	0,55	24	0	1	67,2	48,4	18,87	0,7	0,5
03.05.2025	-	0,355	0,018	22,6	22,01	22,19	21,72	0,47	24	0	1	65,6	50,6	15,06	0,7	0,5
04.05.2025	-	0,456	0,019	22,26	21,55	21,78	21,29	0,49	24	0	1	67,8	47,7	20,08	0,7	0,5
05.05.2025	-	0,403	0,023	21,62	20,91	21,21	20,64	0,57	24	0	1	66,8	48,9	17,93	0,7	0,5
06.05.2025	-	0,423	0,018	35,59	34,94	34,94	34,49	0,45	24	0	1	63,7	52,2	11,53	0,7	0,5
07.05.2025	-	0,455	0,014	24,36	23,74	23,86	23,47	0,39	24	0	0	67	48,6	18,42	0,7	0,5
08.05.2025	-	0,44	0,02	22,06	21,34	21,61	21,1	0,51	24	0	1	67,5	48,1	19,41	0,7	0,5
09.05.2025	-	0,442	0,023	21,76	20,98	21,34	20,74	0,6	24	0	1	67,5	47,8	19,66	0,7	0,5
10.05.2025	-	0,462	0,024	22,76	21,94	22,28	21,69	0,59	24	0	1	67,7	48	19,64	0,7	0,5
11.05.2025	-	0,462	0,023	23,23	22,41	22,78	22,16	0,62	24	0	1	67,4	48,1	19,31	0,7	0,5
12.05.2025	-	0,477	0,025	23,64	22,78	23,15	22,51	0,64	24	0	1	67,6	48,1	19,58	0,7	0,5
13.05.2025	-	0,424	0,024	21,86	21,07	21,43	20,82	0,61	24	0	1	67,4	48,6	18,74	0,7	0,5
14.05.2025	-	0,439	0,024	22,78	21,97	22,32	21,7	0,62	24	0	1	67,2	48,7	18,56	0,7	0,5
15.05.2025	-	0,471	0,022	24,77	23,97	24,27	23,7	0,57	24	0	1	67,2	48,7	18,49	0,7	0,5
16.05.2025	-	0,437	0,02	23,16	22,36	22,69	22,11	0,58	24	0	1	67,1	48,9	18,2	0,7	0,5
17.05.2025	-	0,426	0,022	22,17	21,42	21,69	21,17	0,52	24	0	1	67,4	48,7	18,67	0,7	0,5
18.05.2025	-	0,489	0,027	24,72	23,83	24,24	23,55	0,69	24	0	1	67,7	48,7	19,06	0,7	0,5
19.05.2025	-	0,448	0,026	23,31	22,45	22,86	22,18	0,68	24	0	1	67,3	48,8	18,49	0,7	0,5
20.05.2025	-	0,451	0,026	22,02	21,15	21,56	20,91	0,65	24	0	1	67,8	48	19,73	0,7	0,5
21.05.2025	-	0,458	0,028	22,5	21,53	22,03	21,29	0,74	24	0	1	67,6	48,2	19,42	0,7	0,5
22.05.2025	-	0,423	0,029	21,29	20,33	20,83	20,09	0,74	24	0	1	67,6	48,7	18,87	0,7	0,5
23.05.2025	-	0,45	0,031	22,79	21,82	22,31	21,56	0,75	24	0	1	67,6	48,8	18,75	0,7	0,5
Итого:	-	13,333	0,639	694,72	672,06	680,69	664,14	16,55	720	0	-	67,3	48,54	18,76	0,7	0,5

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2025	429,357	15703,24	15390,64	15339,01	15249,75
23.05.2025	442,69	16397,96	16062,7	16019,7	15913,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения