

#133050#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Чайковского 46-48, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00211603	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	453,597	442,69	10.907

Подпись исполнителя



#133049#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 13
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00211603
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,407	0,028	20,58	19,69	20,13	19,45	0,68	24	0	1	67,5	48,7	18,77	0,7	0,5
25.05.2025	-	0,436	0,026	22,41	21,51	21,94	21,25	0,69	24	0	1	67,7	49,3	18,38	0,7	0,5
26.05.2025	-	0,446	0,018	22,78	22,07	22,29	21,81	0,48	24	0	1	67,8	48,6	19,18	0,7	0,5
27.05.2025	-	0,484	0,014	24,95	24,24	24,42	23,99	0,43	24	0	1	67,8	48,7	19,09	0,7	0,5
28.05.2025	-	0,387	0,018	21,03	20,43	20,62	20,19	0,43	24	0	1	67,4	49,5	17,9	0,7	0,5
29.05.2025	-	0,387	0,007	21,45	21,01	21,01	20,76	0,25	24	0	0	67,4	49,5	17,95	0,7	0,5
30.05.2025	-	0,379	0,013	21,31	20,76	20,86	20,52	0,34	24	0	1	67,2	49,7	17,52	0,7	0,5
31.05.2025	-	0,382	0,015	29,87	29,29	29,27	28,92	0,35	24	0	1	64,6	52,1	12,56	0,7	0,5
01.06.2025	-	0,398	0,014	21,57	20,96	21,12	20,7	0,42	24	0	1	67,4	49,5	17,93	0,7	0,5
02.06.2025	-	0,172	0,012	9,36	9,05	9,19	8,94	0,25	24	0	1	66	48,6	17,3	0,7	0,5
03.06.2025	-	0,411	0,005	22,45	22	21,98	21,75	0,23	24	0	1	67,4	49,2	18,22	0,7	0,5
04.06.2025	-	0,407	0,017	22,03	21,36	21,59	21,1	0,49	24	0	1	67,4	49,6	17,8	0,7	0,5
05.06.2025	-	0,409	0,032	21,24	20,3	20,8	20,06	0,74	24	0	1	67,4	49,3	18,12	0,7	0,5
06.06.2025	-	0,351	0,013	19,52	18,97	19,12	18,73	0,39	24	0	1	67,3	49,7	17,56	0,7	0,5
07.06.2025	-	0,355	0,009	19,73	19,25	19,32	19,01	0,31	24	0	1	67,3	49,6	17,66	0,7	0,5
08.06.2025	-	0,389	0,007	21,85	21,4	21,4	21,14	0,26	24	0	1	67,3	49,6	17,75	0,7	0,5
09.06.2025	-	0,153	-0,003	8,26	8,54	8,1	8,44	-0,34	24	0	1	67,4	47	20,32	0,7	0,5
10.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23	21,5	1,49	0,7	0,5
11.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,2	20,6	0,54	0,7	0,5
12.06.2025	-	0,2	0,01	10,64	10,25	10,43	10,14	0,29	24	0	1	65,9	47,8	18,12	0,7	0,5
13.06.2025	-	0,392	0,026	22,33	21,49	21,87	21,24	0,63	24	0	1	66,7	50,1	16,64	0,7	0,5
14.06.2025	-	0,385	0,023	20,82	20,11	20,4	19,87	0,53	24	0	1	67,5	49,7	17,82	0,7	0,5
15.06.2025	-	0,378	0,006	20,94	20,52	20,52	20,27	0,25	24	0	0	67,5	49,6	17,89	0,7	0,5
16.06.2025	-	0,374	0,005	21,04	20,66	20,61	20,4	0,21	24	0	0	67,6	49,8	17,75	0,7	0,5
17.06.2025	-	0,401	0,007	21,98	21,58	21,56	21,33	0,23	24	0	0	67,6	49,6	18,04	0,7	0,5
18.06.2025	-	0,411	0,007	22,5	22,09	22,03	21,84	0,19	24	0	1	67,8	49,6	18,2	0,7	0,5
19.06.2025	-	0,408	0,007	22,55	22,1	22,1	21,82	0,28	24	0	1	67,6	49,7	17,87	0,7	0,5
20.06.2025	-	0,401	0,006	21,95	21,49	21,5	21,24	0,26	24	0	1	67,7	49,6	18,18	0,7	0,5
21.06.2025	-	0,406	0,007	22,38	21,95	21,91	21,7	0,21	24	0	0	67,9	49,8	18,12	0,7	0,5
22.06.2025	-	0,395	0,004	21,73	21,27	21,29	21,03	0,26	24	0	1	67,7	49,7	18	0,7	0,5
23.06.2025	-	0,403	0,006	22,35	21,91	21,89	21,65	0,24	24	0	0	67,7	49,7	18,02	0,7	0,5
Итого:	-	10,907	0,359	601,6	586,25	589,27	579,29	9,98	744	0	-	64,38	47,58	16,8	0,7	0,5

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	442,69	16397,96	16062,7	16019,7	15913,89
23.06.2025	453,597	16999,56	16648,95	16608,97	16493,18

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения