

#142077#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Чайковского 46-48, Калининград

13

5730

ВКТ-7

00211603

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,395	0,01	21,67	21,21	21,24	20,95	0,29	24	0	0	67,7	49,6	18,13	0,7	0,5	-
25.06.2025	0,378	0,01	22,17	21,71	21,73	21,45	0,28	24	0	1	67	50,1	16,91	0,7	0,5	-
26.06.2025	0,392	0,008	21,85	21,37	21,39	21,12	0,27	24	0	0	67,6	49,9	17,74	0,7	0,5	-
27.06.2025	0,378	0,008	20,98	20,52	20,56	20,27	0,29	24	0	0	67,6	49,8	17,79	0,7	0,5	-
28.06.2025	0,397	0,006	21,84	21,38	21,4	21,13	0,27	24	0	1	67,7	49,6	18,09	0,7	0,5	-
29.06.2025	0,429	0,007	22,99	22,53	22,52	22,27	0,25	24	0	1	67,7	49,1	18,67	0,7	0,5	-
30.06.2025	0,381	0,007	20,58	20,11	20,17	19,87	0,3	24	0	1	67,4	49,3	18,16	0,7	0,5	-
01.07.2025	0,41	0,006	22,93	22,48	22,46	22,22	0,24	24	0	1	67,4	49,5	17,88	0,7	0,5	-
02.07.2025	0,409	0,009	21,65	21,18	21,21	20,93	0,28	24	0	1	67,8	49,1	18,69	0,7	0,5	-
03.07.2025	0,408	0,009	21,6	21,12	21,15	20,87	0,28	24	0	1	67,8	49,1	18,77	0,7	0,5	-
04.07.2025	0,42	0,009	21,97	21,48	21,53	21,24	0,29	24	0	1	67,8	48,9	18,94	0,7	0,5	-
05.07.2025	0,402	0,007	21,72	21,25	21,27	20,98	0,29	24	0	0	67,8	49,4	18,36	0,7	0,5	-
06.07.2025	0,401	0,01	21,25	20,75	20,82	20,51	0,31	24	0	1	67,7	49	18,76	0,7	0,5	-
07.07.2025	0,43	0,019	21,87	21,01	21,39	20,76	0,63	24	0	1	68	49,2	18,82	0,7	0,5	-
08.07.2025	0,386	0,01	20,54	20,02	20,09	19,78	0,31	24	0	0	67,7	49,1	18,66	0,7	0,5	-
09.07.2025	0,372	0,01	19,63	19,12	19,22	18,88	0,34	24	0	1	67,5	48,9	18,63	0,7	0,5	-
10.07.2025	0,409	0,01	21,84	21,33	21,37	21,07	0,3	24	0	0	67,8	49,1	18,67	0,7	0,5	-
11.07.2025	0,389	0,014	20,39	19,87	20	19,63	0,37	24	0	1	67,6	49	18,63	0,7	0,5	-
12.07.2025	0,398	0,01	20,75	20,25	20,34	20	0,34	24	0	1	67,7	48,8	18,91	0,7	0,5	-
13.07.2025	0,382	-0,02	21,37	21,51	20,93	21,25	-0,32	24	0	1	67,9	49,1	18,84	0,7	0,5	-
14.07.2025	0,387	0,005	20,4	19,99	19,98	19,75	0,23	24	0	0	67,6	48,8	18,87	0,7	0,5	-
15.07.2025	0,364	0,005	19,59	19,19	19,19	18,95	0,24	24	0	0	67,5	49	18,55	0,7	0,5	-
16.07.2025	0,41	0,006	21,41	21,05	20,99	20,81	0,18	24	0	0	67,7	48,5	19,22	0,7	0,5	-
17.07.2025	0,388	0,003	20,77	20,45	20,36	20,21	0,15	24	0	0	67,7	48,9	18,76	0,7	0,5	-
18.07.2025	0,378	0,007	20,48	20,08	20,07	19,83	0,24	24	0	0	67,5	49,2	18,31	0,7	0,5	-
19.07.2025	0,418	0,007	21,65	21,22	21,2	20,98	0,22	24	0	0	67,8	48,4	19,34	0,7	0,5	-
20.07.2025	0,369	0,006	19,72	19,29	19,32	19,05	0,27	24	0	1	67,6	49,1	18,49	0,7	0,5	-
21.07.2025	0,417	0,006	21,06	20,62	20,63	20,38	0,25	24	0	0	67,9	48,3	19,58	0,7	0,5	-
22.07.2025	0,415	0,004	21,51	21,08	21,07	20,84	0,23	24	0	0	67,6	48,5	19,13	0,7	0,5	-
23.07.2025	0,358	0,01	19,48	19,06	19,1	18,82	0,28	24	0	0	67,4	49,2	18,23	0,7	0,5	-
Итого:	11,87	0	635,66	622,23	622,7	614,8	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,87															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	453,597	16999,56	16648,95	16608,97	16493,18
23.07.2025	465,467	17635,22	17271,18	17231,67	17107,98

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 13:06:48