

#144943#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Чайковского 46-48, Калининград

13

5730

ВКТ-7

00211603

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,369	0,007	19,64	19,22	19,23	18,98	0,25	24	0	1	67,5	48,9	18,58	0,7	0,5	-
25.07.2025	0,358	0,006	19,38	18,97	18,96	18,73	0,23	24	0	0	67,4	49,2	18,24	0,7	0,5	-
26.07.2025	0,352	0,006	19,26	18,85	18,84	18,61	0,23	24	0	0	67,5	49,4	18,14	0,7	0,5	-
27.07.2025	0,343	0,005	18,46	18,07	18,07	17,84	0,23	24	0	1	67,5	49	18,48	0,7	0,5	-
28.07.2025	0,321	0,004	17,96	17,64	17,6	17,44	0,16	24	0	1	67,2	49,3	17,91	0,7	0,5	-
29.07.2025	0,346	0,005	20,32	20,07	19,93	19,82	0,11	24	0	1	66,8	49,6	17,21	0,7	0,5	-
30.07.2025	0,325	0	18,87	18,86	18,49	18,62	-0,13	24	0	0	67,3	49,3	17,94	0,7	0,5	-
31.07.2025	0,361	0,002	19,43	19,21	19,04	18,97	0,07	24	0	0	67,6	48,8	18,84	0,7	0,5	-
01.08.2025	0,373	0,006	20,19	19,73	19,76	19,49	0,27	24	0	1	67,3	48,9	18,47	0,7	0,5	-
02.08.2025	0,357	0,012	19,21	18,71	18,83	18,47	0,36	24	0	1	67,3	49,1	18,26	0,7	0,5	-
03.08.2025	0,36	0,012	20,29	19,79	19,88	19,55	0,33	24	0	1	67	49,6	17,35	0,7	0,5	-
04.08.2025	0,382	0,011	19,83	19,32	19,41	19,08	0,33	24	0	0	67,6	48,8	18,79	0,7	0,5	-
05.08.2025	0,378	0,01	20,17	19,67	19,74	19,43	0,31	24	0	1	67,6	48,8	18,78	0,7	0,5	-
06.08.2025	0,35	0,009	19,3	18,82	18,91	18,58	0,33	24	0	1	67,2	49,4	17,84	0,7	0,5	-
07.08.2025	0,397	0,008	21	20,51	20,56	20,27	0,29	24	0	1	67,6	48,9	18,77	0,7	0,5	-
08.08.2025	0,385	0,007	20,27	19,78	19,85	19,54	0,31	24	0	1	67,6	48,8	18,78	0,7	0,5	-
09.08.2025	0,378	0,008	19,8	19,32	19,39	19,08	0,31	24	0	1	67,8	49	18,72	0,7	0,5	-
10.08.2025	0,38	0,01	20,29	19,8	19,89	19,56	0,33	24	0	0	67,4	48,9	18,5	0,7	0,5	-
11.08.2025	0,379	0,009	19,97	19,48	19,56	19,24	0,32	24	0	1	67,6	49,1	18,54	0,7	0,5	-
12.08.2025	0,384	0,007	20,9	20,47	20,46	20,24	0,22	24	0	1	67,5	49,2	18,28	0,7	0,5	-
13.08.2025	0,358	0,004	19,49	19,13	19,07	18,89	0,18	24	0	0	67,6	49,2	18,38	0,7	0,5	-
14.08.2025	0,34	-0,004	19,26	19,21	18,89	18,99	-0,1	24	0	1	67,3	49,2	18,09	0,7	0,5	-
15.08.2025	0,334	0,001	18,6	18,39	18,21	18,15	0,06	24	0	0	67,7	49,4	18,31	0,7	0,5	-
16.08.2025	0,377	0,001	20,39	20,12	19,98	19,88	0,1	24	0	0	67,9	49,2	18,66	0,7	0,5	-
17.08.2025	0,357	0	19,43	19,16	19,04	18,92	0,12	24	0	0	67,7	49,2	18,46	0,7	0,5	-
18.08.2025	0,376	0,001	19,75	19,49	19,37	19,25	0,12	24	0	0	67,9	48,8	19,13	0,7	0,5	-
19.08.2025	0,391	0	20,66	20,44	20,2	20,21	-0,01	24	0	0	68,1	48,7	19,39	0,7	0,5	-
20.08.2025	0,367	0	19,89	19,83	19,49	19,59	-0,1	24	0	0	67,8	48,8	19,05	0,7	0,5	-
21.08.2025	0,398	0	21,19	21,22	20,74	20,98	-0,24	24	0	0	68,1	48,5	19,59	0,7	0,5	-
22.08.2025	0,386	0	21,4	21,51	20,97	21,26	-0,29	24	0	0	68	49	19,06	0,7	0,5	-
23.08.2025	0,405	-0,001	22	22,18	21,53	21,92	-0,39	24	0	0	68,1	48,6	19,47	0,7	0,5	-
Итого:	11,367	0	616,6	606,97	603,89	599,58	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,367															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	465,467	17635,22	17271,18	17231,67	17107,98
23.08.2025	476,834	18251,82	17878,15	17835,56	17707,56

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 7:29:54