

#114103#

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 20/01/25г.-20/02/25г.

Абонент: донского 45

Договор N:000000000

Адрес: Управление суд. департамента

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 18071860, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x4F30

| Дата/время  | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | P1<br>МПа | P2<br>МПа | V1<br>м3 | M1<br>т  | Qтв<br>ГДж | ДП<br>м3 | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|-------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----|
| 20.01.25 23 | 72.66    | 65.96    | 6.69     | 0.39      | 0.22      | 75.627   | 73.844   | 2.082      | 0.000 <  | 24       | 0        |    |
| 21.01.25 23 | 74.31    | 67.73    | 6.57     | 0.40      | 0.22      | 79.154   | 77.209   | 2.138      | 0.000 <  | 24       | 0        |    |
| 22.01.25 23 | 74.59    | 67.84    | 6.75     | 0.40      | 0.22      | 78.871   | 76.920   | 2.189      | 0.000 <  | 24       | 0        |    |
| 23.01.25 23 | 74.35    | 67.68    | 6.67     | 0.40      | 0.22      | 78.800   | 76.864   | 2.161      | 0.000 <  | 24       | 0        |    |
| 24.01.25 23 | 71.11    | 65.03    | 6.08     | 0.40      | 0.22      | 77.766   | 76.006   | 1.947      | 0.000 <  | 24       | 0        |    |
| 25.01.25 23 | 69.11    | 63.69    | 5.42     | 0.41      | 0.21      | 81.164   | 79.418   | 1.818      | 0.000 <  | 24       | 0        |    |
| 26.01.25 23 | 66.76    | 61.61    | 5.15     | 0.40      | 0.21      | 78.979   | 77.379   | 1.682      | 0.000 <  | 24       | 0        |    |
| 27.01.25 23 | 67.54    | 61.98    | 5.55     | 0.41      | 0.21      | 77.814   | 76.206   | 1.786      | 0.000 <  | 24       | 0        |    |
| 28.01.25 23 | 67.25    | 61.99    | 5.26     | 0.41      | 0.21      | 78.331   | 76.725   | 1.703      | 0.000 <  | 24       | 0        |    |
| 29.01.25 23 | 66.98    | 61.72    | 5.26     | 0.41      | 0.21      | 78.590   | 76.992   | 1.709      | 0.000 <  | 24       | 0        |    |
| 30.01.25 23 | 67.12    | 62.22    | 4.89 <   | 0.39      | 0.21      | 76.285   | 74.725   | 1.544 <    | 0.000 <  | 24       | 0        | *  |
| 31.01.25 23 | 67.76    | 62.12    | 5.64     | 0.39      | 0.21      | 76.462   | 74.872   | 1.781      | 0.000 <  | 24       | 0        |    |
| 01.02.25 23 | 69.52    | 63.75    | 5.77     | 0.39      | 0.21      | 75.984   | 74.329   | 1.809      | 0.000 <  | 24       | 0        |    |
| 02.02.25 23 | 72.10    | 66.00    | 6.10     | 0.39      | 0.22      | 76.796   | 75.011   | 1.927      | 0.000 <  | 24       | 0        |    |
| 03.02.25 23 | 72.68    | 66.01    | 6.66     | 0.39      | 0.22      | 75.203   | 73.429   | 2.061      | 0.000 <  | 24       | 0        |    |
| 04.02.25 23 | 71.36    | 65.16    | 6.20     | 0.39      | 0.22      | 77.263   | 75.498   | 1.971      | 0.000 <  | 24       | 0        |    |
| 05.02.25 23 | 71.17    | 64.92    | 6.24     | 0.39      | 0.22      | 76.747   | 75.003   | 1.973      | 0.000 <  | 24       | 0        |    |
| 06.02.25 23 | 69.54    | 63.69    | 5.85     | 0.39      | 0.21      | 77.268   | 75.584   | 1.863      | 0.000 <  | 24       | 0        |    |
| 07.02.25 23 | 71.99    | 65.62    | 6.37     | 0.39      | 0.21      | 76.762   | 74.980   | 2.014      | 0.000 <  | 24       | 0        |    |
| 08.02.25 23 | 76.38    | 69.40    | 6.98     | 0.39      | 0.21      | 77.269   | 75.274   | 2.214      | 0.000 <  | 24       | 0        |    |
| 09.02.25 23 | 78.54    | 71.13    | 7.42     | 0.38      | 0.21      | 75.746   | 73.694   | 2.302      | 0.000 <  | 24       | 0        |    |
| 10.02.25 23 | 79.72    | 71.71    | 8.01     | 0.38      | 0.21      | 74.798   | 72.716   | 2.452      | 0.000 <  | 24       | 0        |    |
| 11.02.25 23 | 79.17    | 70.53    | 8.65     | 0.37      | 0.22      | 71.761   | 69.787   | 2.539      | 0.000 <  | 24       | 0        |    |
| 12.02.25 23 | 78.81    | 70.25    | 8.56     | 0.37      | 0.22      | 73.246   | 71.249   | 2.567      | 0.000 <  | 24       | 0        |    |
| 13.02.25 23 | 78.56    | 70.44    | 8.12     | 0.38      | 0.22      | 74.127   | 72.118   | 2.465      | 0.000 <  | 24       | 0        |    |
| 14.02.25 23 | 78.15    | 70.47    | 7.68     | 0.39      | 0.22      | 76.658   | 74.601   | 2.412      | 0.000 <  | 24       | 0        |    |
| 15.02.25 23 | 78.08    | 70.70    | 7.38     | 0.39      | 0.22      | 77.626   | 75.546   | 2.348      | 0.000 <  | 24       | 0        |    |
| 16.02.25 23 | 79.13    | 71.53    | 7.60     | 0.38      | 0.22      | 76.194   | 74.097   | 2.372      | 0.000 <  | 24       | 0        |    |
| 17.02.25 23 | 77.61    | 69.87    | 7.74     | 0.38      | 0.22      | 74.707   | 72.729   | 2.369      | 0.000 <  | 24       | 0        |    |
| 18.02.25 23 | 76.70    | 69.38    | 7.32     | 0.39      | 0.22      | 76.581   | 74.593   | 2.300      | 0.000 <  | 24       | 0        |    |
| 19.02.25 23 | 76.54    | 69.11    | 7.43     | 0.39      | 0.22      | 76.620   | 74.634   | 2.335      | 0.000 <  | 24       | 0        |    |
| 20.02.25 23 | 79.11    | 70.93    | 8.18     | 0.38      | 0.22      | 74.992   | 72.932   | 2.510      | 0.000 <  | 24       | 0        |    |
| Итого/Средн | 73.50    | 66.83    | 6.67     | 0.39      | 0.22      | 2454.192 | 2394.965 | 67.342     | 0.000    | 768      | 0        |    |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время  | V1<br>м3  | M1<br>т   | Qтв<br>ГДж | ДП<br>м3 | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|-----------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| 19.01.25 23 | 40073.747 | 39159.591 | 931.305    | 0.000    | 19879    | 1063     |
| 20.02.25 23 | 42527.939 | 41554.555 | 998.647    | 0.000    | 20647    | 1063     |
| Итого       | 2454.192  | 2394.965  | 67.342     | 0.000    | 768      | 0        |

Условные обозначения:

(&lt;) параметр &lt; min

(&gt;) параметр &gt; max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

