

#125862#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 18.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Управление Судебного департамента в Калининградской области
Дмитрия Донского 45, Калининград (Калининградский гарнизонный военный суд)
554
8479
ТВ7 (ASCII)
18071860
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	1,434	0	75,05	0	0	73,535	0	0	24	0	66,7	62,1	0,39	0,21	4,4
22.03.2025	1,472	0	76,439	0	0	74,85	0	0	24	0	67,8	63,1	0,4	0,21	5,6
23.03.2025	1,419	0	76,595	0	0	75,037	0	0	24	0	66,9	62,4	0,4	0,21	5,7
24.03.2025	1,567	0	73,114	0	0	71,614	0	0	24	0	67,4	62,2	0,39	0,22	6,8
25.03.2025	0,613	0	65,591	0	0	64,257	0	0	24	0	66,9	64,7	0,36	0,24	5,5
26.03.2025	1,075	0	67,214	0	0	65,864	0	0	24	0	66,5	62,6	0,36	0,24	4,4
27.03.2025	1,494	0	66,592	0	0	65,255	0	0	24	0	66,4	61	0,36	0,24	6,9
28.03.2025	0,994	0	34,375	0	0	33,685	0	0	24	0	66,3	59,2	0,25	0,21	5,7
29.03.2025	0,819	0	12,442	0	0	12,234	0	0	24	0	60,1	44,1	0,17	0,2	8,9
30.03.2025	0,767	0	12,556	0	0	12,363	0	0	24	0	57,4	42,5	0,17	0,19	9,9
31.03.2025	0,721	0	12,361	0	0	12,163	0	0	24	0	58,9	44,7	0,17	0,2	6,8
01.04.2025	0,979	0	12,512	0	0	12,298	0	0	24	0	60,8	41,8	0,17	0,2	5,9
02.04.2025	0,929	0	12,929	0	0	12,707	0	0	24	0	60,9	43,4	0,17	0,2	-
03.04.2025	0,705	0	13,117	0	0	12,888	0	0	24	0	61,5	48,4	0,17	0,2	-
04.04.2025	0,736	0	12,748	0	0	12,531	0	0	24	0	60,6	46,6	0,17	0,2	-
05.04.2025	1,01	0	12,912	0	0	12,681	0	0	24	0	62,4	43,3	0,17	0,2	-
06.04.2025	1,062	0	12,802	0	0	12,56	0	0	24	0	64	43,8	0,18	0,2	-
07.04.2025	1,055	0	12,647	0	0	12,409	0	0	24	0	64	43,7	0,18	0,2	-
08.04.2025	0,981	0	12,285	0	0	12,067	0	0	24	0	61,9	42,5	0,18	0,2	-
09.04.2025	0,998	0	12,524	0	0	12,302	0	0	24	0	62,1	42,7	0,18	0,2	-
10.04.2025	1,017	0	12,449	0	0	12,228	0	0	24	0	62	42,1	0,18	0,2	-
11.04.2025	0,939	0	12,599	0	0	12,394	0	0	24	0	59,3	41,2	0,17	0,2	-
12.04.2025	0,761	0	12,773	0	0	12,605	0	0	24	0	52,7	38,3	0,17	0,19	-
13.04.2025	0,776	0	13,156	0	0	12,982	0	0	24	0	53,1	38,8	0,17	0,19	-
14.04.2025	0,778	0	13,451	0	0	13,269	0	0	24	0	53,7	39,7	0,16	0,19	-
15.04.2025	0,286	0	13,199	0	0	13,021	0	0	24	0	53,7	48,4	0,14	0,16	-
16.04.2025	0,02	0	12,705	0	0	12,543	0	0	24	0	52,2	51,8	0,13	0,15	-
17.04.2025	0,011	0	12,503	0	0	12,338	0	0	24	0	53,2	52,9	0,12	0,15	-
18.04.2025	0,01	0	11,009	0	0	10,87	0	0	24	0	51,7	51,5	0,12	0,14	-
Итого:	25,428	0	800,649	0	0	785,55	0	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,073														

Общее время работы системы, ч696

Период нормальной работы системы, ч696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1050,01	44635,705	0	0	43616,37	0	0	21319	1063
18.04.2025	1075,437	45436,353	0	0	44401,921	0	0	22015	1063

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 10:36:10