

#114104#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104

Номер теплосчётчика: 1141743

Номер абонента:

Адрес установки: Леонова, 24 Управление Суд. департамента

Система 1 Р-Подача

 $Q = M \cdot (h_p - h_o)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

статистические данные
с 20.01.2025 по 20.02.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tп	to	Pп	Po	
				-	+					
20.01	1,686	136,0	138,4	2,3	---	74,95	62,65	0,90	0,51	24,00
21.01	1,727	136,5	138,8	2,3	---	76,44	63,87	0,90	0,51	24,00
22.01	1,737	133,0	135,3	2,3	---	76,87	63,90	0,90	0,51	24,00
23.01	1,820	135,6	137,9	2,3	---	76,31	62,98	0,90	0,51	24,00
24.01	1,750	143,0	145,5	2,5	---	73,26	61,12	0,90	0,51	24,00
25.01	1,594	144,7	147,2	2,5	---	71,41	60,48	0,90	0,51	24,00
26.01	1,486	139,6	142,1	2,4	---	70,94	60,38	0,90	0,51	24,00
Итого:	11,80	968,5	985,2	16,8	0,0	74,26	62,16	0,90	0,51	168,00
27.01	1,359	125,6	127,7	2,2	---	70,68	59,94	0,90	0,51	24,00
28.01	1,290	125,2	127,4	2,2	---	70,92	60,70	0,90	0,51	24,00
29.01	1,241	118,8	120,9	2,0	---	69,95	59,60	0,90	0,51	24,00
30.01	1,216	113,2	115,0	1,9	---	67,47	56,81	0,90	0,51	24,00
31.01	1,375	121,4	123,4	2,0	---	70,67	59,43	0,90	0,51	24,00
01.02	1,487	126,9	129,1	2,2	---	72,32	60,68	0,90	0,51	24,00
02.02	1,544	126,1	128,3	2,2	---	74,40	62,24	0,90	0,51	24,00
Итого:	9,51	857,2	871,8	14,6	0,0	70,98	59,97	0,90	0,51	168,00
03.02	1,587	126,5	128,6	2,1	---	75,61	63,15	0,90	0,51	24,00
04.02	1,524	127,3	129,5	2,2	---	73,19	61,30	0,90	0,51	24,00
05.02	1,530	129,5	131,7	2,2	---	73,48	61,75	0,90	0,51	24,00
06.02	1,459	132,8	135,1	2,3	---	71,39	60,49	0,90	0,51	24,00
07.02	1,573	134,1	136,4	2,3	---	74,44	62,80	0,90	0,51	24,00
08.02	1,708	132,6	134,8	2,3	---	79,43	66,63	0,90	0,51	24,00
09.02	1,772	132,3	134,5	2,2	---	80,89	67,60	0,90	0,51	24,00
Итого:	11,15	915,1	930,7	15,6	0,0	75,50	63,40	0,90	0,51	167,99
10.02	2,028	143,3	145,6	2,3	---	82,41	68,36	0,90	0,51	24,00
11.02	2,186	153,4	155,9	2,4	---	82,75	68,60	0,90	0,51	24,00
12.02	2,117	151,2	153,6	2,4	---	82,37	68,47	0,90	0,51	24,00
13.02	2,063	151,6	154,0	2,4	---	81,63	68,12	0,90	0,51	24,00
14.02	1,901	143,0	145,2	2,2	---	80,66	67,47	0,90	0,51	24,00
15.02	1,869	143,0	145,2	2,2	---	81,07	68,09	0,90	0,51	24,00
16.02	1,871	147,0	149,2	2,2	---	81,74	69,10	0,90	0,51	24,00
Итого:	14,03	1032,6	1048,7	16,1	0,0	81,82	68,32	0,90	0,51	168,00
17.02	1,933	147,2	149,1	1,9	---	80,99	67,95	0,90	0,51	24,00
18.02	1,906	143,4	145,3	1,9	---	79,46	66,25	0,90	0,51	24,00
19.02	1,712	125,7	127,5	1,8	---	79,61	66,09	0,90	0,51	21,59
Итого:	5,55	416,3	421,9	5,6	0,0	80,05	66,80	0,90	0,51	69,59
Итого:	52,05	4189,6	4258,4	68,8	0,0	76,30	63,96	0,90	0,51	741,6
						dT=	12,34			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.ч
	744,0	=	741,6	0,0	0,0	0,0	2,4
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		52,05					
Показания интеграторов	На 24:00 19.01.2025	На 24:00 19.02.2025	Результат за период		На 12:00 21.02.2025		
Количество теплоты, Гкал	428,69	480,74	52,05		483,65		
Расход теплоносителя Мп, т	45077,1	49266,7	4189,6		49472,6		
Расход теплоносителя Мо, т	37831,8	42090,1	4258,4		42299,0		
Время наработки, ч	15119,9	15119,9	741,6		15156,8		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.ч			2,4				

Представитель абонента

Представитель теплосети

S10X v4.18

