

#296386#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Леонова 26-32, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 6285
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00257118
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	3,845	-0,22	214,86	217,17	209,69	214,2	-4,51	24	0	0	73,4	53,9	19,51	0,51	0,49	-
20.03.2026	3,687	-0,226	215,38	217,84	210,24	214,85	-4,61	24	0	0	73,2	54,5	18,73	0,51	0,49	-
21.03.2026	3,757	-0,234	215,51	218,07	210,37	215,09	-4,72	24	0	0	73,1	54,1	19,07	0,5	0,49	-
22.03.2026	3,83	-0,235	218,31	220,81	213,1	217,8	-4,7	24	0	0	73,1	54	19,16	0,51	0,49	-
23.03.2026	3,764	-0,233	224,37	226,94	219,05	223,76	-4,71	24	0	0	73	54,7	18,36	0,51	0,48	-
24.03.2026	3,715	-0,241	228,31	230,97	222,86	227,67	-4,81	24	0	0	73,2	55,4	17,86	0,51	0,48	-
25.03.2026	3,772	-0,254	230,96	233,78	225,47	230,48	-5,01	24	0	0	73	55,1	17,96	0,51	0,49	-
26.03.2026	3,827	-0,231	220,45	222,98	215,2	219,92	-4,72	24	0	0	73,1	54,1	18,96	0,5	0,49	-
27.03.2026	3,706	-0,228	214,6	217,14	209,54	214,18	-4,64	24	0	0	72,9	54	18,88	0,51	0,48	-
28.03.2026	3,752	-0,235	219,76	222,36	214,52	219,28	-4,76	24	0	0	73,2	54,5	18,7	0,51	0,49	-
29.03.2026	3,85	-0,239	222,15	224,8	216,86	221,74	-4,88	24	0	0	73	54	18,96	0,51	0,49	-
30.03.2026	3,755	-0,239	222,69	225,37	217,38	222,22	-4,84	24	0	0	73	54,5	18,5	0,51	0,49	-
31.03.2026	3,672	-0,24	219,26	221,97	214,06	218,91	-4,85	24	0	0	72,9	54,5	18,38	0,51	0,49	-
01.04.2026	3,64	-0,237	216,53	219,17	211,37	216,13	-4,76	24	0	0	73,1	54,6	18,45	0,51	0,49	-
02.04.2026	3,698	-0,227	214,9	217,43	209,82	214,46	-4,64	24	0	0	72,8	54	18,83	0,51	0,49	-
03.04.2026	3,651	-0,24	217,09	219,74	211,92	216,71	-4,79	24	0	0	73	54,6	18,46	0,51	0,49	-
04.04.2026	3,771	-0,232	218,19	220,75	213,04	217,79	-4,75	24	0	0	72,6	53,7	18,9	0,51	0,49	-
05.04.2026	3,76	-0,239	225,13	227,79	219,79	224,6	-4,81	24	0	0	73	54,7	18,32	0,51	0,49	-
06.04.2026	3,664	-0,231	219,98	222,58	214,81	219,51	-4,7	24	0	0	72,6	54,3	18,25	0,51	0,49	-
07.04.2026	3,689	-0,229	216,7	219,2	211,55	216,19	-4,64	24	0	0	72,9	54,2	18,64	0,5	0,49	-
08.04.2026	3,681	-0,217	210,28	212,68	205,3	209,83	-4,53	24	0	0	72,7	53,6	19,12	0,5	0,49	-
09.04.2026	3,678	-0,213	208,89	211,12	203,92	208,25	-4,33	24	0	0	73,1	53,9	19,2	0,5	0,49	-
10.04.2026	3,642	-0,219	212,28	214,69	207,27	211,77	-4,5	24	0	0	72,8	54	18,75	0,51	0,49	-
11.04.2026	3,778	-0,232	220,72	223,25	215,45	220,18	-4,73	24	0	0	73,1	54,4	18,72	0,51	0,49	-
12.04.2026	3,742	-0,241	226,37	229	221	225,8	-4,8	24	0	0	72,9	54,8	18,12	0,51	0,49	-
13.04.2026	3,635	-0,237	227,89	230,45	222,44	227,12	-4,68	24	0	0	73,2	55,7	17,52	0,51	0,49	-
14.04.2026	3,561	-0,238	230,09	232,8	224,73	229,48	-4,75	24	0	0	72,2	55,2	17,01	0,49	0,47	-
15.04.2026	3,132	-0,213	200,73	203,53	196,34	200,87	-4,53	24	0	0	69,7	52,6	17,17	0,51	0,49	-
16.04.2026	3,63	-0,258	224,3	227,3	219,01	224,1	-5,09	24	0	0	72,9	55	17,84	0,51	0,48	-
17.04.2026	3,659	-0,255	224,77	227,75	219,46	224,54	-5,08	24	0	0	73	55,1	17,96	0,51	0,49	-
18.04.2026	3,611	-0,257	229,22	232,18	223,79	228,84	-5,05	24	0	0	72,9	55,6	17,39	0,51	0,49	-
Итого:	114,554	0	6810,67	6891,61	6649,35	6796,27	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	114,554															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1917,291	167105,24	170219,4	163094,51	167364,09
18.04.2026	2031,845	173915,91	177111,01	169743,86	174160,36

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 7:40:48