

#130438#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Леонова 26-32, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00257118	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1203,128	1189,547	13.581

Подпись исполнителя



#130437#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00257118
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTN _{ар} , ч	dTN _г , ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,498	-0,152	137,39	139,73	134,29	136,96	-2,67	24	0	0	71	66	4,99	0,5	0,42
25.04.2025	-	0,428	-0,15	135,13	137,45	132,07	134,7	-2,63	24	0	0	70,8	66,2	4,53	0,5	0,42
26.04.2025	-	0,445	-0,152	134,81	137,11	131,72	134,4	-2,68	24	0	0	71	66,3	4,7	0,5	0,42
27.04.2025	-	0,541	-0,135	134,8	136,99	131,82	134,29	-2,47	24	0	0	70,8	65,4	5,31	0,51	0,42
28.04.2025	-	0,524	-0,145	138,46	140,71	135,34	137,93	-2,59	24	0	0	70,8	65,7	5,1	0,51	0,42
29.04.2025	-	0,467	-0,145	139,21	141,5	136,09	138,67	-2,58	24	0	0	70,9	66,3	4,66	0,51	0,42
30.04.2025	-	0,456	-0,15	139,47	141,78	136,34	138,92	-2,58	24	0	0	71,1	66,6	4,57	0,51	0,42
01.05.2025	-	0,461	-0,146	139,94	142,24	136,81	139,37	-2,56	24	0	0	71,1	66,5	4,62	0,51	0,42
02.05.2025	-	0,417	-0,152	139,53	141,92	136,39	139,07	-2,68	24	0	0	70,8	66,5	4,32	0,49	0,41
03.05.2025	-	0,384	-0,14	127,38	129,66	124,61	127,14	-2,53	24	0	1	69,5	65,2	4,36	0,5	0,42
04.05.2025	-	0,464	-0,156	138,34	140,74	135,22	137,93	-2,71	24	0	0	71,1	66,4	4,71	0,5	0,42
05.05.2025	-	0,448	-0,154	136,78	139,2	133,72	136,43	-2,71	24	0	0	70,6	66	4,64	0,48	0,41
06.05.2025	-	0,46	-0,159	144,08	146,66	141,05	143,93	-2,88	24	0	0	68,3	63,8	4,54	0,49	0,42
07.05.2025	-	0,492	-0,169	164,14	166,74	160,51	163,43	-2,92	24	0	0	70,3	66,1	4,24	0,49	0,42
08.05.2025	-	0,523	-0,181	166,22	168,93	162,44	165,51	-3,07	24	0	0	71,1	66,6	4,46	0,49	0,42
09.05.2025	-	0,467	-0,179	166,62	169,29	162,84	165,85	-3,01	24	0	0	71,1	67	4,08	0,49	0,42
10.05.2025	-	0,484	-0,167	166,38	168,89	162,61	165,45	-2,84	24	0	0	71,2	67	4,13	0,49	0,42
11.05.2025	-	0,555	-0,17	165,22	167,73	161,49	164,4	-2,91	24	0	0	70,7	66,1	4,62	0,49	0,42
12.05.2025	-	0,461	-0,169	164,32	166,88	160,58	163,47	-2,89	24	0	0	71,1	67	4,06	0,49	0,42
13.05.2025	-	0,481	-0,165	163,67	166,26	160,02	162,88	-2,86	24	0	0	70,9	66,7	4,18	0,48	0,41
14.05.2025	-	0,469	-0,177	157,4	160,12	153,87	156,91	-3,04	24	0	0	70,8	66,5	4,35	0,48	0,42
15.05.2025	-	0,454	-0,209	158,38	161,58	154,86	158,38	-3,52	24	0	0	70,4	66	4,41	0,49	0,42
16.05.2025	-	0,41	-0,206	160,51	163,68	156,93	160,41	-3,48	24	0	0	70,4	66,4	4,04	0,49	0,42
17.05.2025	-	0,416	-0,213	162,45	165,71	158,8	162,35	-3,55	24	0	0	70,9	66,8	4,09	0,49	0,42
18.05.2025	-	0,44	-0,217	162,3	165,64	158,64	162,27	-3,63	24	0	0	71	66,8	4,28	0,49	0,42
19.05.2025	-	0,419	-0,216	163,91	167,25	160,29	163,9	-3,61	24	0	0	70,6	66,6	4,08	0,49	0,41
20.05.2025	-	0,356	-0,226	168,67	172,03	164,81	168,49	-3,68	24	0	0	71,4	67,8	3,65	0,48	0,41
21.05.2025	-	0,33	-0,205	162,95	166,08	159,25	162,64	-3,39	24	0	0	71,1	67,6	3,49	0,5	0,41
22.05.2025	-	0,412	-0,203	175,06	178,11	171,08	174,42	-3,34	24	0	0	71,2	67,5	3,69	0,5	0,41
23.05.2025	-	0,419	-0,201	175,47	178,54	171,53	174,85	-3,32	24	0	0	71	67,3	3,72	0,5	0,41
Итого:	-	13,581	-5,209	4588,99	4669,15	4486,02	4575,35	-89,33	720	0	-	70,77	66,42	4,35	0,49	0,42

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2025	1189,547	108696,03	110736,17	106144,33	108891,23
23.05.2025	1203,128	113285,02	115405,32	110630,35	113466,58

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения