

#296385#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Леонова 32А, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 4889
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122965
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,25	0	127,6	126,05	0	124,73	124,43	0	0	24	0	0	71,2	53,1	18,07	0,7	0,7	-
20.03.2026	2,206	0	126,26	125,02	0	123,45	123,38	0	0	24	0	0	71	53,1	17,88	0,7	0,7	-
21.03.2026	2,19	0	126,51	125,36	0	123,66	123,7	0	0	24	0	0	70,9	53,2	17,71	0,7	0,7	-
22.03.2026	2,215	0	128,68	127,39	0	125,78	125,74	0	0	24	0	0	70,9	53,3	17,62	0,7	0,7	-
23.03.2026	2,164	0	132,5	131,09	0	129,52	129,31	0	0	24	0	0	70,8	54,1	16,71	0,7	0,7	-
24.03.2026	2,262	0	134,62	133,24	0	131,6	131,45	0	0	24	0	0	71,1	53,9	17,18	0,7	0,7	-
25.03.2026	2,197	0	136,56	135,19	0	133,49	133,34	0	0	24	0	0	70,9	54,4	16,45	0,7	0,7	-
26.03.2026	2,213	0	129,43	128,07	0	126,55	126,35	0	0	24	0	0	70,9	53,4	17,5	0,7	0,7	-
27.03.2026	2,101	0	125,55	124,28	0	122,75	122,65	0	0	24	0	0	70,7	53,5	17,14	0,7	0,7	-
28.03.2026	2,152	0	128,9	127,57	0	125,99	125,85	0	0	24	0	0	71	53,9	17,09	0,7	0,7	-
29.03.2026	2,2	0	130,8	129,44	0	127,9	127,71	0	0	24	0	0	70,8	53,6	17,23	0,7	0,7	-
30.03.2026	2,155	0	131,04	129,65	0	128,1	127,87	0	0	24	0	0	70,8	54	16,86	0,7	0,7	-
31.03.2026	2,113	0	128,39	127,06	0	125,52	125,33	0	0	24	0	0	70,7	53,8	16,86	0,7	0,7	-
01.04.2026	2,191	0	126,43	125,11	0	123,58	123,47	0	0	24	0	0	70,9	53,2	17,72	0,7	0,7	-
02.04.2026	2,155	0	125,5	124,13	0	122,69	122,5	0	0	24	0	0	70,6	53	17,58	0,7	0,7	-
03.04.2026	2,179	0	126,9	125,42	0	124,05	123,79	0	0	24	0	0	70,8	53,2	17,58	0,7	0,7	-
04.04.2026	2,221	0	127,79	126,38	0	124,94	124,74	0	0	24	0	0	70,4	52,6	17,8	0,7	0,7	-
05.04.2026	2,272	0	132,41	131,13	0	129,47	129,4	0	0	24	0	0	70,8	53,3	17,55	0,7	0,7	-
06.04.2026	2,192	0	128,6	127,46	0	125,78	125,81	0	0	24	0	0	70,3	52,8	17,46	0,7	0,7	-
07.04.2026	2,176	0	126,33	125,14	0	123,53	123,48	0	0	24	0	0	70,6	53	17,62	0,7	0,7	-
08.04.2026	2,112	0	122,06	120,97	0	119,33	119,43	0	0	24	0	0	70,4	52,7	17,72	0,7	0,7	-
09.04.2026	2,217	0	121	119,86	0	118,28	118,33	0	0	24	0	0	70,8	52	18,77	0,7	0,7	-
10.04.2026	2,222	0	123,25	122,19	0	120,51	120,65	0	0	24	0	0	70,6	52,1	18,46	0,7	0,7	-
11.04.2026	2,179	0	128,79	127,74	0	125,88	126,02	0	0	24	0	0	70,9	53,6	17,3	0,7	0,7	-
12.04.2026	2,172	0	132,75	131,74	0	129,78	129,96	0	0	24	0	0	70,8	54	16,76	0,7	0,7	-
13.04.2026	2,093	0	133,59	132,62	0	130,57	130,76	0	0	24	0	0	71,1	55	16,04	0,7	0,7	-
14.04.2026	2,024	0	135,37	134,38	0	132,38	132,51	0	0	24	0	0	70,1	54,8	15,3	0,7	0,7	-
15.04.2026	1,721	0	119,02	117,6	0	116,54	116,04	0	0	24	0	0	67,7	53	14,77	0,7	0,7	-
16.04.2026	2,094	0	135,68	132,84	0	132,63	130,99	0	0	24	0	0	70,8	55	15,79	0,7	0,7	-
17.04.2026	2,117	0	135,76	132,97	0	132,73	131,15	0	0	24	0	0	70,9	55	15,96	0,7	0,7	-
18.04.2026	2,093	0	138,76	136	0	135,65	134,1	0	0	24	0	0	70,8	55,4	15,43	0,7	0,7	-
Итого:	66,848	0	4006,83	3963,09	0	3917,36	3910,24	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,848																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.03.2026	713,21	58946,72	57923,25	0	57614,04	56994,1	0
18.04.2026	780,058	62953,55	61886,34	0	61531,4	60904,34	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 10:38:46