

#130406#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Леонова 32А, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00122965	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	316,072	304,186	11.886

Подпись исполнителя



#130405#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122965
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,419	0	155,19	154,55	0	151,82	151,45	0	0	24	0	0	69,4	66,7	2,76	0,7	0,7
25.04.2025	-	0,397	0	152,64	151,98	0	149,34	148,94	0	0	24	0	0	69,2	66,5	2,66	0,7	0,7
26.04.2025	-	0,438	0	152,3	151,66	0	148,96	148,64	0	0	24	0	0	69,4	66,5	2,94	0,7	0,7
27.04.2025	-	0,473	0	152,12	151,49	0	148,91	148,48	0	0	24	0	0	69,2	66	3,17	0,7	0,7
28.04.2025	-	0,431	0	156,23	155,62	0	152,87	152,51	0	0	24	0	0	69,3	66,4	2,83	0,7	0,7
29.04.2025	-	0,436	0	157,06	156,41	0	153,7	153,27	0	0	24	0	0	69,4	66,6	2,85	0,7	0,7
30.04.2025	-	0,402	0	157,4	156,76	0	154,03	153,62	0	0	24	0	0	69,6	67	2,62	0,7	0,7
01.05.2025	-	0,418	0	157,95	157,27	0	154,53	154,07	0	0	24	0	0	69,6	66,9	2,71	0,7	0,7
02.05.2025	-	0,405	0	157,58	156,93	0	154,17	153,75	0	0	24	0	0	69,3	66,6	2,63	0,7	0,7
03.05.2025	-	0,385	0	143,81	143,33	0	140,84	140,57	0	0	24	0	0	67,9	65,2	2,72	0,7	0,7
04.05.2025	-	0,421	0	156,07	155,67	0	152,71	152,53	0	0	24	0	0	69,5	66,7	2,75	0,7	0,7
05.05.2025	-	0,434	0	154,58	154,02	0	151,25	150,98	0	0	24	0	0	69,1	66,2	2,89	0,7	0,7
06.05.2025	-	0,423	0	143,02	142,57	0	140,16	139,98	0	0	24	0	0	66,4	63,4	3,01	0,7	0,7
07.05.2025	-	0,43	0	145,52	145,2	0	142,42	142,39	0	0	24	0	0	68,6	65,6	3,01	0,7	0,7
08.05.2025	-	0,427	0	147,58	147,26	0	144,42	144,34	0	0	24	0	0	69,4	66,4	2,97	0,7	0,7
09.05.2025	-	0,438	0	147,99	147,7	0	144,82	144,76	0	0	24	0	0	69,3	66,3	3,02	0,7	0,7
10.05.2025	-	0,395	0	141,87	141,62	0	138,82	138,78	0	0	23	1	1	69,4	66,5	2,85	0,7	0,7
11.05.2025	-	0,419	0	146,99	146,63	0	143,87	143,75	0	0	24	0	0	68,9	66	2,92	0,7	0,7
12.05.2025	-	0,396	0	145,9	145,66	0	142,78	142,77	0	0	24	0	0	69,3	66,5	2,78	0,7	0,7
13.05.2025	-	0,41	0	145,34	145,1	0	142,22	142,21	0	0	24	0	0	69,1	66,2	2,89	0,7	0,7
14.05.2025	-	0,375	0	144,78	143,37	0	141,66	140,51	0	0	24	0	0	69	66,3	2,66	0,7	0,7
15.05.2025	-	0,345	0	151,74	148,8	0	148,54	145,82	0	0	24	0	0	68,6	66,2	2,33	0,7	0,7
16.05.2025	-	0,344	0	153,71	150,73	0	150,47	147,74	0	0	24	0	0	68,6	66,3	2,29	0,7	0,7
17.05.2025	-	0,32	0	155,64	152,6	0	152,29	149,53	0	0	24	0	0	69	67	2,09	0,7	0,7
18.05.2025	-	0,347	0	155,56	152,52	0	152,18	149,44	0	0	24	0	0	69,2	66,9	2,27	0,7	0,7
19.05.2025	-	0,28	0	157,05	154,06	0	153,7	150,94	0	0	24	0	0	68,8	67	1,84	0,7	0,7
20.05.2025	-	0,352	0	161,27	158,23	0	157,78	155	0	0	24	0	0	69,6	67,4	2,22	0,7	0,7
21.05.2025	-	0,306	0	156,48	153,52	0	153,13	150,42	0	0	24	0	0	69,2	67,2	2,01	0,7	0,7
22.05.2025	-	0,407	0	168,37	165,2	0	164,73	161,85	0	0	24	0	0	69,3	66,9	2,46	0,7	0,7
23.05.2025	-	0,413	0	168,76	165,58	0	165,15	162,27	0	0	24	0	0	69,1	66,6	2,49	0,7	0,7
Итого:	-	11,886	0	4590,5	4552,04	0	4492,27	4461,31	0	0	719	1	-	69,06	66,4	2,65	0,7	0,7

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 719 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.04.2025	304,186	21934,56	21608,47	0	21449,22	21291,46	0
23.05.2025	316,072	26525,06	26160,51	0	25941,49	25752,77	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения