

#133055#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Леонова 32А, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00122965	Показания прибора, Гкал 22.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	327,912	316,072	11.84

Подпись исполнителя



#133054#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 22.06.2025.

Номер абонента 13
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00122965
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTN _г , ч	TekEnr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,455	0	169,59	166,33	0	165,95	162,99	0	0	24	0	0	69,4	66,6	2,73	0,7	0,7
25.05.2025	-	0,425	0	169,74	166,46	0	166,07	163,13	0	0	24	0	0	69,3	66,7	2,56	0,7	0,7
26.05.2025	-	0,403	0	172,71	169,58	0	168,99	166,11	0	0	24	0	0	69,2	66,8	2,38	0,7	0,7
27.05.2025	-	0,382	0	176,65	173,59	0	172,89	170,13	0	0	24	0	0	69	66,8	2,2	0,7	0,7
28.05.2025	-	0,372	0	152,85	151,04	0	149,59	148,03	0	0	24	0	0	69,1	66,6	2,49	0,7	0,7
29.05.2025	-	0,414	0	141,36	139,11	0	138,36	136,39	0	0	24	0	0	68,8	65,8	2,99	0,7	0,7
30.05.2025	-	0,406	0	139,67	137,06	0	136,73	134,37	0	0	24	0	0	68,5	65,5	2,97	0,7	0,7
31.05.2025	-	0,416	0	134,19	131,34	0	131,48	128,92	0	0	24	0	0	66,7	63,5	3,16	0,7	0,7
01.06.2025	-	0,401	0	141,79	139,01	0	138,81	136,29	0	0	24	0	0	68,7	65,8	2,87	0,7	0,7
02.06.2025	-	0,402	0	146,8	143,86	0	143,66	141	0	0	24	0	0	69	66,2	2,8	0,7	0,7
03.06.2025	-	0,44	0	158,18	154,94	0	154,82	151,87	0	0	24	0	0	68,9	66,1	2,84	0,7	0,7
04.06.2025	-	0,366	0	145,76	143,57	0	142,69	140,73	0	0	24	0	0	68,7	66,1	2,57	0,7	0,7
05.06.2025	-	0,375	0	138,58	136,86	0	135,65	134,18	0	0	24	0	0	68,8	66	2,78	0,7	0,7
06.06.2025	-	0,375	0	141,48	138,89	0	138,5	136,13	0	0	24	0	0	68,9	66,2	2,7	0,7	0,7
07.06.2025	-	0,42	0	143,38	140,62	0	140,33	137,84	0	0	24	0	0	69	66	3	0,7	0,7
08.06.2025	-	0,4	0	142,56	139,75	0	139,58	137	0	0	24	0	0	68,6	65,7	2,86	0,7	0,7
09.06.2025	-	0,114	0	51,68	50,63	0	50,61	49,63	0	0	24	0	0	68,4	66,2	2,2	0,7	0,7
10.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	27,7	26,4	1,32	0,7	0,7
11.06.2025	-	0,098	0	17,13	17,1	0	16,88	16,89	0	0	24	0	0	55,9	50	5,86	0,7	0,7
12.06.2025	-	0,413	0	74,84	74,41	0	73,4	73,18	0	0	24	0	0	64,8	59,2	5,61	0,7	0,7
13.06.2025	-	0,417	0	91,78	91,22	0	89,91	89,6	0	0	24	0	0	67,3	62,7	4,65	0,7	0,7
14.06.2025	-	0,44	0	107,1	105,68	0	104,82	103,7	0	0	24	0	0	68,4	64,2	4,2	0,7	0,7
15.06.2025	-	0,458	0	111,14	109,26	0	108,79	107,2	0	0	24	0	0	68,5	64,3	4,2	0,7	0,7
16.06.2025	-	0,452	0	112,74	110,44	0	110,34	108,34	0	0	24	0	0	68,6	64,6	4,07	0,7	0,7
17.06.2025	-	0,444	0	114,51	112	0	112,04	109,86	0	0	24	0	0	69,1	65,1	3,97	0,7	0,7
18.06.2025	-	0,375	0	116,24	113,58	0	113,76	111,34	0	0	24	0	0	69,2	65,9	3,29	0,7	0,7
19.06.2025	-	0,436	0	114,63	111,96	0	112,19	109,79	0	0	24	0	0	68,9	65	3,87	0,7	0,7
20.06.2025	-	0,427	0	115,5	112,84	0	113,01	110,66	0	0	24	0	0	69,2	65,4	3,76	0,7	0,7
21.06.2025	-	0,441	0	116,41	113,67	0	113,92	111,47	0	0	24	0	0	69,3	65,4	3,86	0,7	0,7
22.06.2025	-	0,436	0	115,85	113,21	0	113,38	110,99	0	0	24	0	0	69,2	65,4	3,84	0,7	0,7
Итого:	-	11,403	0	3674,84	3608,01	0	3597,15	3537,76	0	0	720	0	-	66,84	63,54	3,29	0,7	0,7

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.05.2025	316,072	26525,06	26160,51	0	25941,49	25752,77	0
22.06.2025	327,912	30315,07	29881,11	0	29651,35	29400,98	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения