

#142076#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Леонова 32А, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 4889
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122965
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,426	0	115,17	112,55	0	112,73	110,38	0	0	24	0	0	69,2	65,4	3,78	0,7	0,7	-
25.06.2025	0,393	0	110,56	108,04	0	108,2	105,95	0	0	24	0	0	68,9	65,3	3,61	0,7	0,7	-
26.06.2025	0,374	0	111,11	108,57	0	108,72	106,46	0	0	24	0	0	69	65,5	3,47	0,7	0,7	-
27.06.2025	0,414	0	111,1	108,62	0	108,73	106,52	0	0	24	0	0	69	65,3	3,79	0,7	0,7	-
28.06.2025	0,434	0	111,87	109,39	0	109,48	107,27	0	0	24	0	0	69,1	65,1	3,95	0,7	0,7	-
29.06.2025	0,366	0	111,42	109,07	0	109,04	106,93	0	0	24	0	0	69	65,6	3,34	0,7	0,7	-
30.06.2025	0,442	0	111,8	109,41	0	109,4	107,31	0	0	24	0	0	69,1	65	4,04	0,7	0,7	-
01.07.2025	0,365	0	110,71	108,4	0	108,35	106,28	0	0	24	0	0	68,9	65,5	3,38	0,7	0,7	-
02.07.2025	0,35	0	112,62	110,34	0	110,18	108,16	0	0	24	0	0	69,2	66	3,19	0,7	0,7	-
03.07.2025	0,37	0	112,72	110,43	0	110,29	108,29	0	0	24	0	0	69,2	65,8	3,39	0,7	0,7	-
04.07.2025	0,37	0	112,3	110,06	0	109,87	107,9	0	0	24	0	0	69,2	65,8	3,38	0,7	0,7	-
05.07.2025	0,384	0	113,3	110,97	0	110,84	108,8	0	0	24	0	0	69,2	65,7	3,48	0,7	0,7	-
06.07.2025	0,36	0	113,41	111,13	0	110,96	108,95	0	0	24	0	0	69,2	66	3,28	0,7	0,7	-
07.07.2025	0,368	0	114,29	111,97	0	111,83	109,77	0	0	24	0	0	69,3	66	3,29	0,7	0,7	-
08.07.2025	0,377	0	116,27	113,83	0	113,79	111,56	0	0	24	0	0	69,3	66	3,33	0,7	0,7	-
09.07.2025	0,371	0	114,22	111,73	0	111,75	109,52	0	0	24	0	0	69,3	66	3,32	0,7	0,7	-
10.07.2025	0,39	0	114,42	111,99	0	111,97	109,79	0	0	24	0	0	69,2	65,7	3,49	0,7	0,7	-
11.07.2025	0,439	0	115	112,54	0	112,52	110,35	0	0	24	0	0	69,2	65,3	3,9	0,7	0,7	-
12.07.2025	0,392	0	115,5	113,01	0	113,02	110,79	0	0	24	0	0	69,3	65,8	3,46	0,7	0,7	-
13.07.2025	0,366	0	116,21	113,62	0	113,72	111,37	0	0	24	0	0	69,3	66,1	3,23	0,7	0,7	-
14.07.2025	0,429	0	115,61	112,88	0	113,15	110,68	0	0	24	0	0	69,3	65,5	3,79	0,7	0,7	-
15.07.2025	0,421	0	116,7	113,9	0	114,2	111,68	0	0	24	0	0	69,2	65,5	3,69	0,7	0,7	-
16.07.2025	0,348	0	106,56	104,44	0	104,28	102,39	0	0	24	0	0	69,1	65,7	3,34	0,7	0,7	-
17.07.2025	0,361	0	109,34	107,37	0	106,99	105,25	0	0	24	0	0	69,1	65,7	3,38	0,7	0,7	-
18.07.2025	0,401	0	107,27	105,15	0	105,01	103,13	0	0	24	0	0	69	65,1	3,82	0,7	0,7	-
19.07.2025	0,359	0	104,81	102,82	0	102,58	100,81	0	0	24	0	0	69	65,5	3,52	0,7	0,7	-
20.07.2025	0,399	0	106,68	104,72	0	104,42	102,68	0	0	24	0	0	69,1	65,3	3,81	0,7	0,7	-
21.07.2025	0,365	0	107,71	105,62	0	105,43	103,52	0	0	24	0	0	69,2	65,7	3,47	0,7	0,7	-
22.07.2025	0,374	0	108,79	106,7	0	106,46	104,61	0	0	24	0	0	69,1	65,6	3,52	0,7	0,7	-
23.07.2025	0,388	0	112,02	109,86	0	109,63	107,71	0	0	24	0	0	69,2	65,6	3,58	0,7	0,7	-
Итого:	11,596	0	3359,49	3289,13	0	3287,54	3224,81	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,596																	

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2025	327,912	30315,07	29881,11	0	29651,35	29400,98	0
23.07.2025	339,508	33674,56	33170,24	0	32938,89	32625,79	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2025 13:06:18