

#148395#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Леонова 32А, Калининград
13
4889
ВКТ-7
00122965
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,357	0	82,6	82,1	0	80,86	80,55	0	0	24	0	0	68,6	64,2	4,42	0,7	0,7	-
25.08.2025	0,319	0	77,96	77,53	0	76,33	76,1	0	0	24	0	0	67,5	63,4	4,19	0,7	0,7	-
26.08.2025	0,204	0	85,56	85,26	0	84,5	84,32	0	0	24	0	0	49,6	47,2	2,41	0,7	0,7	-
27.08.2025	0,353	0	134,13	134,18	0	131,47	131,69	0	0	24	0	0	66,4	63,7	2,7	0,7	0,7	-
28.08.2025	0,365	0	144,55	144,12	0	141,43	141,19	0	0	24	0	0	69,8	67,2	2,58	0,7	0,7	-
29.08.2025	0,377	0	144,94	144,36	0	141,78	141,4	0	0	24	0	0	70	67,4	2,63	0,7	0,7	-
30.08.2025	0,355	0	145,84	145,16	0	142,72	142,22	0	0	24	0	0	69,2	66,8	2,48	0,7	0,7	-
31.08.2025	0,369	0	144,65	144,4	0	141,53	141,47	0	0	24	0	0	69,3	66,7	2,59	0,7	0,7	-
01.09.2025	0,38	0	144,71	144,27	0	141,58	141,37	0	0	24	0	0	69,6	66,9	2,68	0,7	0,7	-
02.09.2025	0,36	0	144,69	144,43	0	141,57	141,54	0	0	24	0	0	69,4	66,8	2,57	0,7	0,7	-
03.09.2025	0,337	0	145,09	144,67	0	141,97	141,76	0	0	24	0	0	69,3	67	2,37	0,7	0,7	-
04.09.2025	0,326	0	147,05	146,69	0	143,89	143,73	0	0	24	0	0	69,2	66,9	2,26	0,7	0,7	-
05.09.2025	0,312	0	157,26	155,61	0	153,9	152,43	0	0	24	0	0	69,7	67,7	2,03	0,7	0,7	-
06.09.2025	0,343	0	158,09	155,57	0	154,67	152,37	0	0	24	0	0	69,7	67,5	2,21	0,7	0,7	-
07.09.2025	0,354	0	156,87	155,22	0	153,51	152,02	0	0	24	0	0	69,6	67,2	2,31	0,7	0,7	-
08.09.2025	0,332	0	160,31	158,28	0	156,82	155	0	0	24	0	0	69,7	67,6	2,11	0,7	0,7	-
09.09.2025	0,339	0	155,43	155,22	0	152,07	152,03	0	0	24	0	0	69,7	67,5	2,23	0,7	0,7	-
10.09.2025	0,344	0	155,26	155,17	0	151,89	151,98	0	0	24	0	0	69,8	67,5	2,27	0,7	0,7	-
11.09.2025	0,379	0	155,61	154,97	0	152,24	151,81	0	0	24	0	0	69,5	67	2,49	0,7	0,7	-
12.09.2025	0,339	0	155,22	154,64	0	151,86	151,45	0	0	24	0	0	69,7	67,5	2,23	0,7	0,7	-
13.09.2025	0,399	0	154,47	153,35	0	151,11	150,27	0	0	24	0	0	69,7	67,1	2,65	0,7	0,7	-
14.09.2025	0,357	0	153,36	152,52	0	150	149,42	0	0	24	0	0	69,6	67,2	2,38	0,7	0,7	-
15.09.2025	0,381	0	139,5	138,45	0	136,44	135,69	0	0	24	0	0	69,8	67	2,79	0,7	0,7	-
16.09.2025	0,361	0	118,49	117,48	0	115,89	115,1	0	0	24	0	0	70	66,9	3,12	0,7	0,7	-
17.09.2025	0,342	0	127,35	126,72	0	124,49	124,13	0	0	24	0	0	70,4	67,6	2,77	0,7	0,7	-
18.09.2025	0,359	0	154,71	155,27	0	151,21	151,98	0	0	24	0	0	70,9	68,5	2,36	0,7	0,7	-
19.09.2025	0,368	0	156,23	156,49	0	152,75	153,23	0	0	24	0	0	70,6	68,2	2,41	0,7	0,7	-
20.09.2025	0,388	0	156,96	157,34	0	153,42	154,05	0	0	24	0	0	70,7	68,2	2,52	0,7	0,7	-
21.09.2025	0,419	0	157,24	157,65	0	153,66	154,37	0	0	24	0	0	70,9	68,2	2,73	0,7	0,7	-
22.09.2025	0,385	0	157,91	158,26	0	154,31	154,92	0	0	24	0	0	70,9	68,4	2,48	0,7	0,7	-
23.09.2025	0,347	0	157,08	157,31	0	153,53	154	0	0	24	0	0	70,7	68,4	2,28	0,7	0,7	-
Итого:	10,95	0	4429,12	4412,69	0	4333,4	4323,59	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,95																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2025	350,723	37497,34	36966,44	0	36679,14	36346,32	0
23.09.2025	361,673	41926,46	41379,13	0	41012,54	40669,91	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:39:31