

#115466#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/01/25г.-20/02/25г.

Абонент: _УКУЮТ

Адрес: _Зоологическая,11-15

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под тах = 72.00 м3/ч G под min = 0.29 м3/ч

M сет. воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр тах = 72.00 м3/ч G обр min = 0.29 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00211275

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хА163

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.01.2025	76,41	50,64	25,77	109,97	107,1	110,01	108,69	-1,59	7	5	2,682	-0,055	24	0	
22.01.2025	76,83	51,06	25,77	111,13	108,25	111,16	109,8	-1,55	7	5	2,714	-0,058	24	0	
23.01.2025	76,47	50,34	26,13	110,01	107,19	109,94	108,64	-1,45	7	5	2,733	-0,05	24	0	
24.01.2025	73,11	49,32	23,79	110,18	107,58	110,22	108,95	-1,37	7	5	2,496	-0,041	24	0	
25.01.2025	70,79	49,2	21,59	118,26	115,58	118,23	116,88	-1,3	7	5	2,433	-0,04	24	0	
26.01.2025	68,55	47,95	20,6	118,76	116,25	118,79	117,51	-1,26	7	5	2,336	-0,037	24	0	
27.01.2025	69,4	48,83	20,57	121,87	119,26	121,87	120,49	-1,23	7	5	2,396	-0,035	24	0	
28.01.2025	69,01	48,69	20,32	118,81	116,26	118,89	117,58	-1,32	7	5	2,299	-0,038	24	0	
29.01.2025	68,78	48,66	20,12	119,39	116,88	119,5	118,17	-1,29	7	5	2,289	-0,039	24	0	
30.01.2025	69	48,89	20,11	118,23	115,69	118,4	117,07	-1,38	7	5	2,26	-0,043	24	0	
31.01.2025	70,19	48,37	21,82	112,21	109,75	112,38	111,15	-1,4	7	5	2,329	-0,043	24	0	
01.02.2025	72,22	49,08	23,14	109,88	107,35	109,98	108,75	-1,4	7	5	2,415	-0,044	24	0	
02.02.2025	74,72	50,53	24,19	112,65	109,89	112,54	111,21	-1,32	7	5	2,592	-0,041	24	0	
03.02.2025	75,14	50,08	25,06	110,46	107,71	110,3	109,02	-1,31	7	5	2,636	-0,04	24	0	
04.02.2025	73,36	49,52	23,84	111,75	109,1	111,67	110,39	-1,29	7	5	2,538	-0,04	24	0	
05.02.2025	73,33	48,92	24,41	109,9	107,27	109,83	108,58	-1,31	7	5	2,554	-0,041	24	0	
06.02.2025	71,67	48,88	22,79	114,61	111,99	114,55	113,27	-1,28	7	5	2,495	-0,037	24	0	
07.02.2025	74,44	50	24,44	112,02	109,29	111,83	110,55	-1,26	7	5	2,611	-0,038	24	0	
08.02.2025	79,29	51,36	27,93	108,4	105,45	108,11	106,77	-1,32	7	5	2,881	-0,046	24	0	
09.02.2025	81,26	52,65	28,61	107,11	104,02	106,84	105,46	-1,44	7	5	2,907	-0,052	24	0	
10.02.2025	82,41	52,29	30,12	102,81	99,76	102,51	101,19	-1,43	7	5	2,934	-0,051	24	0	
11.02.2025	82,13	50,13	32	97,72	94,84	97,39	96,24	-1,4	7	5	2,968	-0,047	24	0	
12.02.2025	81,95	50,82	31,13	100,79	97,85	100,33	99,13	-1,28	7	5	2,986	-0,042	24	0	
13.02.2025	81,3	51,97	29,33	105,76	102,72	105,22	103,88	-1,16	7	5	2,957	-0,039	24	0	
14.02.2025	80,52	52,13	28,39	107,53	104,51	106,99	105,62	-1,11	7	5	2,913	-0,037	24	0	
15.02.2025	80,6	51,99	28,61	107,93	104,87	107,33	106	-1,13	7	5	2,949	-0,034	24	0	
16.02.2025	81,56	52,28	29,28	105,86	102,81	105,27	103,91	-1,1	7	5	2,956	-0,035	24	0	
17.02.2025	80,23	51,56	28,67	106,38	103,39	105,76	104,45	-1,06	7	5	2,912	-0,029	24	0	
18.02.2025	79,31	51,73	27,58	108,9	105,91	108,22	106,87	-0,96	7	5	2,876	-0,028	24	0	
19.02.2025	79,15	51,67	27,48	110,65	107,63	109,93	108,57	-0,94	7	5	2,912	-0,028	24	0	
20.02.2025	81,71	52,63	29,08	107,72	104,63	107,02	105,64	-1,01	7	5	2,995	-0,029	24	0	
Итого:				3427,6	3340,78	3421	3380,43	-39,65			82,954	-1,257	744	0	
Средние:	75,76	50,34	25,42						7	5					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/01/2524:00	20868,8	20402,44	29398,81	28983,21	-8580,77	-142,525	-419,245	5289	3
20/02/2524:00	24296,45	23743,22	32819,82	32363,64	-8620,42	-59,571	-420,502	6033	3
Итого:	3427,65	3340,78	3421,01	3380,43	-39,65	82,954	-1,257	744	0

Период нормальной работы

Период отсутств. счета

Время работы прибора

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

