

#296384#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологическая 11-15, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 5788
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211275
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,216	-0,004	112,72	111,34	110,11	109,91	0,2	24	0	0	71,9	51,8	20,02	0,7	0,5	-
20.03.2026	2,554	0,098	128,81	125,57	125,79	123,92	1,87	24	0	0	72,6	53,1	19,48	0,7	0,5	-
21.03.2026	2,717	0,125	134,52	130,72	131,39	129,01	2,38	24	0	0	72,7	53	19,71	0,7	0,5	-
22.03.2026	2,871	0,148	135,89	131,49	132,67	129,85	2,82	24	0	0	72,7	52,2	20,51	0,7	0,5	-
23.03.2026	2,884	0,175	144,1	139,27	140,71	137,42	3,29	24	0	0	72,6	53,4	19,24	0,7	0,5	-
24.03.2026	2,934	0,168	143,96	139,23	140,57	137,38	3,19	24	0	0	72,9	53,3	19,64	0,7	0,5	-
25.03.2026	2,881	0,169	149,1	144,47	145,61	142,5	3,11	24	0	0	72,6	54	18,61	0,7	0,5	-
26.03.2026	2,816	0,126	138,85	134,96	135,58	133,22	2,36	24	0	0	72,6	52,7	19,82	0,7	0,5	-
27.03.2026	2,794	0,08	134,84	131,82	131,65	130,14	1,51	24	0	0	72,8	52,2	20,6	0,7	0,5	-
28.03.2026	2,766	0,076	129,83	126,89	126,76	125,31	1,45	24	0	0	73	51,8	21,19	0,7	0,5	-
29.03.2026	2,816	0,089	135,96	132,81	132,77	131,07	1,7	24	0	0	72,8	52,3	20,51	0,7	0,5	-
30.03.2026	2,816	0,097	135,98	132,71	132,78	130,98	1,8	24	0	0	72,8	52,4	20,47	0,7	0,5	-
31.03.2026	2,752	0,084	131,63	128,55	128,52	126,92	1,6	24	0	0	72,8	52,1	20,75	0,7	0,5	-
01.04.2026	2,725	0,082	130,53	127,54	127,5	125,93	1,57	24	0	0	72,6	51,9	20,71	0,7	0,5	-
02.04.2026	2,826	0,081	130,83	127,83	127,69	126,19	1,5	24	0	0	73,6	52,1	21,49	0,7	0,5	-
03.04.2026	2,577	0,068	123,39	120,71	120,53	119,22	1,31	24	0	0	72,1	51,4	20,78	0,7	0,5	-
04.04.2026	2,597	0,109	133,7	130,25	130,54	128,48	2,06	24	0	0	72,8	53,8	19	0,7	0,5	-
05.04.2026	2,438	0,098	137,83	134,69	134,56	132,77	1,79	24	0	0	72,8	55,5	17,33	0,7	0,5	-
06.04.2026	2,5	0,076	135,16	132,38	131,96	130,55	1,41	24	0	0	72,8	54,5	18,34	0,7	0,5	-
07.04.2026	2,415	0,056	121,96	119,62	119,1	118,07	1,03	24	0	0	72,6	52,8	19,8	0,7	0,5	-
08.04.2026	2,767	0,071	129,5	126,7	126,39	125,07	1,32	24	0	0	73,7	52,4	21,31	0,7	0,5	-
09.04.2026	2,751	0,058	127,99	125,37	124,94	123,82	1,12	24	0	0	73,1	51,6	21,54	0,7	0,5	-
10.04.2026	2,747	0,06	131,77	129,16	128,67	127,51	1,16	24	0	0	73,1	52,3	20,86	0,7	0,5	-
11.04.2026	2,749	0,061	137,25	134,71	134,07	132,96	1,11	24	0	0	72,6	52,6	20,05	0,7	0,5	-
12.04.2026	2,769	0,057	140,1	137,58	136,81	135,79	1,02	24	0	0	72,8	53	19,81	0,7	0,5	-
13.04.2026	2,799	0,061	143	140,39	139,65	138,54	1,11	24	0	0	72,6	53	19,58	0,7	0,5	-
14.04.2026	2,766	0,057	142,19	139,65	138,84	137,83	1,01	24	0	0	72,4	53	19,49	0,7	0,5	-
15.04.2026	2,691	0,046	139,23	136,92	135,96	135,11	0,85	24	0	0	72,7	53,2	19,43	0,7	0,5	-
16.04.2026	2,692	0,038	136,24	134,09	133,03	132,34	0,69	24	0	0	72,9	53	19,93	0,7	0,5	-
17.04.2026	2,787	0,056	136,13	133,59	132,9	131,88	1,02	24	0	0	73	52,4	20,55	0,7	0,5	-
18.04.2026	2,788	0,06	144,4	141,78	140,97	139,87	1,1	24	0	0	72,9	53,6	19,34	0,7	0,5	-
Итого:	84,201	0	4177,39	4082,79	4079,02	4029,56	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	84,201															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	256,281	9175,49	9004,24	8918,51	8892,29
18.04.2026	340,482	13352,88	13087,03	12997,53	12921,85

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 13:55:08