

#125856#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК  
Чайковского 4-10, Калининград  
13  
9946  
ТВ7 (АСЦП)  
22172501  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>ГДж | dQg,<br>Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т   | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2025 | 9,592      | 0            | 105,407  | 104,892  | 0       | 103,101  | 103,793  | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 47,4   | 0,28    | 0,25    | 6,8         |
| 25.03.2025 | 9,616      | 0            | 107,8    | 107,247  | 0       | 105,463  | 106,115  | 0      | 24       | 0       | 69,3   | 47,6   | 0,28    | 0,25    | 5,5         |
| 26.03.2025 | 9,756      | 0            | 116,143  | 115,695  | 0       | 113,638  | 114,424  | 0      | 24       | 0       | 69     | 48,5   | 0,29    | 0,24    | 4,4         |
| 27.03.2025 | 9,745      | 0            | 115,24   | 114,607  | 0       | 112,759  | 113,36   | 0      | 24       | 0       | 68,9   | 48,2   | 0,28    | 0,24    | 6,9         |
| 28.03.2025 | 9,943      | 0            | 121,728  | 121,531  | 0       | 119,093  | 120,15   | 0      | 24       | 0       | 69,2   | 49,3   | 0,29    | 0,24    | 5,7         |
| 29.03.2025 | 9,876      | 0            | 123,116  | 122,933  | 0       | 120,47   | 121,534  | 0      | 24       | 0       | 68,9   | 49,4   | 0,29    | 0,24    | 8,9         |
| 30.03.2025 | 9,948      | 0            | 121,482  | 120,902  | 0       | 118,846  | 119,531  | 0      | 24       | 0       | 69,3   | 49,3   | 0,29    | 0,24    | 9,9         |
| 31.03.2025 | 10,044     | 0            | 119,171  | 118,285  | 0       | 116,586  | 116,977  | 0      | 24       | 0       | 69,2   | 48,7   | 0,28    | 0,24    | 6,8         |
| 01.04.2025 | 10,092     | 0            | 116,071  | 114,957  | 0       | 113,544  | 113,711  | 0      | 24       | 0       | 69,4   | 48,2   | 0,29    | 0,24    | 5,9         |
| 02.04.2025 | 9,961      | 0            | 115,007  | 113,881  | 0       | 112,505  | 112,64   | 0      | 24       | 0       | 69,4   | 48,3   | 0,29    | 0,25    | -           |
| 03.04.2025 | 9,943      | 0            | 118,497  | 117,519  | 0       | 115,895  | 116,185  | 0      | 24       | 0       | 69,8   | 49,3   | 0,29    | 0,25    | -           |
| 04.04.2025 | 9,749      | 0            | 113,791  | 112,469  | 0       | 111,316  | 111,236  | 0      | 24       | 0       | 69,3   | 48,4   | 0,29    | 0,24    | -           |
| 05.04.2025 | 10,539     | 0            | 109,386  | 107,893  | 0       | 106,826  | 106,701  | 0      | 24       | 0       | 72,2   | 48,7   | 0,29    | 0,25    | -           |
| 06.04.2025 | 11,014     | 0            | 106,249  | 104,61   | 0       | 103,639  | 103,451  | 0      | 24       | 0       | 74,2   | 48,8   | 0,28    | 0,26    | -           |
| 07.04.2025 | 10,828     | 0            | 107,607  | 105,923  | 0       | 105,01   | 104,75   | 0      | 24       | 0       | 73,4   | 48,8   | 0,28    | 0,25    | -           |
| 08.04.2025 | 10,379     | 0            | 108,705  | 106,749  | 0       | 106,224  | 105,606  | 0      | 24       | 0       | 71,2   | 47,9   | 0,28    | 0,25    | -           |
| 09.04.2025 | 10,667     | 0            | 115,967  | 114,176  | 0       | 113,299  | 112,893  | 0      | 24       | 0       | 71,5   | 49,1   | 0,29    | 0,25    | -           |
| 10.04.2025 | 10,727     | 0            | 114,397  | 112,432  | 0       | 111,763  | 111,188  | 0      | 24       | 0       | 71,6   | 48,7   | 0,29    | 0,25    | -           |
| 11.04.2025 | 10,316     | 0            | 116,29   | 114,31   | 0       | 113,7    | 113,051  | 0      | 24       | 0       | 70,3   | 48,6   | 0,29    | 0,24    | -           |
| 12.04.2025 | 10,162     | 0            | 119,168  | 117,137  | 0       | 116,581  | 115,854  | 0      | 24       | 0       | 69,3   | 48,5   | 0,29    | 0,24    | -           |
| 13.04.2025 | 10,035     | 0            | 126,231  | 124,603  | 0       | 123,49   | 123,152  | 0      | 24       | 0       | 69,3   | 49,9   | 0,3     | 0,24    | -           |
| 14.04.2025 | 9,979      | 0            | 135,848  | 134,549  | 0       | 132,92   | 132,895  | 0      | 24       | 0       | 69,1   | 51,2   | 0,3     | 0,23    | -           |
| 15.04.2025 | 10,411     | 0            | 153,073  | 152,042  | 0       | 149,728  | 150,038  | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 53     | 0,29    | 0,19    | -           |
| 16.04.2025 | 10,586     | 0            | 169,843  | 168,813  | 0       | 166,183  | 166,53   | 0      | 24       | 0       | 69     | 53,8   | 0,28    | 0,15    | -           |
| 17.04.2025 | 6,735      | 0            | 111,469  | 110,632  | 0       | 109,074  | 109,11   | 0      | 24       | 0       | 69     | 54,3   | 0,29    | 0,13    | -           |
| 18.04.2025 | 0          | 0            | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0      | 24       | 0       | 36,9   | 60,7   | 0,26    | 0,11    | -           |
| 19.04.2025 | 0          | 0            | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0      | 24       | 0       | 36,4   | 60,9   | 0,21    | 0,1     | -           |
| 20.04.2025 | 0          | 0            | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0      | 24       | 0       | 36,6   | 62,4   | 0,22    | 0,1     | -           |
| Итого:     | 250,643    | 0            | 2987,686 | 2958,787 | 0       | 2921,653 | 2924,875 | 0      | 672      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 59,865     |              |          |          |         |          |          |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3    | V3, м3 | M1, т     | M2, т     | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.03.2025 | 1711,361 | 17191,951 | 16099,137 | 0      | 16789,148 | 15925,43  | 0     | 4761    | 1      |
| 20.04.2025 | 1962,005 | 20179,637 | 19057,924 | 0      | 19710,8   | 18850,307 | 0     | 5433    | 1      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 16:34:04