

#115094#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

20/01/25г.-20/02/25г.

Абонент: Управление Судеб. департамента

Адрес: Дюнная, 18а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00104204

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хВ781

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.01.2025	68,91	54,73	14,18	48,54	47,49	46,36	45,74	1,75	7	7	0,673	24	0	
21.01.2025	70,01	55,46	14,55	48,53	47,48	46,38	45,73	1,75	7	7	0,69	24	0	
22.01.2025	70,54	54,77	15,77	44,82	43,81	42,84	42,28	1,53	7	7	0,692	24	0	
23.01.2025	70,25	57,75	12,5	64,91	63,51	62,04	61,09	2,42	7	7	0,795	24	0	
24.01.2025	69,36	55,38	13,98	52,84	51,68	50,5	49,8	1,88	7	7	0,722	24	0	
25.01.2025	69,2	50,34	18,86	28,65	28,06	27,5	27,12	0,94	7	7	0,53	24	0	
26.01.2025	69,11	48,61	20,5	25,31	24,81	24,31	23,96	0,85	7	7	0,505	24	0	
27.01.2025	69,06	47,98	21,08	23,85	23,35	22,91	22,64	0,71	7	7	0,49	24	0	
28.01.2025	69,06	46,82	22,24	20,32	19,86	19,57	19,45	0,41	7	7	0,439	24	0	
29.01.2025	67,68	46,77	20,91	22,33	21,86	21,47	21,32	0,54	7	7	0,454	24	0	
30.01.2025	69,21	50,27	18,94	31,26	30,55	29,89	29,53	1,02	7	7	0,578	24	0	
31.01.2025	69,4	52,88	16,52	38,32	37,5	36,6	36,08	1,42	7	7	0,619	24	0	
01.02.2025	69	52,3	16,7	33,54	32,8	32,11	31,68	1,12	7	7	0,546	24	0	
02.02.2025	69,35	53,96	15,39	38,01	37,19	36,39	35,89	1,3	7	7	0,57	24	0	
03.02.2025	69,27	54,42	14,85	42,88	41,98	41,02	40,44	1,54	7	7	0,622	24	0	
04.02.2025	69,58	53,17	16,41	37,54	36,72	35,93	35,45	1,27	7	7	0,6	24	0	
05.02.2025	69,5	53,59	15,91	40,3	39,41	38,52	38,01	1,4	7	7	0,627	24	0	
06.02.2025	67,85	54,17	13,68	49,79	48,76	47,55	46,92	1,84	7	7	0,666	24	0	
07.02.2025	69,07	55,82	13,25	53,66	52,51	51,24	50,5	2,01	7	7	0,696	24	0	
08.02.2025	71,52	57,56	13,96	48,88	47,76	46,7	45,98	1,78	7	7	0,668	24	0	
09.02.2025	73,77	59,78	13,99	51,48	50,26	49,22	48,42	1,84	7	7	0,705	24	0	
10.02.2025	75,24	60,54	14,7	55,18	53,79	52,67	51,77	2,02	7	7	0,791	24	0	
11.02.2025	74,8	61,2	13,6	62,28	60,73	59,45	58,42	2,31	7	7	0,827	24	0	
12.02.2025	75,13	61,64	13,49	62,15	60,58	59,32	58,29	2,29	7	7	0,817	24	0	
13.02.2025	75,19	63,69	11,5	80,21	78,23	76,61	75,19	3,04	7	7	0,901	24	0	
14.02.2025	73,99	60,96	13,03	65,78	64,19	62,8	61,73	2,46	7	7	0,835	24	0	
15.02.2025	74,02	58,91	15,11	49,29	48,08	47,06	46,34	1,74	7	7	0,725	24	0	
16.02.2025	74,88	60,09	14,79	51,83	50,54	49,44	48,65	1,89	7	7	0,749	24	0	
17.02.2025	74,06	60,27	13,79	55,79	54,43	53,25	52,38	2,05	7	7	0,75	24	0	
18.02.2025	72,62	57,82	14,8	50,55	49,37	48,25	47,52	1,85	7	7	0,732	24	0	
19.02.2025	73,15	59,22	13,93	54,62	53,35	52,14	51,28	2,07	7	7	0,744	24	0	
20.02.2025	75,78	65,25	10,53	89,65	87,41	85,54	83,9	3,51	7	7	0,922	24	0	
Итого:				1523	1488,05	1455,5	1433,5	54,55			21,68	768	0	
Средние:	71,23	55,81	15,42						7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/01/2524:00	156,39	150,42	149,44	144,91	5,51	2,307	757	17
20/02/2524:00	1679,48	1638,47	1605,02	1578,41	60,06	23,987	1525	17
Итого:	1523,09	1488,05	1455,58	1433,5	54,55	21,68	768	0

Период нормальной работы 160ч
Период отсутствия учета тепла, энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1624ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



24 02 25