

#125855#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 19.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Управление Судебного департамента в Калининградской области
Дюнная 18А, Калининград (Московский районный суд)
554
3948
ВКТ-7
00104204
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,539	32,35	30,88	31,68	30,49	1,19	24	0	0	69,4	52,5	16,94	0,7	0,7	5,6
22.03.2025	0,411	24,88	23,86	24,36	23,57	0,79	24	0	0	68,7	51,7	17,03	0,7	0,7	5,7
23.03.2025	0,403	22,57	21,62	22,1	21,4	0,7	24	0	0	68,2	49,9	18,29	0,7	0,7	6,8
24.03.2025	0,435	23,52	22,51	23,03	22,26	0,77	24	0	0	69,3	50,2	19,05	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	0,421	25,57	24,48	24,98	24,2	0,78	24	0	0	69,4	52,4	16,93	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	0,411	20,44	19,59	19,99	19,44	0,55	24	0	0	68,5	47,8	20,7	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	0,555	32,68	31,11	31,99	30,71	1,28	24	0	0	69	51,6	17,43	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	0,462	23,65	22,62	23,14	22,34	0,8	24	0	0	69,4	49,5	19,9	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	0,337	17,73	17,06	17,36	16,88	0,48	24	0	0	69	49,5	19,5	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	0,38	18,44	17,7	18,02	17,59	0,43	24	0	0	69,1	48	21,12	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	0,411	20,69	19,81	20,23	19,58	0,65	24	0	0	69	48,7	20,29	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	0,445	23,55	22,52	23,08	22,25	0,83	24	0	0	68,8	49,4	19,35	0,7	0,7	-
02.04.2025	0,381	19,03	18,25	18,61	18,06	0,55	24	0	0	68,7	48	20,67	0,7	0,7	-
03.04.2025	0,409	20,13	19,27	19,74	19,09	0,65	24	0	0	68,2	47,6	20,66	0,7	0,7	-
04.04.2025	0,46	28,06	26,78	27,53	26,49	1,04	24	0	0	66,8	50,1	16,71	0,7	0,7	-
05.04.2025	0,463	33,19	31,69	32,56	31,27	1,29	24	0	0	66,4	52,2	14,25	0,7	0,7	-
06.04.2025	0,511	45,38	43,27	44,45	42,67	1,78	24	0	0	66,3	54,8	11,52	0,7	0,7	-
07.04.2025	0,515	42,13	40,21	41,25	39,63	1,62	24	0	0	67,7	55,2	12,5	0,7	0,7	-
08.04.2025	0,503	36,6	34,92	35,88	34,43	1,45	24	0	0	66,8	52,8	14,04	0,7	0,7	-
09.04.2025	0,495	37,48	35,79	36,74	35,31	1,43	24	0	0	66,9	53,3	13,56	0,7	0,7	-
10.04.2025	0,624	55,76	53,08	54,64	52,31	2,33	24	0	0	66,9	55,5	11,44	0,7	0,7	-
11.04.2025	0,543	40,2	38,3	39,37	37,81	1,56	24	0	0	67,1	53,3	13,79	0,7	0,7	-
12.04.2025	0,392	29,03	27,8	28,39	27,47	0,92	24	0	0	67,4	53,4	13,93	0,7	0,7	-
13.04.2025	0,275	15,05	14,53	14,77	14,35	0,42	24	0	0	67,3	48,4	18,93	0,7	0,7	-
14.04.2025	0,233	10,88	10,57	10,69	10,46	0,23	24	0	0	64,9	42,8	22,03	0,7	0,7	-
15.04.2025	0,203	11,28	10,95	11,09	10,88	0,21	24	0	0	62,9	44,3	18,56	0,7	0,7	-
16.04.2025	0,217	10,37	10,08	10,23	9,99	0,24	24	0	0	61,7	40,2	21,48	0,7	0,7	-
17.04.2025	0,163	8,94	8,63	8,75	8,54	0,21	24	0	0	62,9	44,2	18,74	0,7	0,7	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20	24	-3,98	0,7	0,7	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,4	24,2	-4,79	0,7	0,7	-
Итого:	11,597	729,58	697,88	714,65	689,47	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,597														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.03.2025	39,307	2730,34	2609,21	2666,88	2568,6
19.04.2025	50,904	3459,92	3307,09	3381,53	3258,07

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 9:43:48