

#115092#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/01/25г.-20/02/25г.

Абонент: Невского 29 суд

Адрес: Управление Судеб.департамента

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20107671, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хВ8В3

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 г	M2 г	M3 г	dm г	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.01.25 23	75,17	53,38	21,79	4,93	3,46	6,12	97,93	0	0,001	95,48	0	0,001	0,001	5	2	2,084	0	24	0	
21.01.25 23	76,69	53,17	23,51	5,03	3,39	6,12	89,94	0	0,001	87,609	0	0,001	0,001	5	2	2,064	0	24	0	
22.01.25 23	77,15	53,11	24,05	5,07	3,39	6,12	87,58	0	0,001	85,29	0	0,001	0,001	5	2	2,055	0	24	0	
23.01.25 23	77,02	53,1	23,91	5,04	3,4	6,12	88,86	0	0	86,539	0	0	0	5	2	2,073	0	24	0	
24.01.25 23	73,9	53,46	20,45	5,04	3,41	6,12	103,29	0	0,001	100,781	0	0,001	0,001	5	2	2,065	0	24	0	
25.01.25 23	72,11	53,78	18,33	5,03	3,42	6,12	114,865	0	0	112,202	0	0	0	5	2	2,061	0	24	0	
26.01.25 23	71,62	53,81	17,82	5,08	3,4	6,12	114,475	0	0	111,845	0	0	0	5	2	1,997	0	24	0	
27.01.25 23	71,41	54,05	17,36	5,05	3,43	6,12	114,06	0	0,001	111,454	0	0,001	0,001	5	2	1,939	0	24	0	
28.01.25 23	71,87	54,14	17,74	5,18	3,35	6,12	105,125	0	0,001	102,698	0	0,001	0,001	5	2	1,826	0	24	0	
29.01.25 23	71,43	54,3	17,13	5,22	3,31	6,12	108,585	0	0	106,106	0	0	0	5	2	1,823	0	24	0	
30.01.25 23	64,26	54,75	9,51	4,98	3,45	6,12	186,055	0	0,008	182,536	0	0,008	0,008	5	2	1,742	0	24	0	
31.01.25 23	71,02	54,22	16,81	5,07	3,41	6,12	106,56	0	0	104,152	0	0	0	5	2	1,755	0	24	0	
01.02.25 23	72,57	54,01	18,56	5,02	3,43	6,12	97,225	0	0	94,94	0	0	0	5	2	1,766	0	24	0	
02.02.25 23	74,51	53,77	20,74	5,03	3,42	6,12	89,485	0	0	87,281	0	0	0	5	2	1,814	0	24	0	
03.02.25 23	76,2	53,54	22,67	5,01	3,45	6,12	83,93	0	0,001	81,778	0	0,001	0,001	5	2	1,857	0	24	0	
04.02.25 23	73,86	53,67	20,19	4,96	3,49	6,12	94,425	0	0	92,14	0	0	0	5	2	1,864	0	24	0	
05.02.25 23	74,17	53,71	20,46	4,96	3,48	6,12	93,54	0	0	91,26	0	0	0	5	2	1,871	0	24	0	
06.02.25 23	71,9	54,03	17,88	4,95	3,49	6,12	103,17	0	0	100,788	0	0	0	5	2	1,805	0	24	0	
07.02.25 23	74,34	53,98	20,36	5,03	3,44	6,12	90,015	0	0	87,802	0	0	0	5	2	1,792	0	24	0	
08.02.25 23	79,48	53,59	25,89	5	3,44	6,12	71,87	0	0	69,884	0	0	0	5	2	1,813	0	24	0	
09.02.25 23	81,26	53,37	27,88	4,97	3,44	6,12	67,9	0	0	65,951	0	0	0	5	2	1,843	0	24	0	
10.02.25 23	82,94	52,9	30,04	4,93	3,48	6,12	67,84	0	0	65,822	0	0	0	5	2	1,981	0	24	0	
11.02.25 23	83,27	52,66	30,61	4,87	3,49	6,12	69,275	0	0,001	67,195	0	0,001	0,001	5	2	2,061	0	24	0	
12.02.25 23	82,76	52,53	30,24	4,91	3,47	6,12	71,445	0	0	69,33	0	0	0	5	2	2,1	0	24	0	
13.02.25 23	81,76	52,69	29,07	5	3,41	6,12	73,42	0	0	71,287	0	0	0	5	2	2,076	0	24	0	
14.02.25 23	80,85	52,87	27,98	5,03	3,39	6,12	74,98	0	0	72,847	0	0	0	5	2	2,042	0	24	0	
15.02.25 23	81,25	52,86	28,38	5,04	3,38	6,12	73,42	0	0	71,312	0	0	0	5	2	2,028	0	24	0	
16.02.25 23	81,9	52,91	28,99	5,02	3,35	6,12	71,18	0	0,005	69,106	0	0,005	0,005	5	2	2,007	0	24	0	
17.02.25 23	81,14	52,79	28,35	5,05	3,34	6,12	74,05	0	0,004	71,928	0	0,004	0,004	5	2	2,043	0	24	0	
18.02.25 23	79,67	52,95	26,71	5,09	3,37	6,12	77,49	0	0	75,343	0	0	0	5	2	2,017	0	24	0	
19.02.25 23	79,42	53,05	26,37	5,09	3,36	6,12	77,18	0	0,002	75,049	0	0,002	0,002	5	2	1,983	0	24	0	
20.02.25 23	81,64	52,98	28,67	5,07	3,36	6,12	71,27	0	0,008	69,203	0	0,008	0,008	5	2	1,988	0	24	0	
Итого/Средн	75,45	53,56	21,89	5,02	3,42	6,12	2910,435	0	0,035	2836,939	0	0,035	0,035	5	2	62,236	0,002	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dm	Qгв	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	г	г	г	г	Гкал	Гкал	ч	ч
19.01.25 23	25132,085	0	12,429	24530,49	0	12,28	12,28	488,682	0,557	11381	3056
20.02.25 23	28042,52	0	12,464	27367,228	0	12,315	12,315	550,919	0,559	12149	3056
Итого	2910,435	0	0,035	2836,939	0	0,035	0,035	62,236	0,002	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель обслуживающей организации _____

