

#296382#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Благовещенская 17, Калининград  
Номер абонента 3341  
Порядковый номер 10076  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 24217229  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	8,922	0	83,188	80,378	0	80,878	79,318	0	24	0	79,4	53	0,05	0,21	-
22.03.2026	8,733	0	82,655	80,3	0	80,362	79,232	0	24	0	79,4	53,4	0,05	0,21	-
23.03.2026	7,879	0	73,452	71,09	0	71,415	70,158	0	24	0	79,3	53	0,05	0,22	-
24.03.2026	7,432	0	70,238	67,68	0	68,286	66,774	0	24	0	79,4	53,4	0,05	0,23	-
25.03.2026	6,457	0	65,51	62,947	0	63,76	62,111	0	24	0	77,6	53,4	0,05	0,24	-
26.03.2026	9,725	0	82	79,12	0	79,74	78,198	0	24	0	79	49,9	0,05	0,24	-
27.03.2026	10,546	0	88,14	85,312	0	85,729	84,338	0	24	0	78,8	49,4	0,05	0,24	-
28.03.2026	8,568	0	81,55	78,93	0	79,297	77,881	0	24	0	79,1	53,3	0,05	0,24	-
29.03.2026	7,628	0	76,43	73,785	0	74,35	72,78	0	24	0	78,4	53,9	0,05	0,24	-
30.03.2026	8,958	0	78,908	76,295	0	76,742	75,371	0	24	0	78,8	50,9	0,05	0,25	-
31.03.2026	10,066	0	85,14	82,522	0	82,815	81,57	0	24	0	78,7	49,7	0,05	0,26	-
01.04.2026	10,258	0	86,933	84,54	0	84,522	83,538	0	24	0	79,4	50,4	0,05	0,26	-
02.04.2026	10,625	0	89,305	86,497	0	86,833	85,487	0	24	0	79,3	50	0,05	0,26	-
03.04.2026	10,443	0	87,882	84,927	0	85,465	83,944	0	24	0	78,9	49,7	0,05	0,27	-
04.04.2026	8,014	0	77,17	74,798	0	75,01	73,777	0	24	0	79,7	54,1	0,05	0,28	-
05.04.2026	6,98	0	71,01	68,3	0	69,053	67,346	0	24	0	79	54,9	0,05	0,27	-
06.04.2026	9,427	0	80,23	77,668	0	78,002	76,74	0	24	0	79,4	50,5	0,05	0,27	-
07.04.2026	10,301	0	87,202	84,125	0	84,831	83,168	0	24	0	78,4	49,4	0,04	0,27	-
08.04.2026	11,344	0	94,967	92,452	0	92,407	91,429	0	24	0	78	48,6	0,04	0,27	-
09.04.2026	11,414	0	93,815	90,83	0	91,232	89,807	0	24	0	79	49,1	0,05	0,27	-
10.04.2026	10,774	0	89,537	86,762	0	87,056	85,753	0	24	0	79,3	49,8	0,05	0,27	-
11.04.2026	7,973	0	77,478	74,885	0	75,343	73,874	0	24	0	79,1	53,8	0,05	0,26	-
12.04.2026	7,351	0	73,897	71,53	0	71,872	70,548	0	24	0	78,7	54,3	0,05	0,26	-
13.04.2026	8,655	0	77,643	74,905	0	75,552	74,011	0	24	0	78	50,6	0,05	0,26	-
14.04.2026	7,459	0	70,338	67,923	0	68,452	67,066	0	24	0	77,9	51,8	0,04	0,26	-
15.04.2026	7,469	0	69,17	66,745	0	67,291	65,903	0	24	0	78,4	51,9	0,05	0,27	-
16.04.2026	8,904	0	76,927	74,48	0	74,796	73,578	0	24	0	79,3	50,8	0,05	0,28	-
17.04.2026	9,213	0	79,37	76,452	0	77,179	75,54	0	24	0	79,1	50,6	0,05	0,27	-
18.04.2026	6,573	0	68,562	66,13	0	66,689	65,199	0	24	0	78,6	55,1	0,04	0,27	-
19.04.2026	5,721	0	64,183	61,4	0	62,453	60,5	0	24	0	78	56,1	0,04	0,27	-
20.04.2026	8,726	0	76,205	73,662	0	74,092	72,758	0	24	0	79,3	51,2	0,05	0,28	-
Итого:	272,538	0	2459,035	2377,37	0	2391,504	2347,697	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	65,095														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	3125,239	37429,907	36504,828	0,805	36546,048	36038,532	0,796	9343	1
20.04.2026	3397,777	39888,942	38882,2	0,805	38937,553	38386,23	0,796	10087	1

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.04.2026 9:23:02