

#129213#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Благовещенская 17, Калининград
3341

Заводской номер счётчика 24217229	Показания прибора, ГДж 20.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	765,555	646,745	118.81	28.377

Подпись исполнителя



#128928#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 3341
Порядковый номер 10076
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 24217229
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	5,589	0	67,113	64,825	0	65,683	64,119	0	24	0	68,6	48,3	0,37	0,31
22.04.2025	-	2,16	0	35,943	34,275	0	35,211	33,839	0	24	0	66,9	52,3	0,37	0,31
23.04.2025	-	2,206	0	36,455	34,783	0	35,713	34,34	0	24	0	66,9	52,2	0,37	0,31
24.04.2025	-	2,212	0	36,475	34,803	0	35,734	34,361	0	24	0	66,9	52,2	0,37	0,31
25.04.2025	-	2,272	0	36,498	34,805	0	35,753	34,37	0	24	0	67	51,8	0,37	0,3
26.04.2025	-	1,974	0	36,408	34,757	0	35,665	34,287	0	24	0	67,1	53,9	0,36	0,3
27.04.2025	-	1,991	0	36,408	34,748	0	35,663	34,281	0	24	0	67,1	53,8	0,36	0,3
28.04.2025	-	2,286	0	36,505	34,82	0	35,762	34,386	0	24	0	67	51,7	0,36	0,3
29.04.2025	-	2,29	0	36,475	34,768	0	35,732	34,335	0	24	0	67	51,8	0,36	0,3
30.04.2025	-	2,271	0	36,443	34,76	0	35,7	34,324	0	24	0	67,1	51,9	0,36	0,3
01.05.2025	-	1,999	0	36,368	34,725	0	35,623	34,257	0	24	0	67,2	53,8	0,36	0,3
02.05.2025	-	1,954	0	36,368	34,732	0	35,625	34,263	0	24	0	67,1	54	0,37	0,31
03.05.2025	-	1,938	0	36,375	34,74	0	35,631	34,266	0	24	0	67,1	54,1	0,37	0,31
04.05.2025	-	1,964	0	36,36	34,733	0	35,617	34,263	0	24	0	67,1	54	0,37	0,31
05.05.2025	-	2,354	0	36,618	34,925	0	35,87	34,494	0	24	0	67,1	51,4	0,37	0,31
06.05.2025	-	2,377	0	36,853	35,158	0	36,102	34,726	0	24	0	67	51,3	0,37	0,31
07.05.2025	-	2,408	0	36,945	35,252	0	36,194	34,823	0	24	0	67	51,1	0,37	0,31
08.05.2025	-	2,054	0	36,365	34,713	0	35,623	34,253	0	24	0	67,1	53,3	0,37	0,31
09.05.2025	-	2,045	0	36,368	34,713	0	35,627	34,253	0	24	0	67	53,3	0,37	0,31
10.05.2025	-	2,041	0	36,385	34,735	0	35,639	34,273	0	24	0	67,2	53,5	0,37	0,31
11.05.2025	-	2,038	0	36,38	34,722	0	35,636	34,261	0	24	0	67,1	53,4	0,37	0,31
12.05.2025	-	2,388	0	36,857	35,175	0	36,107	34,745	0	24	0	67	51,2	0,36	0,3
13.05.2025	-	5,957	0	66,805	64,63	0	65,389	63,975	0	24	0	68,4	46,7	0,36	0,3
14.05.2025	-	9,517	0	98,615	95,885	0	96,477	94,95	0	24	0	69,4	45,9	0,36	0,31
15.05.2025	-	10,019	0	103,427	100,753	0	101,161	99,757	0	24	0	69,8	46,2	0,36	0,31
16.05.2025	-	9,689	0	101,2	98,417	0	98,977	97,438	0	24	0	69,7	46,3	0,36	0,3
17.05.2025	-	8,805	0	97,575	94,997	0	95,453	94,005	0	24	0	69,5	47,4	0,36	0,31
18.05.2025	-	8,14	0	92,967	90,38	0	90,98	89,439	0	24	0	68,7	47,4	0,37	0,31
19.05.2025	-	8,078	0	87,933	85,44	0	86,086	84,609	0	24	0	68,1	45,7	0,36	0,31
20.05.2025	-	7,794	0	84,048	81,645	0	82,269	80,85	0	24	0	68,4	45,8	0,37	0,31
Итого:	-	118,81	0	1565,535	1507,814	0	1532,702	1490,542	0	720	0	67,62	50,86	0,37	0,31

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	646,745	7253,678	7080,09	0	7090,591	7000,884	0	1327	1
20.05.2025	765,555	8819,208	8587,903	0	8623,294	8491,426	0	2047	1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения