

#131961#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Благовещенская 17, Калининград
3341

Заводской номер счётчика 24217229	Показания прибора, ГДж 20.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	873,648	765,555	108.093	25.818

Подпись исполнителя



#131933#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 3341
 Порядковый номер 10076
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 24217229
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	7,187	0	80,442	78,082	0	78,766	77,316	0	24	0	67,8	46,1	0,37	0,31
22.05.2025	-	7,349	0	81,777	79,45	0	80,07	78,665	0	24	0	68	46,1	0,37	0,31
23.05.2025	-	7,444	0	83,105	80,615	0	81,365	79,815	0	24	0	68,1	46,2	0,37	0,31
24.05.2025	-	6,919	0	83,84	81,425	0	82,087	80,556	0	24	0	68	47,9	0,37	0,31
25.05.2025	-	6,306	0	78,415	76,035	0	76,787	75,214	0	24	0	67,7	48,1	0,37	0,31
26.05.2025	-	6,697	0	77,385	75,05	0	75,784	74,297	0	24	0	67,6	46,5	0,37	0,31
27.05.2025	-	6,55	0	76,275	73,925	0	74,702	73,179	0	24	0	67,4	46,5	0,37	0,31
28.05.2025	-	6,089	0	73,018	70,728	0	71,53	70,014	0	24	0	67	46,7	0,37	0,31
29.05.2025	-	6,632	0	77,062	74,757	0	75,468	74,006	0	24	0	67,5	46,5	0,37	0,31
30.05.2025	-	4,249	0	56,69	54,667	0	55,521	54,05	0	24	0	67,5	49,2	0,37	0,31
31.05.2025	-	1,859	0	36,528	34,803	0	35,777	34,316	0	24	0	67,3	54,9	0,37	0,31
01.06.2025	-	1,861	0	36,53	34,795	0	35,783	34,31	0	24	0	67,2	54,8	0,38	0,32
02.06.2025	-	2,14	0	36,533	34,77	0	35,786	34,316	0	24	0	67,2	52,9	0,38	0,32
03.06.2025	-	2,206	0	36,757	34,972	0	36,007	34,522	0	24	0	67,1	52,5	0,38	0,32
04.06.2025	-	2,142	0	36,59	34,81	0	35,843	34,357	0	24	0	67,1	52,8	0,38	0,32
05.06.2025	-	2,144	0	36,58	34,82	0	35,833	34,365	0	24	0	67,1	52,8	0,38	0,32
06.06.2025	-	2,14	0	36,577	34,803	0	35,832	34,35	0	24	0	67,1	52,8	0,38	0,32
07.06.2025	-	1,843	0	36,555	34,815	0	35,806	34,329	0	24	0	67,1	54,8	0,38	0,32
08.06.2025	-	1,845	0	36,557	34,818	0	35,811	34,332	0	24	0	67,1	54,9	0,38	0,32
09.06.2025	-	2,11	0	36,548	34,765	0	35,798	34,307	0	24	0	67,2	53,2	0,37	0,31
10.06.2025	-	2,168	0	36,59	34,803	0	35,84	34,349	0	24	0	67,2	52,8	0,37	0,31
11.06.2025	-	2,13	0	36,557	34,772	0	35,81	34,316	0	24	0	67,2	53	0,37	0,31
12.06.2025	-	1,917	0	36,555	34,81	0	35,807	34,329	0	24	0	67,2	54,5	0,37	0,31
13.06.2025	-	1,904	0	36,565	34,807	0	35,818	34,326	0	24	0	67,2	54,5	0,37	0,31
14.06.2025	-	1,889	0	36,565	34,815	0	35,813	34,328	0	24	0	67,3	54,8	0,38	0,31
15.06.2025	-	1,872	0	36,56	34,815	0	35,809	34,33	0	24	0	67,2	54,8	0,38	0,32
16.06.2025	-	2,054	0	36,56	34,785	0	35,809	34,32	0	24	0	67,3	53,6	0,38	0,32
17.06.2025	-	2,09	0	36,565	34,78	0	35,816	34,319	0	24	0	67,2	53,3	0,37	0,31
18.06.2025	-	2,107	0	36,583	34,778	0	35,831	34,318	0	24	0	67,2	53,2	0,37	0,31
19.06.2025	-	2,145	0	36,595	34,792	0	35,847	34,34	0	24	0	67,2	52,9	0,37	0,31
20.06.2025	-	2,105	0	36,577	34,785	0	35,83	34,329	0	24	0	67,1	53,1	0,37	0,31
Итого:	-	108,093	0	1536,036	1475,647	0	1504,386	1458,22	0	744	0	67,34	51,51	0,37	0,31

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	765,555	8819,208	8587,903	0	8623,294	8491,426	0	2047	1
20.06.2025	873,648	10355,245	10063,55	0	10127,679	9949,647	0	2791	1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения