

#296381#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Калужская 4-10, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 7170
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209277
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,84	-0,143	114,01	116,12	111,33	114,98	-3,65	24	0	0	72,9	45,9	26,99	0,6	0,4	-
20.03.2026	2,699	-0,138	114,13	116,13	111,45	114,9	-3,45	24	0	0	72,7	47,1	25,64	0,6	0,4	-
21.03.2026	2,705	-0,151	114,4	116,61	111,7	115,4	-3,7	24	0	0	72,7	47	25,76	0,6	0,4	-
22.03.2026	2,774	-0,145	115,29	117,46	112,57	116,23	-3,66	24	0	0	72,7	46,5	26,16	0,6	0,4	-
23.03.2026	2,812	-0,153	118,04	120,34	115,28	119,11	-3,83	24	0	1	72,6	46,7	25,91	0,6	0,4	-
24.03.2026	2,898	-0,155	119,71	121,97	116,86	120,73	-3,87	24	0	0	72,8	46,5	26,33	0,6	0,4	-
25.03.2026	2,742	-0,157	120,9	123,14	118,05	121,83	-3,78	24	0	0	72,6	47,9	24,76	0,6	0,4	-
26.03.2026	2,825	-0,147	117,15	119,3	114,38	118,07	-3,69	24	0	0	72,6	46,5	26,16	0,6	0,4	-
27.03.2026	2,794	-0,142	114,59	116,69	111,88	115,53	-3,65	24	0	0	72,4	46	26,45	0,6	0,4	-
28.03.2026	2,831	-0,14	116,48	118,53	113,76	117,31	-3,55	24	0	0	72,7	46,4	26,31	0,6	0,4	-
29.03.2026	2,778	-0,14	117,27	119,33	114,5	118,08	-3,58	24	0	0	72,5	46,8	25,71	0,6	0,4	-
30.03.2026	2,807	-0,143	117,26	119,36	114,53	118,12	-3,59	24	0	0	72,6	46,6	25,96	0,6	0,4	-
31.03.2026	2,843	-0,138	115,98	118,02	113,28	116,84	-3,56	24	0	0	72,4	45,9	26,52	0,6	0,4	-
01.04.2026	2,781	-0,14	115,29	117,36	112,58	116,13	-3,55	24	0	0	72,7	46,5	26,14	0,6	0,4	-
02.04.2026	2,741	-0,133	115,33	117,29	112,65	116,07	-3,42	24	0	0	72,2	46,5	25,71	0,6	0,4	-
03.04.2026	2,832	-0,121	116,04	117,7	113,37	116,5	-3,13	24	0	0	72,5	46,3	26,24	0,6	0,4	-
04.04.2026	2,73	-0,132	115,79	117,71	113,12	116,47	-3,35	24	0	0	72,2	46,7	25,49	0,6	0,4	-
05.04.2026	2,775	-0,146	118,35	120,49	115,6	119,21	-3,61	24	0	0	72,6	47,1	25,47	0,6	0,4	-
06.04.2026	2,76	-0,13	117,3	119,1	114,57	117,87	-3,3	24	0	0	72,2	46,7	25,43	0,6	0,4	-
07.04.2026	2,766	-0,132	115,81	117,68	113,12	116,47	-3,35	24	0	0	72,4	46,6	25,82	0,6	0,4	-
08.04.2026	2,765	-0,133	113,02	114,94	110,38	113,8	-3,42	24	0	0	72,2	45,8	26,47	0,6	0,4	-
09.04.2026	2,822	-0,139	112,43	114,46	109,79	113,36	-3,57	24	0	0	72,6	45,4	27,19	0,6	0,4	-
10.04.2026	2,762	-0,121	114,01	115,72	111,38	114,55	-3,17	24	0	0	72,3	46,2	26,1	0,6	0,4	-
11.04.2026	2,813	-0,135	116,67	118,58	113,94	117,34	-3,4	24	0	0	72,6	46,5	26,06	0,6	0,4	-
12.04.2026	2,708	-0,15	118,4	120,54	115,6	119,24	-3,64	24	0	0	72,5	47,6	24,9	0,6	0,4	-
13.04.2026	2,672	-0,15	119,5	121,64	116,68	120,29	-3,61	24	0	0	72,8	48,4	24,38	0,6	0,4	-
14.04.2026	2,709	-0,137	121,53	123,43	118,72	122,12	-3,4	24	0	0	71,7	47,6	24,17	0,6	0,4	-
15.04.2026	2,385	-0,093	108,68	109,92	106,32	108,8	-2,48	23	1	1	69,2	45,7	23,51	0,6	0,4	-
16.04.2026	2,804	-0,137	119,53	121,46	116,75	120,19	-3,44	24	0	0	72,4	47	25,39	0,6	0,4	-
17.04.2026	2,757	-0,133	118,1	119,89	115,32	118,61	-3,29	24	0	0	72,5	47,3	25,24	0,6	0,4	-
18.04.2026	2,727	-0,141	120,77	122,66	117,94	121,33	-3,39	24	0	0	72,5	48	24,47	0,6	0,4	-
Итого:	85,657	0	3611,76	3673,57	3527,4	3635,48	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	85,657															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	679,796	28673,43	29124,56	27963,97	28791,72
18.04.2026	765,453	32285,19	32798,13	31491,37	32427,2

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 13:10:28