

#130453#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Калужская 4-10, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00209277	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	102,226	81,659	20.567

Подпись исполнителя



#130452#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 13
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209277
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,642	0,005	41,97	41,61	41,01	41,02	-0,01	24	0	0	70,3	54,6	15,64	0,6	0,4
25.04.2025	-	0,681	0,003	41,56	41,17	40,6	40,63	-0,03	24	0	0	70	53,2	16,83	0,6	0,4
26.04.2025	-	0,728	0,007	41,39	40,95	40,43	40,41	0,02	24	0	0	70,2	52,4	17,87	0,6	0,4
27.04.2025	-	0,649	0,007	41,31	40,93	40,35	40,36	-0,01	24	0	0	70	54	16,01	0,6	0,4
28.04.2025	-	0,69	0,003	42,42	42,06	41,46	41,51	-0,05	24	0	0	70,1	53,4	16,69	0,6	0,4
29.04.2025	-	0,722	0,002	42,36	42,03	41,4	41,47	-0,07	24	0	0	70,2	52,7	17,53	0,6	0,4
30.04.2025	-	0,709	0,006	42,57	42,22	41,61	41,67	-0,06	24	0	0	70,4	53,3	17,07	0,6	0,4
01.05.2025	-	0,702	0,003	42,5	42,21	41,54	41,66	-0,12	24	0	0	70,4	53,3	17,04	0,6	0,4
02.05.2025	-	0,702	0,006	42,46	42,07	41,5	41,48	0,02	24	0	0	70,1	53,2	16,86	0,6	0,4
03.05.2025	-	0,584	0,006	37,56	37,18	36,73	36,7	0,03	22	2	1	68,7	52,9	15,81	0,6	0,4
04.05.2025	-	0,648	0,007	42,15	41,75	41,19	41,16	0,03	24	0	0	70,4	54,8	15,65	0,6	0,4
05.05.2025	-	0,75	0,004	42,08	41,73	41,14	41,2	-0,06	24	0	0	69,8	51,6	18,23	0,6	0,4
06.05.2025	-	0,692	0,017	38,46	37,8	37,72	37,37	0,35	24	0	0	66,9	49	17,9	0,6	0,4
07.05.2025	-	0,672	0,012	40,25	39,6	39,29	39,07	0,22	24	0	0	69,4	52,6	16,8	0,6	0,4
08.05.2025	-	0,712	0,01	40,54	39,91	39,58	39,39	0,19	24	0	0	70,2	52,5	17,65	0,6	0,4
09.05.2025	-	0,545	0,008	40,53	40,09	39,57	39,52	0,05	24	0	0	70,2	56,5	13,68	0,6	0,4
10.05.2025	-	0,707	0,004	40,54	40,18	39,58	39,64	-0,06	24	0	0	70,2	52,3	17,92	0,6	0,4
11.05.2025	-	0,659	0,002	40,4	40,12	39,44	39,6	-0,16	24	0	0	69,8	53	16,79	0,6	0,4
12.05.2025	-	0,675	0,002	36,94	36,64	36,06	36,17	-0,11	22	2	1	70,2	51,4	18,81	0,6	0,4
13.05.2025	-	0,711	0,002	40,12	39,81	39,16	39,29	-0,13	24	0	0	70	51,7	18,28	0,6	0,4
14.05.2025	-	0,677	0,002	40,02	39,72	39,08	39,19	-0,11	24	0	0	70	52,6	17,36	0,6	0,4
15.05.2025	-	0,703	0,008	39,67	39,2	38,76	38,71	0,05	24	0	0	69,4	51,4	18,03	0,6	0,4
16.05.2025	-	0,725	0,003	40,26	39,89	39,3	39,4	-0,1	24	0	0	69,5	51	18,55	0,6	0,4
17.05.2025	-	0,686	0,004	40,53	40,17	39,57	39,65	-0,08	24	0	0	70	52,6	17,38	0,6	0,4
18.05.2025	-	0,615	0,004	40,57	40,25	39,61	39,69	-0,08	24	0	0	70,1	54,6	15,56	0,6	0,4
19.05.2025	-	0,742	0,001	40,78	40,47	39,82	39,96	-0,14	24	0	0	69,7	51	18,78	0,6	0,4
20.05.2025	-	0,67	0,003	41,36	41,11	40,4	40,55	-0,15	24	0	0	70,6	53,9	16,66	0,6	0,4
21.05.2025	-	0,719	0,006	39,44	38,99	38,56	38,48	0,08	24	0	0	70,3	51,8	18,44	0,6	0,4
22.05.2025	-	0,705	0	41,98	41,77	41,02	41,22	-0,2	24	0	0	70,4	52,9	17,46	0,6	0,4
23.05.2025	-	0,745	0,001	42,31	42,11	41,35	41,58	-0,23	24	0	0	70,1	51,9	18,26	0,6	0,4
Итого:	-	20,567	0,148	1225,03	1213,74	1196,83	1197,75	-0,92	716	4	-	69,92	52,74	17,18	0,6	0,4

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

716 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2025	81,659	3480,08	3460,12	3401	3423,8
23.05.2025	102,226	4705,11	4673,86	4597,83	4621,55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения