

#133127#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Калужская 4-10, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00209277	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	121,024	102,226	18.798

Подпись исполнителя



#133126#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209277
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,746	0	42,4	42,24	41,44	41,72	-0,28	24	0	0	70,4	52,1	18,25	0,6	0,4
25.05.2025	-	0,602	0,003	42,21	42,05	41,25	41,45	-0,2	24	0	0	70,3	55,5	14,84	0,6	0,4
26.05.2025	-	0,681	0,006	42,55	42,18	41,59	41,62	-0,03	24	0	0	70,3	53,9	16,37	0,6	0,4
27.05.2025	-	0,744	0,009	42,79	42,3	41,83	41,76	0,07	24	0	0	69,9	52,3	17,64	0,6	0,4
28.05.2025	-	0,709	0,03	40,7	39,84	39,76	39,33	0,43	24	0	0	70,2	53,1	17,16	0,6	0,4
29.05.2025	-	0,634	0,036	39,91	38,95	38,98	38,39	0,59	24	0	0	70	54,6	15,43	0,6	0,4
30.05.2025	-	0,614	0,03	39,76	38,82	38,8	38,26	0,54	24	0	0	69,8	54,8	15,02	0,6	0,4
31.05.2025	-	0,631	0,021	39,2	38,47	38,34	38,01	0,33	24	0	0	67,8	51,9	15,97	0,6	0,4
01.06.2025	-	0,535	0,007	39,98	39,63	39,02	39,06	-0,04	24	0	0	70	56,4	13,68	0,6	0,4
02.06.2025	-	0,572	0,005	40,44	40,17	39,48	39,57	-0,09	24	0	0	70,3	55,7	14,54	0,6	0,4
03.06.2025	-	0,617	0,006	40,63	40,36	39,69	39,78	-0,09	24	0	0	70	54,4	15,65	0,6	0,4
04.06.2025	-	0,557	0,022	39,98	39,3	39,06	38,7	0,36	24	0	0	70	56,3	13,73	0,6	0,4
05.06.2025	-	0,611	0,032	39,28	38,33	38,33	37,79	0,54	24	0	0	70,2	55,2	15,07	0,6	0,4
06.06.2025	-	0,589	0,024	39,59	38,84	38,63	38,25	0,38	24	0	0	70,2	55,6	14,61	0,6	0,4
07.06.2025	-	0,625	0,007	39,83	39,45	38,87	38,9	-0,03	24	0	0	70,3	54,3	16,04	0,6	0,4
08.06.2025	-	0,517	0,007	39,82	39,55	38,86	38,99	-0,13	24	0	0	69,9	56,5	13,47	0,6	0,4
09.06.2025	-	0,579	0,009	38,64	38,28	37,78	37,73	0,05	24	0	1	70,2	55	15,15	0,6	0,4
10.06.2025	-	0,603	0,009	47,57	47,28	46,59	46,56	0,03	24	0	0	70,4	57,5	12,84	0,6	0,4
11.06.2025	-	0,655	0,027	47,8	47,13	46,82	46,41	0,41	24	0	0	70,2	56,8	13,43	0,6	0,4
12.06.2025	-	0,688	0,019	47,38	46,84	46,42	46,17	0,25	24	0	0	70,3	55,9	14,48	0,6	0,4
13.06.2025	-	0,599	0,007	46,74	46,58	45,76	45,84	-0,08	24	0	0	70,7	57,6	13,12	0,6	0,4
14.06.2025	-	0,611	0,022	45,73	45,2	44,77	44,49	0,28	24	0	0	70,6	57,3	13,25	0,6	0,4
15.06.2025	-	0,539	0,018	45,73	45,29	44,77	44,57	0,2	24	0	0	70,5	58,8	11,68	0,6	0,4
16.06.2025	-	0,64	0,002	45,85	45,76	44,89	45,09	-0,2	24	0	0	70,2	55,7	14,5	0,6	0,4
17.06.2025	-	0,579	0,002	45,99	45,9	45,03	45,19	-0,16	24	0	0	70,6	57,5	13,01	0,6	0,4
18.06.2025	-	0,544	0,004	45,99	45,8	45,03	45,08	-0,05	24	0	0	70,4	58,3	12,07	0,6	0,4
19.06.2025	-	0,546	0,012	45,6	45,2	44,68	44,55	0,13	24	0	0	68,1	56,1	12,02	0,6	0,4
20.06.2025	-	0,577	0,002	45,92	45,82	44,96	45,12	-0,16	24	0	0	70,3	57,4	12,96	0,6	0,4
21.06.2025	-	0,57	0,004	46,04	45,97	45,08	45,24	-0,16	24	0	0	70,5	57,7	12,79	0,6	0,4
22.06.2025	-	0,55	0,008	46,06	45,97	45,1	45,22	-0,12	24	0	0	70,3	58	12,28	0,6	0,4
23.06.2025	-	0,534	0,002	46,05	45,96	45,09	45,23	-0,14	24	0	0	70,3	58,3	11,97	0,6	0,4
Итого:	-	18,798	0,392	1336,16	1323,46	1306,7	1304,07	2,63	744	0	-	70,1	55,82	14,29	0,6	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	102,226	4705,11	4673,86	4597,83	4621,55
23.06.2025	121,024	6041,27	5997,32	5904,53	5925,62

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения