

#142075#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Калужская 4-10, Калининград

13

7170

ВКТ-7

00209277

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,579	0,006	45,54	45,38	44,58	44,67	-0,09	24	0	0	69,9	56,8	13,08	0,6	0,4	-
25.06.2025	0,588	0,004	45,48	45,32	44,52	44,63	-0,11	24	0	0	70,5	57,2	13,32	0,6	0,4	-
26.06.2025	0,604	0,003	45,54	45,43	44,58	44,77	-0,19	24	0	0	70,3	56,6	13,76	0,6	0,4	-
27.06.2025	0,581	0,006	45,4	45,23	44,44	44,53	-0,09	24	0	0	70,4	57,2	13,17	0,6	0,4	-
28.06.2025	0,531	0,006	45,36	45,18	44,4	44,43	-0,03	24	0	0	70,2	58,1	12,01	0,6	0,4	-
29.06.2025	0,55	0,006	45,74	45,62	44,78	44,9	-0,12	24	0	0	70,3	57,9	12,43	0,6	0,4	-
30.06.2025	0,488	0,006	45,88	45,73	44,92	45	-0,08	24	0	0	70,1	59,2	10,92	0,6	0,4	-
01.07.2025	0,585	0,006	45,99	45,78	45,03	45,1	-0,07	24	0	0	70,4	57,3	13,06	0,6	0,4	-
02.07.2025	0,54	0,004	46,5	46,36	45,54	45,61	-0,07	24	0	0	70,5	58,6	11,89	0,6	0,4	-
03.07.2025	0,526	0,003	45,89	45,76	44,93	45,01	-0,08	24	0	0	70,6	58,9	11,73	0,6	0,4	-
04.07.2025	0,542	0,007	45,58	45,43	44,62	44,72	-0,1	24	0	0	70,4	58,2	12,21	0,6	0,4	-
05.07.2025	0,492	0,003	45,6	45,46	44,64	44,72	-0,08	24	0	0	70,4	59,3	11,07	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,502	0,003	45,86	45,72	44,9	45,01	-0,11	24	0	0	70,4	59,1	11,27	0,6	0,4	-
07.07.2025	0,526	0,002	46,05	45,96	45,09	45,21	-0,12	24	0	0	70,6	58,9	11,72	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,54	0,003	46,2	46,09	45,24	45,37	-0,13	24	0	0	70,6	58,5	12,02	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,528	0,007	46,08	45,97	45,12	45,22	-0,1	24	0	0	70,4	58,7	11,79	0,6	0,4	-
10.07.2025	0,557	0,003	46,01	45,92	45,05	45,2	-0,15	24	0	0	70,3	57,8	12,5	0,6	0,4	-
11.07.2025	0,611	0,001	46,17	46,15	45,21	45,45	-0,24	24	0	0	70,7	56,9	13,79	0,6	0,4	-
12.07.2025	0,552	0,003	46,33	46,28	45,37	45,54	-0,17	24	0	0	70,5	58,1	12,34	0,6	0,4	-
13.07.2025	0,521	0,005	46,28	46,18	45,32	45,43	-0,11	24	0	0	70,4	58,8	11,63	0,6	0,4	-
14.07.2025	0,535	0,004	46,57	46,49	45,61	45,74	-0,13	24	0	0	70,5	58,6	11,89	0,6	0,4	-
15.07.2025	0,498	0,005	46,78	46,7	45,82	45,94	-0,12	24	0	0	70,7	59,8	10,94	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,532	0,004	46,76	46,68	45,78	45,91	-0,13	24	0	0	70,8	59	11,71	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,484	0,004	46,69	46,59	45,73	45,82	-0,09	24	0	0	70,2	59,5	10,7	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,562	0,005	46,66	46,58	45,7	45,83	-0,13	24	0	0	70,3	57,8	12,43	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,554	0,003	46,55	46,44	45,59	45,7	-0,11	24	0	0	70,7	58,4	12,26	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,515	0,002	46,3	46,24	45,34	45,5	-0,16	24	0	0	70,3	58,8	11,52	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,566	0	46,31	46,29	45,35	45,54	-0,19	24	0	0	70,6	58	12,66	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,532	0,004	46,31	46,23	45,35	45,48	-0,13	24	0	0	70,6	58,8	11,84	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,536	0,002	46,48	46,42	45,52	45,66	-0,14	24	0	0	70,7	58,8	11,91	0,6	0,4	-
Итого:	16,257	0	1382,89	1379,61	1354,07	1357,64	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,257															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	121,024	6041,27	5997,32	5904,53	5925,62
23.07.2025	137,281	7424,16	7376,93	7258,6	7283,26

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 7:01:29