

#144941#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Калужская 4-10, Калининград

13

7170

ВКТ-7

00209277

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,504	0,003	46,69	46,65	45,73	45,88	-0,15	24	0	0	70,7	59,5	11,15	0,6	0,4	-
25.07.2025	0,54	0,001	47,06	47	46,01	46,2	-0,19	24	0	0	71,6	59,6	11,92	0,6	0,4	-
26.07.2025	0,522	0,003	46,97	46,94	46,01	46,18	-0,17	24	0	0	70,4	58,9	11,52	0,6	0,4	-
27.07.2025	0,496	0,005	47,1	47,05	46,13	46,26	-0,13	24	0	0	70,9	60	10,89	0,6	0,4	-
28.07.2025	0,46	0,004	47,46	47,36	46,48	46,55	-0,07	24	0	0	70,5	60,6	9,95	0,6	0,4	-
29.07.2025	0,565	0,021	45,65	45,13	44,69	44,42	0,27	24	0	0	70,4	58,1	12,22	0,6	0,4	-
30.07.2025	0,587	0,027	43,22	42,49	42,26	41,85	0,41	24	0	0	70,2	57	13,29	0,6	0,4	-
31.07.2025	0,539	0,007	42,59	42,27	41,63	41,63	0	24	0	0	70,5	57,6	12,91	0,6	0,4	-
01.08.2025	0,567	0,001	42,7	42,57	41,74	41,95	-0,21	24	0	0	70,2	56,3	13,85	0,6	0,4	-
02.08.2025	0,563	0,002	42,51	42,35	41,55	41,69	-0,14	24	0	0	70,4	56,6	13,74	0,6	0,4	-
03.08.2025	0,466	0,004	43,27	43,04	42,31	42,32	-0,01	24	0	0	69,7	58,7	11,08	0,6	0,4	-
04.08.2025	0,501	0,008	43,01	42,71	42,05	42,02	0,03	24	0	0	70,5	58,6	11,87	0,6	0,4	-
05.08.2025	0,558	0,003	42,55	42,32	41,59	41,69	-0,1	24	0	0	70,6	57,1	13,52	0,6	0,4	-
06.08.2025	0,487	0,007	42,57	42,33	41,61	41,64	-0,03	24	0	0	70,3	58,6	11,71	0,6	0,4	-
07.08.2025	0,597	0,006	42,4	42,13	41,44	41,51	-0,07	24	0	0	70,7	56,2	14,46	0,6	0,4	-
08.08.2025	0,538	0,006	42,5	42,27	41,54	41,62	-0,08	24	0	0	70,4	57,4	12,99	0,6	0,4	-
09.08.2025	0,535	0,006	42,49	42,27	41,53	41,58	-0,05	24	0	0	70,8	57,9	12,82	0,6	0,4	-
10.08.2025	0,485	0,007	42,35	42,11	41,39	41,44	-0,05	24	0	0	70,2	58,5	11,77	0,6	0,4	-
11.08.2025	0,5	0,006	42,43	42,21	41,47	41,55	-0,08	24	0	0	70,5	58,4	12,13	0,6	0,4	-
12.08.2025	0,534	0,009	43,39	43,03	42,46	42,38	0,08	24	0	1	69,9	57,5	12,41	0,6	0,4	-
13.08.2025	0,121	0,016	18,41	18,06	18,15	17,86	0,29	24	0	1	54,1	48,3	5,85	0,6	0,4	-
14.08.2025	0,011	0,009	0,57	0,32	0,57	0,32	0,25	24	0	1	26	25,1	0,82	0,6	0,4	-
15.08.2025	0,003	0,002	0,15	0,2	0,15	0,2	-0,05	24	0	1	27,2	24,5	2,65	0,6	0,4	-
16.08.2025	0	0	0	0,18	0	0,18	-0,18	24	0	1	27,5	24,5	2,99	0,6	0,4	-
17.08.2025	0	0	0	0,24	0	0,24	-0,24	24	0	1	25,3	25,5	-0,24	0,6	0,4	-
18.08.2025	0	0	0	0,37	0	0,37	-0,37	24	0	1	24,3	24,3	0,04	0,6	0,4	-
19.08.2025	0	0	0	0,17	0	0,17	-0,17	24	0	1	24,3	23,7	0,64	0,6	0,4	-
20.08.2025	0	0	0	0,12	0	0,12	-0,12	24	0	1	25,2	21,7	3,58	0,6	0,4	-
21.08.2025	0	0	0	0,12	0	0,12	-0,12	24	0	1	24,7	21	3,7	0,6	0,4	-
22.08.2025	0,021	0,02	1,43	0,75	1,43	0,75	0,68	24	0	1	22,1	22,4	-0,24	0,6	0,4	-
23.08.2025	0,001	0,001	0,08	0,15	0,08	0,15	-0,07	24	0	1	21,6	22,5	-0,96	0,6	0,4	-
Итого:	10,701	0	899,55	894,91	880	880,84	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,701															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	137,281	7424,16	7376,93	7258,6	7283,26
23.08.2025	147,982	8323,71	8271,84	8138,6	8164,1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.08.2025 10:17:37