

# #296380#

## Отчёт по теплотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Калужская 29-31, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 5841  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00206991  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtm, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,375	0	118,78	116,66	0	115,98	114,66	0	0	24	0	0	72,6	60,8	11,81	0,7	0,5	-
20.03.2026	1,397	0	119,09	116,97	0	116,31	114,99	0	0	24	0	0	72,4	60,4	11,97	0,7	0,5	-
21.03.2026	1,361	0	119,18	117,19	0	116,42	115,22	0	0	24	0	0	72,3	60,7	11,64	0,7	0,5	-
22.03.2026	1,395	0	119,69	117,43	0	116,89	115,45	0	0	24	0	0	72,3	60,4	11,9	0,7	0,5	-
23.03.2026	1,385	0	121,24	119,18	0	118,4	117,16	0	0	24	0	0	72,2	60,6	11,65	0,7	0,5	-
24.03.2026	1,388	0	122,37	120,3	0	119,49	118,24	0	0	24	0	0	72,4	60,9	11,56	0,7	0,5	-
25.03.2026	1,363	0	123,16	121,06	0	120,28	119	0	0	24	0	0	72,2	61	11,28	0,7	0,5	-
26.03.2026	1,376	0	121,01	118,83	0	118,16	116,83	0	0	24	0	0	72,3	60,7	11,6	0,7	0,5	-
27.03.2026	1,335	0	119,33	117,26	0	116,57	115,26	0	0	24	0	0	72	60,6	11,42	0,7	0,5	-
28.03.2026	1,362	0	120,33	118,28	0	117,5	116,22	0	0	24	0	0	72,4	60,8	11,55	0,7	0,5	-
29.03.2026	1,372	0	120,83	118,76	0	118	116,76	0	0	24	0	0	72,2	60,6	11,59	0,7	0,5	-
30.03.2026	1,376	0	120,84	118,79	0	117,99	116,76	0	0	24	0	0	72,3	60,7	11,61	0,7	0,5	-
31.03.2026	1,34	0	120,37	118,24	0	117,57	116,22	0	0	24	0	0	72,1	60,7	11,35	0,7	0,5	-
01.04.2026	1,411	0	119,92	117,73	0	117,12	115,74	0	0	24	0	0	72,3	60,3	12,01	0,7	0,5	-
02.04.2026	1,363	0	119,62	117,51	0	116,85	115,53	0	0	24	0	0	72	60,3	11,63	0,7	0,5	-
03.04.2026	1,398	0	119,86	117,8	0	117,07	115,82	0	0	24	0	0	72,2	60,3	11,91	0,7	0,5	-
04.04.2026	1,355	0	119,86	117,63	0	117,1	115,65	0	0	24	0	0	71,8	60,2	11,55	0,7	0,5	-
05.04.2026	1,416	0	121,41	118,92	0	118,53	116,9	0	0	24	0	0	72,2	60,3	11,91	0,7	0,5	-
06.04.2026	1,406	0	120,63	118,34	0	117,86	116,36	0	0	24	0	0	71,7	59,8	11,88	0,7	0,5	-
07.04.2026	1,39	0	119,78	117,61	0	116,98	115,63	0	0	24	0	0	72	60,2	11,84	0,7	0,5	-
08.04.2026	1,389	0	118,2	116,01	0	115,5	114,09	0	0	24	0	0	71,8	59,9	11,98	0,7	0,5	-
09.04.2026	1,435	0	117,84	115,6	0	115,13	113,72	0	0	24	0	0	72,2	59,8	12,42	0,7	0,5	-
10.04.2026	1,378	0	118,7	116,54	0	115,97	114,62	0	0	24	0	0	72	60,1	11,86	0,7	0,5	-
11.04.2026	1,404	0	120,57	118,27	0	117,73	116,28	0	0	24	0	0	72,3	60,4	11,88	0,7	0,5	-
12.04.2026	1,413	0	121,68	119,47	0	118,83	117,45	0	0	24	0	0	72,2	60,3	11,84	0,7	0,5	-
13.04.2026	1,373	0	122,39	119,97	0	119,51	117,91	0	0	24	0	0	72,4	61	11,45	0,7	0,5	-
14.04.2026	1,317	0	123,34	121,27	0	120,52	119,21	0	0	24	0	0	71,4	60,5	10,9	0,7	0,5	-
15.04.2026	1,168	0	110,04	108,03	0	107,7	106,37	0	0	22	2	1	68,8	58	10,81	0,7	0,5	-
16.04.2026	1,352	0	122,01	119,33	0	119,15	117,27	0	0	24	0	0	72	60,8	11,3	0,7	0,5	-
17.04.2026	1,361	0	121,03	118,53	0	118,15	116,53	0	0	24	0	0	72,2	60,8	11,46	0,7	0,5	-
18.04.2026	1,377	0	122,56	120,1	0	119,68	118,05	0	0	24	0	0	72,1	60,7	11,47	0,7	0,5	-
Итого:	42,531	0	3725,66	3657,61	0	3638,94	3595,9	0	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,531																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.03.2026	82,596	5712,77	5589,84	0	5554,79	5483,4	0
18.04.2026	125,127	9438,43	9247,45	0	9193,73	9079,3	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.04.2026 7:35:40