

#130455#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Калужский пер. 1-5, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00211299	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	432,711	410,225	22.486

Подпись исполнителя



#130454#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211299
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,514	-0,323	212,59	217,83	207,81	213,4	-5,59	24	0	0	70,9	66,8	4,06	0,6	0,4
25.04.2025	-	0,447	-0,318	210,45	215,58	205,73	211,2	-5,47	24	0	0	70,7	66,9	3,75	0,6	0,4
26.04.2025	-	0,419	-0,321	209,24	214,45	204,5	210,04	-5,54	24	0	0	70,9	67,2	3,67	0,6	0,4
27.04.2025	-	0,361	-0,325	208,96	214,31	204,32	209,91	-5,59	24	0	0	70,7	67,3	3,4	0,6	0,4
28.04.2025	-	0,453	-0,329	214,66	220,06	209,85	215,58	-5,73	24	0	0	70,8	67	3,79	0,6	0,4
29.04.2025	-	0,278	-0,332	214,56	219,96	209,76	215,39	-5,63	24	0	0	70,9	67,9	2,95	0,6	0,4
30.04.2025	-	0,279	-0,338	215,48	221	210,66	216,38	-5,72	24	0	0	71	68,1	2,95	0,6	0,4
01.05.2025	-	0,235	-0,34	215,09	220,66	210,22	216,01	-5,79	24	0	0	71	68,3	2,77	0,6	0,4
02.05.2025	-	0,278	-0,347	214,64	220,32	209,82	215,74	-5,92	24	0	0	70,7	67,7	3,02	0,6	0,4
03.05.2025	-	0,358	-0,284	197,84	202,63	193,55	198,58	-5,03	24	0	1	69,4	66	3,37	0,6	0,4
04.05.2025	-	0,534	-0,302	213,5	218,45	208,71	213,98	-5,27	24	0	0	71,1	67	4,05	0,6	0,4
05.05.2025	-	0,365	-0,317	212,84	218,04	208,08	213,58	-5,5	24	0	0	70,5	67,1	3,36	0,6	0,4
06.05.2025	-	0,393	-0,26	194,94	199,54	190,93	195,77	-4,84	24	0	0	67,5	64	3,49	0,6	0,4
07.05.2025	-	0,327	-0,288	204,49	209,28	199,99	205,02	-5,03	24	0	0	70	66,9	3,11	0,6	0,4
08.05.2025	-	0,392	-0,296	205,75	210,63	201,14	206,27	-5,13	24	0	0	70,9	67,4	3,48	0,6	0,4
09.05.2025	-	0,27	-0,301	206,16	211,12	201,54	206,68	-5,14	24	0	0	70,9	68	2,88	0,6	0,4
10.05.2025	-	0,367	-0,307	205,78	210,83	201,15	206,46	-5,31	24	0	0	71	67,6	3,41	0,6	0,4
11.05.2025	-	0,262	-0,316	205,01	210,19	200,45	205,85	-5,4	24	0	0	70,5	67,6	2,92	0,6	0,4
12.05.2025	-	3,457	2,742	201,52	155,48	196,98	152,24	44,74	24	0	1	70,9	67,6	3,28	0,6	0,4
13.05.2025	-	5,455	4,613	212,87	136,01	208,09	133,29	74,8	24	0	1	70,7	66,7	4	0,6	0,4
14.05.2025	-	3,499	2,836	156,27	109,87	152,77	107,65	45,12	24	0	1	70,8	65,9	4,89	0,6	0,4
15.05.2025	-	0,38	-0,095	65,64	67,46	64,23	66,27	-2,04	24	0	0	69,9	62,2	7,67	0,6	0,4
16.05.2025	-	0,39	-0,094	66,7	68,53	65,26	67,31	-2,05	24	0	0	70	62,2	7,73	0,6	0,4
17.05.2025	-	0,414	-0,095	67,2	69,05	65,76	67,8	-2,04	24	0	0	70,5	62,5	8,01	0,6	0,4
18.05.2025	-	0,416	-0,098	67,24	69,09	65,78	67,87	-2,09	24	0	0	70,6	62,5	8,13	0,6	0,4
19.05.2025	-	0,411	-0,092	67,61	69,47	66,17	68,23	-2,06	24	0	0	70,2	62,3	7,95	0,6	0,4
20.05.2025	-	0,395	-0,102	68,67	70,59	67,12	69,32	-2,2	24	0	0	71	63,3	7,73	0,6	0,4
21.05.2025	-	0,389	-0,097	65,33	67,21	63,9	66,01	-2,11	24	0	0	70,7	62,8	7,97	0,6	0,4
22.05.2025	-	0,383	-0,106	69,63	71,64	68,08	70,32	-2,24	24	0	0	70,8	63,3	7,49	0,6	0,4
23.05.2025	-	0,365	-0,111	70,11	72,18	68,56	70,87	-2,31	24	0	1	70,5	63,3	7,23	0,6	0,4
Итого:	-	22,486	3,657	4940,77	4881,46	4830,91	4783,02	47,89	720	0	-	70,53	65,78	4,75	0,6	0,4

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2025	410,225	21894,92	22008,55	21372,04	21714
23.05.2025	432,711	26835,69	26890,01	26202,95	26497,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения