

#133155#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Калужский пер. 1-5, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00211299	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	444,547	432,711	11.836

Подпись исполнителя



#133154#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211299
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,404	-0,11	70,35	72,35	68,72	71,02	-2,3	24	0	0	70,8	63,1	7,76	0,6	0,4
25.05.2025	-	0,432	-0,111	70,09	72,11	68,52	70,83	-2,31	24	0	1	70,7	62,5	8,19	0,6	0,4
26.05.2025	-	0,373	-0,117	70,65	72,73	69,03	71,43	-2,4	24	0	0	70,6	63,3	7,39	0,6	0,4
27.05.2025	-	0,361	-0,114	71,19	73,27	69,55	71,93	-2,38	24	0	0	70,3	63,2	7,15	0,6	0,4
28.05.2025	-	0,399	-0,101	68,24	70,09	66,71	68,84	-2,13	24	0	0	70,6	62,8	7,77	0,6	0,4
29.05.2025	-	0,393	-0,091	66,79	68,58	65,35	67,35	-2	24	0	0	70,4	62,7	7,68	0,6	0,4
30.05.2025	-	0,403	-0,093	66,48	68,24	65,04	67,01	-1,97	24	0	0	70,2	62,4	7,83	0,6	0,4
31.05.2025	-	0,459	-0,083	65,24	66,88	63,89	65,79	-1,9	24	0	0	68,2	59,4	8,77	0,6	0,4
01.06.2025	-	0,441	-0,091	66,53	68,33	65,09	67,13	-2,04	24	0	0	70,4	61,9	8,51	0,6	0,4
02.06.2025	-	0,358	-0,097	67,25	69,18	65,79	67,89	-2,1	24	0	0	70,6	63,4	7,24	0,6	0,4
03.06.2025	-	0,361	-0,1	67,49	69,45	66,05	68,21	-2,16	24	0	0	70,4	63,1	7,29	0,6	0,4
04.06.2025	-	0,384	-0,098	67,03	68,91	65,55	67,67	-2,12	24	0	1	70,4	62,7	7,62	0,6	0,4
05.06.2025	-	0,39	-0,09	66,09	67,81	64,65	66,59	-1,94	24	0	0	70,6	62,9	7,72	0,6	0,4
06.06.2025	-	0,368	-0,091	65,96	67,74	64,52	66,49	-1,97	24	0	0	70,6	63,2	7,43	0,6	0,4
07.06.2025	-	0,387	-0,098	66,3	68,16	64,86	66,93	-2,07	24	0	0	70,7	63	7,76	0,6	0,4
08.06.2025	-	0,386	-0,099	66,21	68,12	64,77	66,9	-2,13	24	0	0	70,3	62,5	7,79	0,6	0,4
09.06.2025	-	0,382	-0,092	64,15	65,94	62,74	64,76	-2,02	24	0	0	70,5	62,6	7,86	0,6	0,4
10.06.2025	-	0,363	-0,115	79,14	81,26	77,41	79,75	-2,34	24	0	0	70,7	64,2	6,41	0,6	0,4
11.06.2025	-	0,377	-0,107	79,69	81,73	77,96	80,22	-2,26	24	0	0	70,5	64,1	6,47	0,6	0,4
12.06.2025	-	0,414	-0,102	79,13	81,11	77,43	79,61	-2,18	24	0	0	70,6	63,7	6,96	0,6	0,4
13.06.2025	-	0,409	-0,114	77,93	80,03	76,2	78,56	-2,36	24	0	0	71,1	63,9	7,16	0,6	0,4
14.06.2025	-	0,338	-0,108	76,81	78,85	75,13	77,35	-2,22	24	0	0	70,9	64,7	6,2	0,6	0,4
15.06.2025	-	0,385	-0,106	76,27	78,26	74,59	76,78	-2,19	24	0	0	70,9	64,1	6,8	0,6	0,4
16.06.2025	-	0,318	-0,112	76,43	78,55	74,75	77,05	-2,3	24	0	0	70,6	64,5	6,04	0,6	0,4
17.06.2025	-	0,352	-0,113	76,59	78,74	74,91	77,24	-2,33	24	0	0	70,8	64,3	6,5	0,6	0,4
18.06.2025	-	0,394	-0,116	76,57	78,73	74,89	77,27	-2,38	24	0	0	70,7	63,6	7,07	0,6	0,4
19.06.2025	-	0,387	-0,107	76,05	78,13	74,46	76,76	-2,3	24	0	0	68,4	61,5	6,85	0,6	0,4
20.06.2025	-	0,364	-0,116	76,56	78,74	74,88	77,27	-2,39	24	0	0	70,6	63,9	6,69	0,6	0,4
21.06.2025	-	0,359	-0,125	76,67	78,9	74,99	77,45	-2,46	24	0	0	70,8	64,1	6,69	0,6	0,4
22.06.2025	-	0,318	-0,124	76,66	78,95	74,98	77,46	-2,48	24	0	0	70,6	64,5	6,11	0,6	0,4
23.06.2025	-	0,377	-0,125	76,58	78,89	74,9	77,44	-2,54	24	0	0	70,6	63,6	7	0,6	0,4
Итого:	-	11,836	-3,266	2227,12	2288,76	2178,31	2246,98	-68,67	744	0	-	70,45	63,21	7,25	0,6	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	432,711	26835,69	26890,01	26202,95	26497,02
23.06.2025	444,547	29062,81	29178,77	28381,26	28744

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения