

#142074#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Калужский пер. 1-5, Калининград

13

8267

ВКТ-7

00211299

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,346	-0,12	75,71	77,95	74,03	76,48	-2,45	24	0	0	70,2	63,6	6,53	0,6	0,4	-
25.06.2025	0,409	-0,119	75,61	77,8	73,93	76,36	-2,43	24	0	0	70,8	63,4	7,41	0,6	0,4	-
26.06.2025	0,341	-0,121	75,69	78	74,01	76,51	-2,5	24	0	0	70,6	64,1	6,55	0,6	0,4	-
27.06.2025	0,32	-0,124	75,45	77,71	73,77	76,24	-2,47	24	0	0	70,7	64,4	6,22	0,6	0,4	-
28.06.2025	0,414	-0,115	75,36	77,54	73,68	76,1	-2,42	24	0	0	70,4	62,9	7,49	0,6	0,4	-
29.06.2025	0,355	-0,123	76,09	78,36	74,41	76,9	-2,49	24	0	0	70,6	63,9	6,68	0,6	0,4	-
30.06.2025	0,326	-0,123	76,35	78,62	74,67	77,13	-2,46	24	0	0	70,3	64,1	6,25	0,6	0,4	-
01.07.2025	0,321	-0,123	75,99	78,25	74,32	76,77	-2,45	24	0	0	70,6	64,4	6,22	0,6	0,4	-
02.07.2025	0,28	-0,129	75,92	78,26	74,24	76,76	-2,52	24	0	0	70,7	65	5,73	0,6	0,4	-
03.07.2025	0,253	-0,129	74,92	77,26	73,24	75,75	-2,51	24	0	0	70,8	65,4	5,42	0,6	0,4	-
04.07.2025	0,336	-0,123	74,36	76,61	72,68	75,14	-2,46	24	0	0	70,6	64	6,58	0,6	0,4	-
05.07.2025	0,333	-0,124	74,16	76,42	72,48	74,98	-2,5	24	0	0	70,6	64,1	6,54	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,326	-0,126	74,67	76,91	72,99	75,46	-2,47	24	0	0	70,6	64,2	6,43	0,6	0,4	-
07.07.2025	0,3	-0,128	74,96	77,3	73,28	75,8	-2,52	24	0	0	70,9	64,8	6,09	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,244	-0,13	75,24	77,6	73,56	76,1	-2,54	24	0	0	70,8	65,4	5,31	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,285	-0,129	75,01	77,34	73,33	75,86	-2,53	24	0	0	70,7	64,8	5,88	0,6	0,4	-
10.07.2025	0,313	-0,125	74,95	77,22	73,27	75,77	-2,5	24	0	0	70,5	64,3	6,23	0,6	0,4	-
11.07.2025	0,306	-0,126	75,43	77,73	73,75	76,25	-2,5	24	0	0	71	64,8	6,1	0,6	0,4	-
12.07.2025	0,308	-0,128	75,86	78,21	74,18	76,72	-2,54	24	0	1	70,7	64,6	6,11	0,6	0,4	-
13.07.2025	0,302	-0,128	75,79	78,13	74,11	76,63	-2,52	24	0	0	70,7	64,6	6,03	0,6	0,4	-
14.07.2025	0,265	-0,129	76,24	78,64	74,56	77,09	-2,53	24	0	0	70,7	65,2	5,54	0,6	0,4	-
15.07.2025	0,27	-0,133	76,67	79,06	74,99	77,54	-2,55	24	0	0	70,9	65,3	5,61	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,293	-0,132	76,54	78,95	74,86	77,43	-2,57	24	0	0	71	65,1	5,87	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,306	-0,129	76,28	78,62	74,61	77,14	-2,53	24	0	0	70,4	64,4	6,05	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,26	-0,128	76,27	78,62	74,59	77,12	-2,53	24	0	0	70,5	65	5,49	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,354	-0,123	76,17	78,42	74,49	76,94	-2,45	24	0	0	71	64,4	6,6	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,311	-0,126	75,69	77,97	74,01	76,49	-2,48	24	0	0	70,6	64,4	6,18	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,274	-0,13	75,68	78,01	74	76,51	-2,51	24	0	0	70,9	65,3	5,66	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,248	-0,133	75,62	78,02	73,94	76,49	-2,55	24	0	0	70,8	65,5	5,34	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,279	-0,132	75,89	78,26	74,21	76,75	-2,54	24	0	0	71	65,3	5,72	0,6	0,4	-
Итого:	9,278	0	2268,57	2337,79	2218,19	2293,21	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,278															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	444,547	29062,81	29178,77	28381,26	28744
23.07.2025	453,825	31331,38	31516,56	30599,45	31037,21

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 7:02:48