

#130431#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Кирова 49-55, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00257166	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	287,176	273,532	13.644

Подпись исполнителя _____



#130430#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00257166
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,48	0,138	40,99	38,45	40,04	37,77	2,27	24	0	1	69,4	60,9	8,5	0,6	0,4
25.04.2025	-	0,435	0,093	39,63	37,79	38,72	37,17	1,55	24	0	1	69,1	60,3	8,75	0,6	0,4
26.04.2025	-	0,438	0,092	39,55	37,73	38,62	37,08	1,54	24	0	1	69,3	60,4	8,91	0,6	0,4
27.04.2025	-	0,455	0,097	39,49	37,67	38,64	37,03	1,61	24	0	1	69,1	59,9	9,22	0,6	0,4
28.04.2025	-	0,429	0,093	40,49	38,65	39,53	37,99	1,54	24	0	1	69,1	60,7	8,41	0,6	0,4
29.04.2025	-	0,431	0,094	40,7	38,87	39,74	38,19	1,55	24	0	1	69,3	60,8	8,43	0,6	0,4
30.04.2025	-	0,448	0,094	40,81	38,98	39,85	38,3	1,55	24	0	1	69,4	60,6	8,83	0,6	0,4
01.05.2025	-	0,468	0,089	40,84	39,08	39,88	38,41	1,47	24	0	1	69,4	60	9,47	0,6	0,4
02.05.2025	-	0,437	0,086	40,75	39	39,79	38,34	1,45	24	0	1	69,2	60,4	8,73	0,6	0,4
03.05.2025	-	0,388	0,077	37,26	35,78	36,45	35,2	1,25	24	0	1	67,8	59,3	8,53	0,6	0,4
04.05.2025	-	0,486	0,088	40,43	38,62	39,47	37,99	1,48	24	0	1	69,4	59,4	10,06	0,6	0,4
05.05.2025	-	0,428	0,094	40	38,21	39,06	37,53	1,53	24	0	1	68,9	60,3	8,6	0,6	0,4
06.05.2025	-	0,426	0,092	37,45	35,7	36,76	35,15	1,61	24	0	1	66,2	57,2	9,01	0,6	0,4
07.05.2025	-	0,445	0,098	38,02	36,23	37,3	35,63	1,67	24	0	1	68,4	59,2	9,21	0,6	0,4
08.05.2025	-	0,436	0,094	38,42	36,67	37,65	36,08	1,57	24	0	1	69,2	60,2	9	0,6	0,4
09.05.2025	-	0,425	0,094	38,47	36,73	37,67	36,12	1,55	24	0	1	69,3	60,5	8,8	0,6	0,4
10.05.2025	-	0,485	0,094	38,49	36,71	37,7	36,11	1,59	24	0	1	69,3	58,9	10,39	0,6	0,4
11.05.2025	-	0,516	0,093	38,21	36,42	37,49	35,85	1,64	24	0	1	68,9	57,7	11,15	0,6	0,4
12.05.2025	-	0,451	0,095	37,92	36,17	37,16	35,57	1,59	24	0	1	69,3	59,8	9,51	0,6	0,4
13.05.2025	-	0,45	0,095	37,77	36,02	37,02	35,42	1,6	24	0	1	69,1	59,6	9,51	0,6	0,4
14.05.2025	-	0,442	0,09	36,49	34,78	35,75	34,24	1,51	24	0	1	69	59,2	9,82	0,6	0,4
15.05.2025	-	0,443	0,091	36,91	35,19	36,19	34,65	1,54	24	0	1	68,5	58,9	9,65	0,6	0,4
16.05.2025	-	0,449	0,094	37,28	35,55	36,56	34,98	1,58	24	0	1	68,6	58,8	9,73	0,6	0,4
17.05.2025	-	0,455	0,094	37,72	35,97	36,99	35,41	1,58	24	0	1	69,1	59,4	9,76	0,6	0,4
18.05.2025	-	0,472	0,093	37,84	36,08	37,09	35,5	1,59	24	0	1	69,2	59,1	10,12	0,6	0,4
19.05.2025	-	0,466	0,097	38,37	36,61	37,65	36,02	1,63	24	0	1	68,8	59	9,76	0,6	0,4
20.05.2025	-	0,463	0,093	39,43	37,64	38,57	37,03	1,54	24	0	1	69,5	60	9,56	0,6	0,4
21.05.2025	-	0,492	0,087	37,45	35,66	36,6	35,09	1,51	24	0	1	69,4	58,4	11	0,6	0,4
22.05.2025	-	0,499	0,085	40,31	38,52	39,36	37,9	1,46	24	0	1	69,5	59	10,44	0,6	0,4
23.05.2025	-	0,506	0,085	40,4	38,62	39,44	38,01	1,43	24	0	1	69,2	58,5	10,73	0,6	0,4
Итого:	-	13,644	2,799	1167,89	1114,1	1142,74	1095,76	46,98	720	0	-	69	59,55	9,45	0,6	0,4

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2025	273,532	13252,24	12736,8	12944,16	12571,44
23.05.2025	287,176	14420,13	13850,9	14086,9	13667,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения