

#133070#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Кирова 49-55, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00257166	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	299,754	287,176	12.578

Подпись исполнителя



#133069#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика БКТ-7
Заводской номер 00257166
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,5	0,083	40,63	38,87	39,67	38,23	1,44	24	0	1	69,5	59,1	10,48	0,6	0,4
25.05.2025	-	0,502	0,087	40,67	38,92	39,71	38,26	1,45	24	0	1	69,4	58,9	10,51	0,6	0,4
26.05.2025	-	0,482	0,091	41,58	39,8	40,62	39,12	1,5	24	0	1	69,4	59,8	9,58	0,6	0,4
27.05.2025	-	0,48	0,088	42,52	40,79	41,56	40,11	1,45	24	0	1	69,1	59,6	9,43	0,6	0,4
28.05.2025	-	0,478	0,08	37,19	35,56	36,38	34,99	1,39	24	0	1	69,4	58,5	10,85	0,6	0,4
29.05.2025	-	0,459	0,085	34,27	32,6	33,55	32,11	1,44	24	0	1	69,2	57,9	11,25	0,6	0,4
30.05.2025	-	0,473	0,084	33,69	31,99	32,97	31,51	1,46	24	0	1	68,9	57	11,85	0,6	0,4
31.05.2025	-	0,46	0,097	32,49	30,55	31,82	30,09	1,73	24	0	1	67	55,6	11,41	0,6	0,4
01.06.2025	-	0,478	0,103	34,16	32,2	33,44	31,7	1,74	24	0	1	69,1	57,9	11,21	0,6	0,4
02.06.2025	-	0,288	0,03	24	23,53	23,51	23,19	0,32	24	0	1	68,4	57,2	11,19	0,6	0,4
03.06.2025	-	0,424	0,062	37,57	36,25	36,72	35,63	1,09	24	0	1	69,2	59,4	9,81	0,6	0,4
04.06.2025	-	0,425	0,063	35,15	33,82	34,38	33,29	1,09	24	0	1	69,1	58,6	10,51	0,6	0,4
05.06.2025	-	0,419	0,053	33,57	32,4	32,85	31,91	0,94	24	0	0	69,2	58,1	11,11	0,6	0,4
06.06.2025	-	0,452	0,082	34,09	32,43	33,37	31,94	1,43	24	0	1	69,3	58,3	11	0,6	0,4
07.06.2025	-	0,478	0,105	34,53	32,51	33,81	32	1,81	24	0	1	69,4	58,5	10,92	0,6	0,4
08.06.2025	-	0,494	0,1	34,36	32,42	33,64	31,92	1,72	24	0	1	69	57,2	11,81	0,6	0,4
09.06.2025	-	0,125	0,014	12,2	12,36	11,95	12,18	-0,23	24	0	1	69,4	58,7	10,7	0,6	0,4
10.06.2025	-	-0,011	-0,011	0	0,64	0	0,64	-0,64	24	0	1	22,6	34,7	-12,08	0,6	0,4
11.06.2025	-	0,089	0,008	3,83	3,62	3,78	3,59	0,19	24	0	1	58,3	36,8	21,5	0,6	0,4
12.06.2025	-	0,368	0,042	17,25	16,3	16,94	16,07	0,87	24	0	1	66,9	47,6	19,31	0,6	0,4
13.06.2025	-	0,395	0,047	21,5	20,51	21,13	20,25	0,88	24	0	1	68,5	52	16,47	0,6	0,4
14.06.2025	-	0,404	0,048	25,08	24,07	24,59	23,77	0,82	24	0	1	69,3	54,7	14,61	0,6	0,4
15.06.2025	-	0,419	0,061	26,03	24,77	25,52	24,41	1,11	24	0	1	69,3	55,5	13,87	0,6	0,4
16.06.2025	-	0,443	0,082	26,38	24,73	25,84	24,37	1,47	24	0	1	69,4	55,4	13,95	0,6	0,4
17.06.2025	-	0,442	0,084	26,67	24,93	26,12	24,59	1,53	24	0	1	69,3	55,6	13,66	0,6	0,4
18.06.2025	-	0,449	0,079	26,97	25,34	26,43	24,99	1,44	24	0	1	69,4	55,5	13,9	0,6	0,4
19.06.2025	-	0,423	0,072	26,58	25,09	26,03	24,74	1,29	24	0	1	69,1	55,8	13,35	0,6	0,4
20.06.2025	-	0,431	0,073	26,8	25,34	26,26	24,98	1,28	24	0	1	69,4	55,8	13,66	0,6	0,4
21.06.2025	-	0,437	0,068	27,02	25,61	26,47	25,25	1,22	24	0	1	69,4	55,6	13,89	0,6	0,4
22.06.2025	-	0,438	0,064	26,89	25,53	26,33	25,17	1,16	24	0	1	69,4	55,3	14,09	0,6	0,4
23.06.2025	-	0,434	0,064	26,76	25,4	26,22	25,04	1,18	24	0	1	69,3	55,3	14,02	0,6	0,4
Итого:	-	12,578	2,088	890,43	848,88	871,61	836,04	35,57	744	0	-	67,21	55,35	11,87	0,6	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	287,176	14420,13	13850,9	14086,9	13667,2
23.06.2025	299,754	15310,56	14699,78	14958,51	14503,24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения