

#142073#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Кирова 49-55, Калининград
13
6388
ВКТ-7
00257166
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,415	0,067	26,76	25,44	26,22	25,04	1,18	24	0	1	69,3	56,1	13,24	0,6	0,4	-
25.06.2025	0,389	0,057	24,52	23,3	24,03	23,02	1,01	23	1	1	69	55,2	13,82	0,6	0,4	-
26.06.2025	0,408	0,059	25,83	24,58	25,31	24,22	1,09	24	0	1	69,3	55,6	13,66	0,6	0,4	-
27.06.2025	0,41	0,054	24,79	23,58	24,27	23,29	0,98	23	1	1	69,3	54,7	14,57	0,6	0,4	-
28.06.2025	0,412	0,058	25,99	24,74	25,46	24,41	1,05	24	0	1	69,3	55,4	13,95	0,6	0,4	-
29.06.2025	0,417	0,057	25,94	24,68	25,41	24,36	1,05	24	0	1	69,2	55,1	14,08	0,6	0,4	-
30.06.2025	0,418	0,056	26	24,74	25,47	24,44	1,03	24	0	1	69,3	55,2	14,12	0,6	0,4	-
01.07.2025	0,43	0,055	25,78	24,51	25,25	24,21	1,04	24	0	1	69,1	54,4	14,72	0,6	0,4	-
02.07.2025	0,399	0,058	26,2	24,95	25,66	24,6	1,06	24	0	1	69,5	56,3	13,19	0,6	0,4	-
03.07.2025	0,4	0,059	26,24	24,99	25,7	24,61	1,09	24	0	1	69,4	56,2	13,22	0,6	0,4	-
04.07.2025	0,405	0,06	26,14	24,88	25,6	24,54	1,06	24	0	1	69,4	56	13,45	0,6	0,4	-
05.07.2025	0,437	0,056	26,32	25,06	25,78	24,74	1,04	24	0	1	69,4	54,8	14,63	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,414	0,059	26,39	25,11	25,84	24,76	1,08	24	0	1	69,4	55,7	13,71	0,6	0,4	-
07.07.2025	0,395	0,061	26,56	25,32	26,02	24,92	1,1	24	0	1	69,5	56,7	12,78	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,404	0,062	27	25,72	26,45	25,33	1,12	24	0	1	69,5	56,8	12,76	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,395	0,06	26,5	25,24	25,96	24,9	1,06	24	0	1	69,5	56,6	12,9	0,6	0,4	-
10.07.2025	0,391	0,061	26,57	25,32	26,03	24,93	1,1	24	0	1	69,4	56,9	12,56	0,6	0,4	-
11.07.2025	0,363	0,066	26,69	25,46	26,15	25,04	1,11	24	0	1	69,4	58	11,36	0,6	0,4	-
12.07.2025	0,395	0,062	26,79	25,53	26,24	25,16	1,08	24	0	1	69,5	56,9	12,59	0,6	0,4	-
13.07.2025	0,401	0,057	26,95	25,69	26,39	25,29	1,1	24	0	1	69,5	56,7	12,79	0,6	0,4	-
14.07.2025	0,388	0,062	26,84	25,56	26,3	25,17	1,13	24	0	1	69,5	57,2	12,27	0,6	0,4	-
15.07.2025	0,388	0,063	27,11	25,85	26,55	25,43	1,12	24	0	1	69,4	57,2	12,18	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,379	0,056	24,97	23,73	24,42	23,39	1,03	24	0	1	69,3	56,3	13,02	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,386	0,059	25,63	24,38	25,11	24,02	1,09	24	0	1	69,3	56,4	12,92	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,361	0,054	24,07	22,87	23,57	22,56	1,01	23	1	1	69,2	56,4	12,81	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,395	0,062	24,53	23,26	24,05	22,94	1,11	24	0	1	69,3	55,5	13,86	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,391	0,065	24,99	23,73	24,51	23,41	1,1	24	0	1	69,4	56	13,42	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,417	0,065	25,2	23,92	24,72	23,58	1,14	24	0	1	69,5	55,2	14,23	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,357	0,065	25,49	24,25	25,01	23,85	1,16	24	0	1	69,3	57,7	11,56	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,373	0,062	26,28	25,03	25,75	24,63	1,12	24	0	1	69,4	57,4	12	0,6	0,4	-
Итого:	11,933	0	779,07	741,42	763,23	730,79	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,933															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	299,754	15310,56	14699,78	14958,51	14503,24
23.07.2025	311,687	16089,63	15441,2	15721,74	15234,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 13:29:07