

#144940#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Кирова 49-55, Калининград
13
6388
ВКТ-7
00257166
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,357	0,06	25,91	24,65	25,34	24,29	1,05	24	0	1	69,4	57,8	11,63	0,6	0,4	-
25.07.2025	0,366	0,062	23,64	22,36	23,16	22,06	1,1	24	0	1	69,2	56,2	13,02	0,6	0,4	-
26.07.2025	0,352	0,061	23,77	22,52	23,29	22,2	1,09	24	0	1	69,4	56,9	12,52	0,6	0,4	-
27.07.2025	0,355	0,064	23,9	22,65	23,42	22,32	1,1	24	0	1	69,3	56,9	12,42	0,6	0,4	-
28.07.2025	0,364	0,06	23,62	22,37	23,14	22,07	1,07	24	0	1	69,2	56,2	13,05	0,6	0,4	-
29.07.2025	0,366	0,063	32,37	31,15	31,71	30,64	1,07	24	0	1	68,9	59,3	9,55	0,6	0,4	-
30.07.2025	0,357	0,049	42,39	41,37	41,43	40,63	0,8	24	0	0	69,4	62,1	7,38	0,6	0,4	-
31.07.2025	0,376	0,069	40,96	39,59	40	38,87	1,13	24	0	0	69,8	62,1	7,62	0,6	0,4	-
01.08.2025	0,377	0,065	41,16	39,85	40,2	39,14	1,06	24	0	0	69,4	61,6	7,75	0,6	0,4	-
02.08.2025	0,385	0,063	40,92	39,65	39,96	38,93	1,03	24	0	0	69,5	61,5	8,05	0,6	0,4	-
03.08.2025	0,377	0,063	41,06	39,78	40,1	39,07	1,03	24	0	0	68,9	61,2	7,78	0,6	0,4	-
04.08.2025	0,376	0,065	41,11	39,84	40,15	39,13	1,02	24	0	0	69,7	61,9	7,76	0,6	0,4	-
05.08.2025	0,387	0,064	40,96	39,65	40	38,93	1,07	24	0	0	69,7	61,7	7,98	0,6	0,4	-
06.08.2025	0,384	0,064	40,99	39,68	40,03	38,96	1,07	24	0	0	69,4	61,5	7,87	0,6	0,4	-
07.08.2025	0,404	0,062	41,08	39,79	40,12	39,07	1,05	24	0	0	69,9	61,5	8,41	0,6	0,4	-
08.08.2025	0,394	0,067	41,32	39,97	40,36	39,25	1,11	24	0	0	69,6	61,6	7,99	0,6	0,4	-
09.08.2025	0,409	0,073	41,47	40,06	40,51	39,34	1,17	24	0	0	70	61,7	8,3	0,6	0,4	-
10.08.2025	0,411	0,07	41,3	39,89	40,34	39,17	1,17	24	0	1	69,4	61,1	8,34	0,6	0,4	-
11.08.2025	0,396	0,075	41,41	40	40,45	39,28	1,17	24	0	0	69,7	61,8	7,9	0,6	0,4	-
12.08.2025	0,385	0,061	29,82	28,53	29,2	28,1	1,1	24	0	1	69,2	58,2	11,02	0,6	0,4	-
13.08.2025	0,364	0,059	23,3	22,03	22,78	21,73	1,05	24	0	1	69,4	56	13,49	0,6	0,4	-
14.08.2025	0,342	0,053	19,54	18,36	19,13	18,14	0,99	24	0	1	69,2	54,3	14,92	0,6	0,4	-
15.08.2025	0,367	0,067	23,16	21,84	22,68	21,54	1,14	24	0	1	69,7	56,4	13,29	0,6	0,4	-
16.08.2025	0,38	0,067	22,8	21,45	22,32	21,15	1,17	24	0	1	69,5	55,3	14,17	0,6	0,4	-
17.08.2025	0,393	0,065	22,61	21,26	22,13	20,96	1,17	24	0	1	69,5	54,8	14,71	0,6	0,4	-
18.08.2025	0,381	0,068	22,98	21,61	22,5	21,31	1,19	24	0	1	69,6	55,6	14	0,6	0,4	-
19.08.2025	0,383	0,07	23,28	21,89	22,8	21,59	1,21	24	0	1	69,7	55,8	13,89	0,6	0,4	-
20.08.2025	0,388	0,066	22,14	20,77	21,66	20,47	1,19	24	0	1	69,5	54,6	14,85	0,6	0,4	-
21.08.2025	0,379	0,063	22,06	20,68	21,58	20,4	1,18	24	0	1	69,5	55	14,56	0,6	0,4	-
22.08.2025	0,384	0,066	21,72	20,32	21,24	20,06	1,18	24	0	1	69,4	54,3	15,08	0,6	0,4	-
23.08.2025	0,415	0,064	21,61	20,19	21,13	19,91	1,22	24	0	1	69,4	52,9	16,5	0,6	0,4	-
Итого:	11,754	0	964,36	923,75	942,86	908,71	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,754															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	311,687	16089,63	15441,2	15721,74	15234,03
23.08.2025	323,441	17053,99	16364,95	16664,6	16142,74

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 16:42:39