

#148393#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Кирова 49-55, Калининград

13

6388

ВКТ-7

00257166

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,387	0,06	20,21	18,87	19,75	18,64	1,11	23	1	1	69,1	52,4	16,72	0,6	0,4	-
25.08.2025	0,371	0,059	19,91	18,54	19,45	18,3	1,15	24	0	1	66,1	50,1	15,99	0,6	0,4	-
26.08.2025	0,191	0,028	23,24	22,7	22,93	22,5	0,43	24	0	1	48,8	41,2	7,58	0,6	0,4	-
27.08.2025	0,367	0,041	37,16	36,25	36,4	35,69	0,71	24	0	0	66	57,1	8,91	0,6	0,4	-
28.08.2025	0,354	0,04	36,19	35,3	35,33	34,67	0,66	22	2	1	69,9	61	8,86	0,6	0,4	-
29.08.2025	0,408	0,067	39,82	38,49	38,86	37,78	1,08	24	0	0	70,1	61,3	8,75	0,6	0,4	-
30.08.2025	0,442	0,088	39,97	38,25	39,01	37,57	1,44	24	0	1	69,3	60,3	9,05	0,6	0,4	-
31.08.2025	0,447	0,089	39,9	38,11	38,96	37,46	1,5	24	0	1	69,4	60,3	9,07	0,6	0,4	-
01.09.2025	0,433	0,09	39,77	38,02	38,82	37,35	1,47	24	0	1	69,6	60,8	8,83	0,6	0,4	-
02.09.2025	0,4	0,09	39,74	38,04	38,8	37,36	1,44	24	0	1	69,4	61,4	8,01	0,6	0,4	-
03.09.2025	0,416	0,086	39,71	38,05	38,75	37,38	1,37	24	0	1	69,4	60,8	8,6	0,6	0,4	-
04.09.2025	0,422	0,088	40,08	38,41	39,16	37,73	1,43	24	0	1	69,2	60,6	8,55	0,6	0,4	-
05.09.2025	0,402	0,085	42,1	40,54	41,14	39,82	1,32	24	0	1	69,7	62	7,68	0,6	0,4	-
06.09.2025	0,413	0,084	42,19	40,6	41,23	39,88	1,35	24	0	1	69,7	61,8	7,94	0,6	0,4	-
07.09.2025	0,439	0,084	42,12	40,51	41,16	39,81	1,35	24	0	1	69,5	60,9	8,63	0,6	0,4	-
08.09.2025	0,421	0,084	42,84	41,26	41,88	40,54	1,34	24	0	1	69,6	61,6	8,04	0,6	0,4	-
09.09.2025	0,424	0,08	42,11	40,57	41,15	39,85	1,3	24	0	1	69,7	61,3	8,41	0,6	0,4	-
10.09.2025	0,399	0,077	42,13	40,63	41,17	39,91	1,26	24	0	1	69,8	62,1	7,71	0,6	0,4	-
11.09.2025	0,399	0,077	42,04	40,55	41,08	39,83	1,25	24	0	1	69,5	61,8	7,73	0,6	0,4	-
12.09.2025	0,404	0,078	42,08	40,59	41,12	39,87	1,25	24	0	1	69,7	61,8	7,93	0,6	0,4	-
13.09.2025	0,424	0,079	42,13	40,62	41,17	39,9	1,27	24	0	1	69,7	61,4	8,35	0,6	0,4	-
14.09.2025	0,416	0,076	41,92	40,45	40,96	39,73	1,23	24	0	1	69,6	61,4	8,23	0,6	0,4	-
15.09.2025	0,401	0,072	38,25	36,82	37,39	36,21	1,18	24	0	1	69,9	61,1	8,79	0,6	0,4	-
16.09.2025	0,413	0,071	33,19	31,77	32,47	31,25	1,22	24	0	1	70,3	59,9	10,39	0,6	0,4	-
17.09.2025	0,434	0,072	35,66	34,23	34,86	33,66	1,2	24	0	1	70,5	60,3	10,25	0,6	0,4	-
18.09.2025	0,489	0,123	43,38	41,15	42,41	40,44	1,97	24	0	1	70,9	62,2	8,62	0,6	0,4	-
19.09.2025	0,402	0,071	42,86	41,48	41,91	40,77	1,14	24	0	0	70,5	62,7	7,86	0,6	0,4	-
20.09.2025	0,448	0,078	43,36	41,88	42,4	41,16	1,24	24	0	0	70,7	62	8,67	0,6	0,4	-
21.09.2025	0,425	0,073	43,36	41,94	42,4	41,22	1,18	24	0	0	70,9	62,7	8,21	0,6	0,4	-
22.09.2025	0,403	0,074	43,45	42,04	42,49	41,3	1,19	24	0	0	70,8	63,2	7,63	0,6	0,4	-
23.09.2025	0,416	0,071	43,3	41,91	42,34	41,19	1,15	24	0	0	70,7	62,6	8,07	0,6	0,4	-
Итого:	12,61	0	1204,17	1158,57	1176,95	1138,77	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,61															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	323,441	17053,99	16364,95	16664,6	16142,74
23.09.2025	336,051	18258,16	17523,52	17841,55	17281,51

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 11:07:24