

#120783#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Чайковского 33-37, Калининград

13

7172

ВКТ-7

00207531

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,488	0,008	95,1	93,6	92,9	92,64	0,26	24	0	0	72,1	45,5	26,64	0,6	0,4	-
25.02.2025	2,437	0,004	93,71	92,33	91,6	91,49	0,11	24	0	0	70,6	44,1	26,51	0,6	0,4	-
26.02.2025	2,397	0	96,03	94,8	93,92	93,9	0,02	24	0	0	70,4	44,9	25,51	0,6	0,4	-
27.02.2025	2,433	0	98,7	97,59	96,54	96,65	-0,11	24	0	0	70,2	45	25,24	0,6	0,4	-
28.02.2025	2,389	0	96,43	95,37	94,3	94,45	-0,15	24	0	0	70,1	44,7	25,38	0,6	0,4	-
01.03.2025	2,411	0	95,69	94,69	93,5	93,73	-0,23	24	0	0	71,7	45,8	25,87	0,6	0,4	-
02.03.2025	2,444	0	96,71	95,79	94,52	94,87	-0,35	24	0	0	71	44,9	26,03	0,6	0,4	-
03.03.2025	2,418	-0,001	98,22	97,43	96,02	96,49	-0,47	24	0	0	70,4	45	25,39	0,6	0,4	-
04.03.2025	2,4	0	99,14	98,47	96,95	97,5	-0,55	24	0	0	70,2	45,1	25,03	0,6	0,4	-
05.03.2025	2,396	-0,006	101,2	100,64	98,95	99,66	-0,71	24	0	0	70,2	45,7	24,53	0,6	0,4	-
06.03.2025	2,389	-0,01	103,55	103,12	101,25	102,06	-0,81	24	0	0	70,2	46,3	23,96	0,6	0,4	-
07.03.2025	2,357	-0,014	103,77	103,44	101,48	102,35	-0,87	24	0	0	70,2	46,6	23,63	0,6	0,4	-
08.03.2025	2,379	-0,017	105,08	104,81	102,77	103,7	-0,93	24	0	0	70,3	46,8	23,55	0,6	0,4	-
09.03.2025	2,378	-0,021	106,3	106,07	103,93	104,95	-1,02	24	0	0	70,4	47	23,35	0,6	0,4	-
10.03.2025	2,318	-0,029	108,24	108,15	105,84	106,99	-1,15	24	0	0	70,3	47,9	22,41	0,6	0,4	-
11.03.2025	2,286	-0,025	100,71	100,51	98,51	99,52	-1,01	24	0	0	69,9	46,2	23,67	0,6	0,4	-
12.03.2025	2,329	-0,017	99,59	99,37	97,4	98,36	-0,96	24	0	0	70,2	45,8	24,34	0,6	0,4	-
13.03.2025	2,332	-0,019	97,92	97,67	95,68	96,67	-0,99	24	0	0	71,2	46,3	24,84	0,6	0,4	-
14.03.2025	2,486	-0,02	98,38	98,07	96,1	97,09	-0,99	24	0	0	72,6	46,3	26,31	0,6	0,4	-
15.03.2025	2,592	-0,02	99	98,64	96,6	97,61	-1,01	24	0	0	73,8	46,6	27,28	0,6	0,4	-
16.03.2025	2,564	-0,021	99,59	99,24	97,2	98,21	-1,01	24	0	0	73,6	46,8	26,85	0,6	0,4	-
17.03.2025	2,542	-0,019	97,85	97,47	95,45	96,43	-0,98	24	0	0	74,4	47,3	27,1	0,6	0,4	-
18.03.2025	2,464	-0,021	100,07	99,84	97,76	98,82	-1,06	24	0	0	72,2	46,6	25,68	0,6	0,4	-
19.03.2025	2,395	-0,02	98,39	98,12	96,2	97,18	-0,98	24	0	0	70,6	45,2	25,34	0,6	0,4	-
20.03.2025	2,344	-0,021	98,09	97,91	95,91	96,93	-1,02	24	0	0	70,4	45,5	24,92	0,6	0,4	-
21.03.2025	2,346	-0,027	101,23	101,14	98,97	100,09	-1,12	24	0	0	70,4	46,2	24,21	0,6	0,4	-
22.03.2025	2,33	-0,027	101,55	101,48	99,28	100,46	-1,18	24	0	0	70,2	46,2	24,03	0,6	0,4	-
23.03.2025	2,152	-0,025	94,14	94,09	92,07	93,13	-1,06	22	2	1	70,1	46,2	23,9	0,6	0,4	-
Итого:	67,196	0	2784,38	2769,85	2721,6	2741,93	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,196															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

670

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	800,354	48165,35	48344,78	47066,8	47680
23.03.2025	867,55	50949,73	51114,63	49788,4	50421,93

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:28:34