

#296378#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Чайковского 33-37, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 7172
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207531
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,351	-0,008	101,43	100,89	99,06	99,78	-0,72	24	0	0	72,1	48	24,08	0,6	0,4	-
20.03.2026	2,309	-0,01	102,24	101,79	99,92	100,67	-0,75	24	0	0	71,9	48,4	23,46	0,6	0,4	-
21.03.2026	2,323	-0,006	101,51	101,02	99,17	99,89	-0,72	24	0	0	71,8	48,1	23,75	0,6	0,4	-
22.03.2026	2,44	-0,005	102,63	102,06	100,29	100,96	-0,67	24	0	0	71,8	47,2	24,63	0,6	0,4	-
23.03.2026	2,337	-0,018	105,55	105,08	103,09	103,93	-0,84	24	0	0	71,8	48,8	23,02	0,6	0,4	-
24.03.2026	2,402	-0,02	112,4	111,97	109,81	110,68	-0,87	24	0	0	72	49,8	22,23	0,6	0,4	-
25.03.2026	2,404	-0,029	118,76	118,41	115,98	116,98	-1	24	0	0	71,8	50,7	21,12	0,6	0,4	-
26.03.2026	2,402	-0,019	111,24	110,8	108,66	109,56	-0,9	24	0	0	71,8	49,4	22,5	0,6	0,4	-
27.03.2026	2,414	-0,01	106,19	105,68	103,76	104,54	-0,78	24	0	0	71,6	48	23,61	0,6	0,4	-
28.03.2026	2,462	-0,013	108,28	107,75	105,81	106,57	-0,76	24	0	0	71,9	48,3	23,6	0,6	0,4	-
29.03.2026	2,417	-0,013	109,19	108,7	106,65	107,46	-0,81	24	0	0	71,7	48,7	23,02	0,6	0,4	-
30.03.2026	2,451	-0,016	109,83	109,37	107,31	108,15	-0,84	24	0	0	71,8	48,6	23,19	0,6	0,4	-
31.03.2026	2,37	-0,014	108,17	107,74	105,68	106,54	-0,86	24	0	0	71,6	48,8	22,79	0,6	0,4	-
01.04.2026	2,398	-0,015	106,89	106,42	104,44	105,25	-0,81	24	0	0	71,8	48,5	23,32	0,6	0,4	-
02.04.2026	2,346	-0,016	105,64	105,23	103,23	104,07	-0,84	24	0	0	71,5	48,4	23,1	0,6	0,4	-
03.04.2026	2,39	-0,019	107,16	106,84	104,71	105,66	-0,95	24	0	0	71,7	48,5	23,23	0,6	0,4	-
04.04.2026	2,408	-0,019	107,43	107,07	104,99	105,93	-0,94	24	0	0	71,4	48	23,33	0,6	0,4	-
05.04.2026	2,41	-0,019	110,64	110,31	108,13	109,04	-0,91	24	0	0	71,8	49,1	22,69	0,6	0,4	-
06.04.2026	2,357	-0,023	108,49	108,17	106,01	106,96	-0,95	24	0	0	71,3	48,7	22,63	0,6	0,4	-
07.04.2026	2,42	-0,019	106,94	106,59	104,49	105,41	-0,92	24	0	0	71,6	48,1	23,54	0,6	0,4	-
08.04.2026	2,379	-0,015	103,68	103,27	101,33	102,19	-0,86	24	0	0	71,4	47,5	23,86	0,6	0,4	-
09.04.2026	2,407	-0,009	102,68	102,2	100,34	101,11	-0,77	24	0	0	71,7	47,4	24,3	0,6	0,4	-
10.04.2026	2,357	-0,016	104,52	104,15	102,13	103,02	-0,89	24	0	0	71,5	48	23,49	0,6	0,4	-
11.04.2026	2,454	-0,02	108,88	108,49	106,35	107,29	-0,94	24	0	0	71,8	48,3	23,49	0,6	0,4	-
12.04.2026	2,396	-0,023	111,27	110,95	108,71	109,67	-0,96	24	0	0	71,7	49,3	22,43	0,6	0,4	-
13.04.2026	2,4	-0,021	112,31	111,96	109,72	110,63	-0,91	24	0	0	72	49,8	22,26	0,6	0,4	-
14.04.2026	2,333	-0,025	113,56	113,31	110,99	111,98	-0,99	24	0	0	71	49,6	21,43	0,6	0,4	-
15.04.2026	2,019	-0,027	100,85	100,82	98,71	99,76	-1,05	24	0	0	68,4	47,4	20,95	0,6	0,4	-
16.04.2026	2,393	-0,028	113,06	112,8	110,46	111,48	-1,02	24	0	0	71,6	49,6	22,1	0,6	0,4	-
17.04.2026	2,417	-0,021	113,61	113,26	111,02	111,93	-0,91	24	0	0	71,8	49,6	22,16	0,6	0,4	-
18.04.2026	2,406	-0,029	116,22	115,93	113,53	114,57	-1,04	24	0	0	71,7	50,1	21,65	0,6	0,4	-
Итого:	73,772	0	3351,25	3339,03	3274,48	3301,66	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	73,772															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1417,317	79347,33	79537,17	77500,17	78465,45
18.04.2026	1491,089	82698,58	82876,2	80774,65	81767,11

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 7:44:49